Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 31/1 (Жилой дом)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157940
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	66.76	45.25	21.51	166.20	163.88	1.41	162.84	162.29	0.34	0.55	7.00	6.00	3.504	24.0	0.0	
02.03.2025	66.17	44.83	21.34	160.02	157.82	1.38	156.86	156.33	0.34	0.53	7.00	6.00	3.349	24.0	0.0	
03.03.2025	66.32	44.11	22.21	148.64	146.51	1.44	145.69	145.19	0.34	0.50	7.00	6.00	3.235	24.0	0.0	
04.03.2025	66.28	43.99	22.29	148.40	146.26	1.45	145.44	144.94	0.34	0.50	7.00	6.00	3.241	24.0	0.0	
05.03.2025	67.24	43.97	23.27	144.64	142.47	1.51	141.68	141.15	0.37	0.53	7.00	6.00	3.297	24.0	0.0	
06.03.2025	66.97	44.88	22.09	156.34	154.11	1.44	153.17	152.65	0.34	0.52	7.00	6.00	3.381	24.0	0.0	
07.03.2025	66.60	45.15	21.45	163.14	160.88	1.39	159.88	159.34	0.34	0.54	7.00	6.00	3.430	24.0	0.0	
08.03.2025	66.89	45.20	21.69	162.21	159.95	1.40	158.93	158.43	0.32	0.50	7.00	6.00	3.445	24.0	0.0	
09.03.2025	67.32	44.95	22.37	157.04	154.75	1.47	153.81	153.27	0.35	0.54	7.00	6.00	3.440	24.0	0.0	
10.03.2025	66.67	44.44	22.23	146.66	144.57	1.44	143.70	143.21	0.34	0.49	7.00	6.00	3.194	24.0	0.0	
11.03.2025	66.36	43.19	23.17	133.98	131.98	1.50	131.30	130.80	0.38	0.50	7.00	6.00	3.039	24.0	0.0	
12.03.2025	64.83	44.14	20.69	155.58	153.53	1.33	152.59	152.12	0.31	0.47	7.00	6.00	3.157	24.0	0.0	
13.03.2025	65.88	42.63	23.25	124.81	122.97	1.49	122.33	121.93	0.33	0.40	7.00	6.00	2.842	24.0	0.0	
14.03.2025	66.20	41.77	24.43	110.79	109.09	1.55	108.61	108.19	0.39	0.42	7.00	6.00	2.651	24.0	0.0	
15.03.2025	65.98	38.75	27.23	79.85	78.51	1.69	78.28	77.95	0.42	0.33	7.00	6.00	2.128	24.0	0.0	
16.03.2025	65.55	42.41	23.14	122.26	120.47	1.47	119.88	119.44	0.37	0.44	7.00	6.00	2.773	24.0	0.0	
17.03.2025	65.62	41.56	24.06	106.68	105.08	1.51	104.60	104.21	0.37	0.39	7.00	6.00	2.513	24.0	0.0	
18.03.2025	65.89	40.02	25.87	95.11	93.60	1.60	93.24	92.88	0.39	0.36	7.00	6.00	2.410	24.0	0.0	
19.03.2025	66.16	39.65	26.51	92.26	90.77	1.63	90.43	90.07	0.40	0.36	7.00	6.00	2.396	24.0	0.0	
20.03.2025	65.92	39.10	26.82	90.08	88.61	1.65	88.31	87.94	0.42	0.37	7.00	6.00	2.365	24.0	0.0	
21.03.2025	65.81	39.18	26.63	93.51	92.00	1.63	91.69	91.34	0.38	0.35	7.00	6.00	2.439	24.0	0.0	
22.03.2025	65.79	39.53	26.26	97.26	95.71	1.61	95.35	94.97	0.40	0.38	7.00	6.00	2.502	24.0	0.0	
23.03.2025	65.71	39.45	26.26	97.27	95.76	1.56	95.37	95.04	0.35	0.33	7.00	6.00	2.501	24.0	0.0	
24.03.2025	65.97	41.06	24.91	108.32	106.65	1.55	106.21	105.81	0.38	0.40	7.00	6.00	2.642	24.0	0.0	
25.03.2025	65.94	40.17	25.77	94.96	93.44	1.61	93.09	92.74	0.38	0.35	7.00	6.00	2.398	24.0	0.0	
26.03.2025	65.22	40.21	25.01	94.85	93.43	1.51	93.03	92.69	0.37	0.34	7.00	6.00	2.323	24.0	0.0	
27.03.2025	65.14	40.05	25.09	92.05	90.66	1.52	90.27	89.99	0.31	0.28	7.00	6.00	2.266	24.0	0.0	
28.03.2025	64.54	38.97	25.57	82.58	81.31	1.55	80.99	80.70	0.36	0.29	7.00	6.00	2.068	24.0	0.0	
29.03.2025	64.43	41.05	23.38	100.94	99.52	1.42	99.02	98.71	0.31	0.31	7.00	6.00	2.316	24.0	0.0	
30.03.2025	63.89	39.23	24.66	81.87	80.64	1.51	80.31	80.00	0.39	0.31	7.00	6.00	1.979	24.0	0.0	
31.03.2025	63.68	37.00	26.68	66.04	64.97	1.63	64.76	64.49	0.42	0.27	7.00	6.00	1.727	24.0	0.0	
Средние:	65.86	41.80	24.06	---	---	1.51	---	---	0.36	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3674.34	3619.90	---	3601.66	3588.81	---	12.85	---	---	84.951	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	59819.52	58857.62	58476.00	58219.08	256.92	1339.469	12634.0	1657.0
31.03.2025	63493.86	62477.52	62077.66	61807.89	269.77	1424.420	13378.0	1657.0
Итого:	3674.34	3619.90	3601.66	3588.81	12.85	84.951	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Целинная ул, д. 31/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157940
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	66.76	45.25	21.51	166.20	163.88	1.41	162.84	162.29	0.34	0.55	7.00	6.00	3.504	24.0	0.0	
02.03.2025	66.17	44.83	21.34	160.02	157.82	1.38	156.86	156.33	0.34	0.53	7.00	6.00	3.349	24.0	0.0	
03.03.2025	66.32	44.11	22.21	148.64	146.51	1.44	145.69	145.19	0.34	0.50	7.00	6.00	3.235	24.0	0.0	
04.03.2025	66.28	43.99	22.29	148.40	146.26	1.45	145.44	144.94	0.34	0.50	7.00	6.00	3.241	24.0	0.0	
05.03.2025	67.24	43.97	23.27	144.64	142.47	1.51	141.68	141.15	0.37	0.53	7.00	6.00	3.297	24.0	0.0	
06.03.2025	66.97	44.88	22.09	156.34	154.11	1.44	153.17	152.65	0.34	0.52	7.00	6.00	3.381	24.0	0.0	
07.03.2025	66.60	45.15	21.45	163.14	160.88	1.39	159.88	159.34	0.34	0.54	7.00	6.00	3.430	24.0	0.0	
08.03.2025	66.89	45.20	21.69	162.21	159.95	1.40	158.93	158.43	0.32	0.50	7.00	6.00	3.445	24.0	0.0	
09.03.2025	67.32	44.95	22.37	157.04	154.75	1.47	153.81	153.27	0.35	0.54	7.00	6.00	3.440	24.0	0.0	
10.03.2025	66.67	44.44	22.23	146.66	144.57	1.44	143.70	143.21	0.34	0.49	7.00	6.00	3.194	24.0	0.0	
11.03.2025	66.36	43.19	23.17	133.98	131.98	1.50	131.30	130.80	0.38	0.50	7.00	6.00	3.039	24.0	0.0	
12.03.2025	64.83	44.14	20.69	155.58	153.53	1.33	152.59	152.12	0.31	0.47	7.00	6.00	3.157	24.0	0.0	
13.03.2025	65.88	42.63	23.25	124.81	122.97	1.49	122.33	121.93	0.33	0.40	7.00	6.00	2.842	24.0	0.0	
14.03.2025	66.20	41.77	24.43	110.79	109.09	1.55	108.61	108.19	0.39	0.42	7.00	6.00	2.651	24.0	0.0	
15.03.2025	65.98	38.75	27.23	79.85	78.51	1.69	78.28	77.95	0.42	0.33	7.00	6.00	2.128	24.0	0.0	
16.03.2025	65.55	42.41	23.14	122.26	120.47	1.47	119.88	119.44	0.37	0.44	7.00	6.00	2.773	24.0	0.0	
17.03.2025	65.62	41.56	24.06	106.68	105.08	1.51	104.60	104.21	0.37	0.39	7.00	6.00	2.513	24.0	0.0	
18.03.2025	65.89	40.02	25.87	95.11	93.60	1.60	93.24	92.88	0.39	0.36	7.00	6.00	2.410	24.0	0.0	
19.03.2025	66.16	39.65	26.51	92.26	90.77	1.63	90.43	90.07	0.40	0.36	7.00	6.00	2.396	24.0	0.0	
20.03.2025	65.92	39.10	26.82	90.08	88.61	1.65	88.31	87.94	0.42	0.37	7.00	6.00	2.365	24.0	0.0	
21.03.2025	65.81	39.18	26.63	93.51	92.00	1.63	91.69	91.34	0.38	0.35	7.00	6.00	2.439	24.0	0.0	
22.03.2025	65.79	39.53	26.26	97.26	95.71	1.61	95.35	94.97	0.40	0.38	7.00	6.00	2.502	24.0	0.0	
23.03.2025	65.71	39.45	26.26	97.27	95.76	1.56	95.37	95.04	0.35	0.33	7.00	6.00	2.501	24.0	0.0	
24.03.2025	65.97	41.06	24.91	108.32	106.65	1.55	106.21	105.81	0.38	0.40	7.00	6.00	2.642	24.0	0.0	
25.03.2025	65.94	40.17	25.77	94.96	93.44	1.61	93.09	92.74	0.38	0.35	7.00	6.00	2.398	24.0	0.0	
26.03.2025	65.22	40.21	25.01	94.85	93.43	1.51	93.03	92.69	0.37	0.34	7.00	6.00	2.323	24.0	0.0	
27.03.2025	65.14	40.05	25.09	92.05	90.66	1.52	90.27	89.99	0.31	0.28	7.00	6.00	2.266	24.0	0.0	
28.03.2025	64.54	38.97	25.57	82.58	81.31	1.55	80.99	80.70	0.36	0.29	7.00	6.00	2.068	24.0	0.0	
29.03.2025	64.43	41.05	23.38	100.94	99.52	1.42	99.02	98.71	0.31	0.31	7.00	6.00	2.316	24.0	0.0	
30.03.2025	63.89	39.23	24.66	81.87	80.64	1.51	80.31	80.00	0.39	0.31	7.00	6.00	1.979	24.0	0.0	
31.03.2025	63.68	37.00	26.68	66.04	64.97	1.63	64.76	64.49	0.42	0.27	7.00	6.00	1.727	24.0	0.0	
Средние:	65.86	41.80	24.06	---	---	1.51	---	---	0.36	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3674.34	3619.90	---	3601.66	3588.81	---	12.85	---	---	84.951	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	59819.52	58857.62	58476.00	58219.08	256.92	1339.469	12634.0	1657.0
31.03.2025	63493.86	62477.52	62077.66	61807.89	269.77	1424.420	13378.0	1657.0
Итого:	3674.34	3619.90	3601.66	3588.81	12.85	84.951	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____