Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 31/3 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00137632
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	66.20	41.92	24.28	82.23	81.77	0.56	80.56	81.06	-0.62	-0.50	7.00	6.00	1.934	-0.006	24.0	0.0	
02.03.2025	65.55	41.85	23.70	84.10	83.67	0.51	82.42	82.95	-0.64	-0.53	7.00	6.00	1.930	-0.009	24.0	0.0	
03.03.2025	65.78	41.95	23.83	83.80	83.35	0.54	82.12	82.63	-0.62	-0.51	7.00	6.00	1.939	-0.007	24.0	0.0	
04.03.2025	65.80	42.50	23.30	89.10	88.64	0.52	87.34	87.89	-0.63	-0.55	7.00	6.00	2.013	-0.008	24.0	0.0	
05.03.2025	66.91	43.87	23.04	96.61	96.05	0.58	94.64	95.16	-0.55	-0.52	7.00	6.00	2.159	-0.007	24.0	0.0	
06.03.2025	66.50	42.70	23.80	87.45	86.96	0.56	85.69	86.20	-0.59	-0.51	7.00	6.00	2.019	-0.007	24.0	0.0	
07.03.2025	66.08	42.05	24.03	83.51	83.06	0.54	81.82	82.34	-0.63	-0.52	7.00	6.00	1.945	-0.006	24.0	0.0	
08.03.2025	66.39	42.48	23.91	86.42	85.93	0.57	84.67	85.18	-0.60	-0.51	7.00	6.00	2.004	-0.005	24.0	0.0	
09.03.2025	66.93	44.07	22.86	98.81	98.26	0.56	96.82	97.37	-0.57	-0.55	7.00	6.00	2.191	-0.010	24.0	0.0	
10.03.2025	66.04	41.88	24.16	82.36	81.90	0.56	80.68	81.18	-0.62	-0.50	7.00	6.00	1.929	-0.006	24.0	0.0	
11.03.2025	65.83	41.89	23.94	83.29	82.86	0.52	81.61	82.14	-0.65	-0.53	7.00	6.00	1.934	-0.007	24.0	0.0	
12.03.2025	63.14	42.49	20.65	97.62	97.29	0.34	95.79	96.45	-0.69	-0.66	7.00	6.00	1.951	-0.014	24.0	0.0	
13.03.2025	65.32	42.12	23.20	83.22	82.81	0.49	81.56	82.09	-0.65	-0.53	7.00	6.00	1.871	-0.008	24.0	0.0	
14.03.2025	65.51	42.16	23.35	82.56	82.16	0.49	80.93	81.46	-0.65	-0.53	7.00	6.00	1.869	-0.009	24.0	0.0	
15.03.2025	65.28	42.23	23.05	82.57	82.17	0.49	80.96	81.49	-0.65	-0.53	7.00	6.00	1.846	-0.010	24.0	0.0	
16.03.2025	64.92	42.27	22.65	83.70	83.32	0.46	82.02	82.60	-0.70	-0.58	7.00	6.00	1.836	-0.011	24.0	0.0	
17.03.2025	65.02	42.43	22.59	81.96	81.58	0.46	80.36	80.86	-0.62	-0.50	7.00	6.00	1.797	-0.007	24.0	0.0	
18.03.2025	65.35	42.38	22.97	81.48	81.09	0.48	79.86	80.37	-0.64	-0.51	7.00	6.00	1.814	-0.008	24.0	0.0	
19.03.2025	65.63	42.29	23.34	81.02	80.62	0.49	79.42	79.90	-0.60	-0.48	7.00	6.00	1.836	-0.006	24.0	0.0	
20.03.2025	65.43	42.24	23.19	82.08	81.68	0.49	80.40	80.96	-0.69	-0.56	7.00	6.00	1.843	-0.008	24.0	0.0	
21.03.2025	65.27	42.13	23.14	83.68	83.28	0.48	82.00	82.56	-0.68	-0.56	7.00	6.00	1.875	-0.009	24.0	0.0	
22.03.2025	65.20	42.17	23.03	83.73	83.33	0.48	82.05	82.61	-0.68	-0.56	7.00	6.00	1.870	-0.010	24.0	0.0	
23.03.2025	65.11	41.96	23.15	83.80	83.38	0.50	82.14	82.66	-0.63	-0.52	7.00	6.00	1.881	-0.006	24.0	0.0	
24.03.2025	65.28	42.23	23.05	82.92	82.51	0.50	81.25	81.79	-0.66	-0.54	7.00	6.00	1.853	-0.007	24.0	0.0	
25.03.2025	65.22	42.32	22.90	78.81	78.44	0.47	77.26	77.75	-0.63	-0.49	7.00	6.00	1.750	-0.008	24.0	0.0	
26.03.2025	64.37	35.56	28.81	38.07	37.70	0.98	37.35	37.46	-0.29	-0.11	7.00	6.00	1.074	0.000	24.0	0.0	
27.03.2025	64.31	35.48	28.83	38.66	38.30	0.94	37.94	38.06	-0.32	-0.12	7.00	6.00	1.091	0.000	24.0	0.0	
28.03.2025	63.75	35.54	28.21	38.65	38.31	0.88	37.93	38.07	-0.37	-0.14	7.00	6.00	1.065	0.002	24.0	0.0	
29.03.2025	63.70	35.60	28.10	38.54	38.19	0.91	37.82	37.95	-0.34	-0.13	7.00	6.00	1.057	0.000	24.0	0.0	
30.03.2025	62.95	35.63	27.32	39.10	38.79	0.80	38.38	38.55	-0.44	-0.17	7.00	6.00	1.041	0.000	24.0	0.0	
31.03.2025	63.10	35.69	27.41	38.44	38.11	0.86	37.72	37.87	-0.40	-0.15	7.00	6.00	1.028	0.000	24.0	0.0	
Средние:	65.22	41.03	24.19	---	---	0.58	---	---	-0.58	---	7.00	6.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2358.29	2345.51	---	2311.51	2325.61	---	-14.10	---	---	54.245	-0.197	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
28.02.2025	40949.28	40754.03	40045.40	40305.68	-260.28	887.361	-0.851	12612.0	337.0
31.03.2025	43307.57	43099.54	42356.91	42631.29	-274.38	941.606	-1.048	13356.0	337.0
Итого:	2358.29	2345.51	2311.51	2325.61	-14.10	54.245	-0.197	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____