Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 33 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00146378
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	66.69	45.04	21.65	238.45	233.01	2.31	233.64	230.78	1.23	2.86	7.00	6.00	5.059	24.0	0.0	
02.03.2025	66.04	45.54	20.50	254.25	248.57	2.26	249.22	246.14	1.24	3.08	7.00	6.00	5.109	24.0	0.0	
03.03.2025	66.27	45.74	20.53	252.98	247.33	2.26	247.96	244.88	1.25	3.08	7.00	6.00	5.087	24.0	0.0	
04.03.2025	66.20	44.76	21.44	232.19	226.92	2.30	227.59	224.79	1.24	2.80	7.00	6.00	4.878	24.0	0.0	
05.03.2025	67.07	44.38	22.69	217.28	212.22	2.36	212.86	210.25	1.23	2.61	7.00	6.00	4.827	24.0	0.0	
06.03.2025	66.88	46.32	20.56	260.78	254.93	2.27	255.51	252.34	1.25	3.17	7.00	6.00	5.252	24.0	0.0	
07.03.2025	66.52	47.22	19.30	287.82	281.54	2.21	282.05	278.59	1.23	3.46	7.00	6.00	5.444	24.0	0.0	
08.03.2025	66.82	46.30	20.52	257.63	251.86	2.27	252.45	249.32	1.25	3.13	7.00	6.00	5.181	24.0	0.0	
09.03.2025	67.21	45.48	21.73	236.83	231.38	2.33	232.00	229.13	1.24	2.87	7.00	6.00	5.039	24.0	0.0	
10.03.2025	66.54	47.78	18.76	303.28	296.76	2.17	297.20	293.59	1.22	3.61	7.00	6.00	5.576	24.0	0.0	
11.03.2025	66.30	46.91	19.39	281.47	275.33	2.21	275.87	272.47	1.24	3.40	7.00	6.00	5.347	24.0	0.0	
12.03.2025	65.13	45.16	19.97	239.34	234.11	2.21	234.75	231.87	1.23	2.88	7.00	6.00	4.684	24.0	0.0	
13.03.2025	65.80	45.57	20.23	245.88	240.44	2.24	241.06	238.10	1.24	2.96	7.00	6.00	4.872	24.0	0.0	
14.03.2025	66.07	44.94	21.13	224.68	219.62	2.28	220.27	217.52	1.26	2.75	7.00	6.00	4.653	24.0	0.0	
15.03.2025	65.90	43.03	22.87	181.33	177.19	2.31	177.76	175.63	1.21	2.13	7.00	6.00	4.062	24.0	0.0	
16.03.2025	65.42	46.10	19.32	256.39	250.87	2.18	251.42	248.36	1.22	3.06	7.00	6.00	4.855	24.0	0.0	
17.03.2025	65.54	45.93	19.61	243.99	238.71	2.19	239.25	236.34	1.22	2.91	7.00	6.00	4.691	24.0	0.0	
18.03.2025	65.85	47.68	18.17	290.94	284.79	2.14	285.26	281.74	1.24	3.52	7.00	6.00	5.182	24.0	0.0	
19.03.2025	66.15	47.16	18.99	272.88	266.97	2.19	267.44	264.16	1.23	3.28	7.00	6.00	5.075	24.0	0.0	
20.03.2025	65.91	47.19	18.72	280.39	274.48	2.13	274.89	271.60	1.20	3.29	7.00	6.00	5.150	24.0	0.0	
21.03.2025	65.83	46.66	19.17	271.52	265.74	2.15	266.18	263.04	1.19	3.14	7.00	6.00	5.104	24.0	0.0	
22.03.2025	65.77	47.32	18.45	291.09	285.08	2.09	285.40	282.08	1.17	3.32	7.00	6.00	5.265	24.0	0.0	
23.03.2025	65.43	46.17	19.26	260.62	255.32	2.05	255.56	252.73	1.11	2.83	7.00	6.00	4.925	24.0	0.0	
24.03.2025	65.82	45.09	20.73	208.04	203.72	2.10	203.96	201.77	1.08	2.19	7.00	6.00	4.223	24.0	0.0	*
25.03.2025	65.87	44.76	21.11	207.67	203.41	2.07	203.59	201.49	1.04	2.10	7.00	6.00	4.296	24.0	0.0	
26.03.2025	65.12	44.23	20.89	205.30	200.93	2.15	201.36	199.06	1.15	2.30	7.00	6.00	4.204	24.0	0.0	
27.03.2025	64.96	44.01	20.95	199.88	195.54	2.20	196.07	193.73	1.20	2.34	7.00	6.00	4.107	24.0	0.0	
28.03.2025	64.43	43.59	20.84	193.14	188.83	2.26	189.52	187.12	1.27	2.40	7.00	6.00	3.947	24.0	0.0	
29.03.2025	64.48	45.12	19.36	219.21	214.59	2.13	215.08	212.53	1.19	2.55	7.00	6.00	4.158	24.0	0.0	
30.03.2025	63.84	43.98	19.86	195.53	191.39	2.14	191.91	189.65	1.18	2.26	7.00	6.00	3.810	24.0	0.0	
31.03.2025	63.80	42.09	21.71	157.53	154.14	2.18	154.62	152.86	1.14	1.76	7.00	6.00	3.356	24.0	0.0	
Средние:	65.80	45.52	20.27	---	---	2.20	---	---	1.21	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7468.31	7305.72	---	7321.70	7233.66	---	88.04	---	---	147.418	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	44403.25	43406.07	43489.96	42943.15	546.81	866.394	6994.0	0.0
31.03.2025	51871.56	50711.79	50811.66	50176.81	634.85	1013.812	7738.0	0.0
Итого:	7468.31	7305.72	7321.70	7233.66	88.04	147.418	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 33 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00146378
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	61.76	55.68	6.08	156.58	168.85	153.84	166.42	-12.58	6.00	5.00	0.300	-0.650	24.0	0.0	
02.03.2025	60.81	54.98	5.83	157.87	167.46	155.19	165.10	-9.91	6.00	5.00	0.411	-0.522	24.0	0.0	
03.03.2025	61.47	55.15	6.32	151.18	167.88	148.56	165.50	-16.94	6.00	5.00	0.092	-0.859	24.0	0.0	
04.03.2025	61.45	55.08	6.37	148.69	165.67	146.11	163.33	-17.22	6.00	5.00	0.072	-0.868	24.0	0.0	
05.03.2025	62.28	55.81	6.47	147.88	162.17	145.26	159.82	-14.56	6.00	5.00	0.203	-0.745	24.0	0.0	
06.03.2025	62.07	55.74	6.33	148.34	161.06	145.72	158.73	-13.01	6.00	5.00	0.265	-0.672	24.0	0.0	
07.03.2025	61.77	55.39	6.38	145.23	160.20	142.69	157.91	-15.22	6.00	5.00	0.147	-0.771	24.0	0.0	
08.03.2025	62.09	55.65	6.44	148.43	160.03	145.81	157.72	-11.91	6.00	5.00	0.339	-0.609	24.0	0.0	
09.03.2025	62.03	55.75	6.28	151.25	159.28	148.58	156.98	-8.39	6.00	5.00	0.511	-0.456	24.0	0.0	
10.03.2025	61.73	55.39	6.34	146.46	159.60	143.90	157.32	-13.42	6.00	5.00	0.239	-0.687	24.0	0.0	
11.03.2025	61.59	55.23	6.36	145.08	159.17	142.56	156.91	-14.36	6.00	5.00	0.187	-0.728	24.0	0.0	
12.03.2025	60.09	53.99	6.10	146.64	158.91	144.20	156.74	-12.54	6.00	5.00	0.267	-0.621	24.0	0.0	
13.03.2025	61.17	54.96	6.21	145.11	159.28	142.62	157.04	-14.42	6.00	5.00	0.168	-0.732	24.0	0.0	
14.03.2025	61.50	55.21	6.29	145.25	159.99	142.73	157.72	-14.99	6.00	5.00	0.149	-0.760	24.0	0.0	
15.03.2025	61.32	55.18	6.14	143.77	158.01	141.29	155.77	-14.48	6.00	5.00	0.144	-0.743	24.0	0.0	
16.03.2025	60.25	54.50	5.75	153.06	158.79	150.50	156.59	-6.09	6.00	5.00	0.567	-0.326	24.0	0.0	
17.03.2025	60.97	54.95	6.02	145.86	160.27	143.38	158.01	-14.63	6.00	5.00	0.135	-0.738	24.0	0.0	
18.03.2025	61.32	55.44	5.88	152.93	168.47	150.29	166.07	-15.77	6.00	5.00	0.091	-0.804	24.0	0.0	
19.03.2025	61.72	55.94	5.78	156.80	174.10	154.06	171.57	-17.50	6.00	5.00	0.003	-0.900	24.0	0.0	
20.03.2025	61.55	55.70	5.85	155.32	173.83	152.62	171.32	-18.70	6.00	5.00	-0.052	-0.955	24.0	0.0	
21.03.2025	61.45	55.60	5.85	157.01	174.08	154.30	171.58	-17.28	6.00	5.00	0.032	-0.879	24.0	0.0	
22.03.2025	61.27	55.46	5.81	157.29	173.83	154.59	171.34	-16.76	6.00	5.00	0.056	-0.854	24.0	0.0	
23.03.2025	60.17	54.68	5.49	161.28	172.90	158.59	170.49	-11.90	6.00	5.00	0.282	-0.626	24.0	0.0	
24.03.2025	61.48	55.72	5.76	143.50	160.89	141.01	158.57	-17.55	6.00	5.00	-0.076	-0.898	24.0	0.0	
25.03.2025	61.48	55.83	5.65	156.91	174.14	154.19	171.62	-17.43	6.00	5.00	-0.011	-0.894	24.0	0.0	
26.03.2025	60.57	54.53	6.04	142.53	152.04	140.12	149.93	-9.80	6.00	5.00	0.364	-0.513	24.0	0.0	
27.03.2025	60.51	53.50	7.01	122.38	129.82	120.32	128.08	-7.76	6.00	5.00	0.468	-0.382	24.0	0.0	
28.03.2025	60.24	53.37	6.87	122.72	129.92	120.67	128.19	-7.52	6.00	5.00	0.467	-0.369	24.0	0.0	
29.03.2025	60.32	53.54	6.78	124.30	130.57	122.22	128.82	-6.60	6.00	5.00	0.511	-0.327	24.0	0.0	
30.03.2025	59.35	53.03	6.32	130.98	130.17	128.85	128.46	0.39	6.00	5.00	0.835	-0.004	24.0	0.0	
31.03.2025	60.09	53.46	6.63	125.36	132.12	123.28	130.35	-7.07	6.00	5.00	0.477	-0.349	24.0	0.0	
Средние:	61.16	54.98	6.18	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4535.93	4923.49	4458.07	4854.00	-395.93	---	---	7.642	-20.239	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
28.02.2025	25371.08	22886.29	24948.20	22599.00	2349.20	320.268	106.853	6994.0	0.0
31.03.2025	29907.01	27809.78	29406.27	27453.00	1953.27	327.910	86.614	7738.0	0.0
Итого:	4535.93	4923.49	4458.07	4854.00	-395.93	7.642	-20.239	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____