Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123860
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 331719	КТСП-Н SN 37134г
Обратка:	ПРЭМ SN 334106	КТСП-Н SN 37134х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	58.12	44.53	13.59	190.00	188.06	1.03	187.07	186.34	0.39	0.73	6.00	4.50	2.544	24.0	0.0	
02.03.2025	57.16	44.06	13.10	189.92	188.04	0.99	187.06	186.36	0.37	0.70	6.00	4.50	2.450	24.0	0.0	
03.03.2025	57.95	44.48	13.47	189.98	188.05	1.02	187.08	186.37	0.38	0.71	6.00	4.50	2.523	24.0	0.0	
04.03.2025	59.23	45.18	14.05	190.09	188.07	1.07	187.00	186.20	0.43	0.80	6.00	4.50	2.628	24.0	0.0	
05.03.2025	60.95	46.10	14.85	190.22	188.08	1.13	187.00	186.16	0.45	0.84	6.00	4.50	2.779	24.0	0.0	
06.03.2025	59.27	45.34	13.93	190.11	188.08	1.07	187.02	186.20	0.44	0.82	6.00	4.50	2.606	24.0	0.0	
07.03.2025	58.92	45.19	13.73	190.09	188.08	1.06	187.09	186.27	0.44	0.82	6.00	4.50	2.570	24.0	0.0	
08.03.2025	60.39	45.94	14.45	190.17	188.07	1.11	186.96	186.17	0.42	0.79	6.00	4.50	2.704	24.0	0.0	
09.03.2025	61.07	46.24	14.83	190.21	188.05	1.14	186.93	186.13	0.43	0.80	6.00	4.50	2.771	24.0	0.0	
10.03.2025	57.25	44.28	12.97	189.90	188.00	1.01	187.01	186.25	0.41	0.76	6.00	4.50	2.426	24.0	0.0	
11.03.2025	55.41	43.12	12.29	189.72	187.94	0.94	187.01	186.29	0.39	0.72	6.00	4.50	2.299	24.0	0.0	
12.03.2025	51.33	40.76	10.57	189.35	187.82	0.81	187.04	186.32	0.39	0.72	6.00	4.50	1.976	24.0	0.0	
13.03.2025	50.33	40.15	10.18	189.25	187.78	0.78	187.03	186.34	0.37	0.69	6.00	4.50	1.907	24.0	0.0	
14.03.2025	48.34	39.01	9.33	189.14	187.80	0.71	187.05	186.39	0.35	0.66	6.00	4.50	1.748	24.0	0.0	
15.03.2025	46.84	38.23	8.61	188.99	187.73	0.67	187.06	186.44	0.33	0.62	6.00	4.50	1.612	24.0	0.0	
16.03.2025	51.84	41.08	10.76	189.41	187.87	0.82	187.02	186.36	0.35	0.66	6.00	4.50	2.015	24.0	0.0	
17.03.2025	51.36	41.03	10.33	189.39	187.88	0.80	187.06	186.40	0.35	0.66	6.00	4.50	1.935	24.0	0.0	
18.03.2025	55.56	43.28	12.28	189.79	188.04	0.93	187.07	186.38	0.37	0.69	6.00	4.50	2.297	24.0	0.0	
19.03.2025	57.77	44.63	13.14	189.94	188.04	1.01	187.01	186.28	0.39	0.73	6.00	4.50	2.460	24.0	0.0	
20.03.2025	55.09	43.08	12.01	189.74	187.99	0.93	187.06	186.31	0.40	0.75	6.00	4.50	2.248	24.0	0.0	
21.03.2025	55.43	43.28	12.15	189.75	187.99	0.93	187.05	186.31	0.40	0.74	6.00	4.50	2.275	24.0	0.0	
22.03.2025	54.54	42.79	11.75	189.63	187.94	0.90	187.02	186.27	0.40	0.75	6.00	4.50	2.197	24.0	0.0	
23.03.2025	52.55	41.63	10.92	189.46	187.89	0.83	187.01	186.34	0.36	0.67	6.00	4.50	2.044	24.0	0.0	
24.03.2025	49.55	39.89	9.66	189.17	187.79	0.73	187.00	186.35	0.35	0.65	6.00	4.50	1.810	24.0	0.0	
25.03.2025	48.71	39.41	9.30	189.11	187.77	0.71	187.01	186.36	0.35	0.65	6.00	4.50	1.740	24.0	0.0	
26.03.2025	47.51	38.69	8.82	188.88	187.61	0.67	186.86	186.26	0.32	0.60	6.00	4.50	1.649	24.0	0.0	
27.03.2025	46.83	38.35	8.48	188.89	187.66	0.65	186.99	186.37	0.33	0.62	6.00	4.50	1.587	24.0	0.0	
28.03.2025	45.76	37.78	7.98	188.78	187.60	0.63	186.91	186.40	0.27	0.51	6.00	4.50	1.493	24.0	0.0	
29.03.2025	47.07	38.44	8.63	188.92	187.68	0.66	186.96	186.39	0.31	0.57	6.00	4.50	1.615	24.0	0.0	
30.03.2025	47.06	38.62	8.44	188.93	187.69	0.66	186.94	186.36	0.31	0.58	6.00	4.50	1.578	24.0	0.0	
31.03.2025	43.82	36.80	7.02	188.59	187.53	0.56	186.90	186.33	0.31	0.57	6.00	4.50	1.315	24.0	0.0	
Средние:	53.32	41.98	11.34	---	---	0.87	---	---	0.37	---	6.00	4.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5875.52	5824.62	---	5797.28	5775.70	---	21.58	---	---	65.801	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	22107.42	21875.50	21751.75	21665.03	86.72	300.947	2697.0	3.0
31.03.2025	27982.94	27700.12	27549.03	27440.73	108.30	366.748	3441.0	3.0
Итого:	5875.52	5824.62	5797.28	5775.70	21.58	65.801	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123868
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	56.92	6.23	6.17	7.50	0.321	24.0	0.0	*
02.03.2025	57.36	7.61	7.49	7.50	0.393	24.0	0.0	*
03.03.2025	56.30	5.72	5.66	7.50	0.293	24.0	0.0	*
04.03.2025	56.69	5.29	5.22	7.50	0.272	24.0	0.0	*
05.03.2025	57.04	6.10	6.02	7.50	0.311	24.0	0.0	*
06.03.2025	57.22	6.11	6.05	7.50	0.317	24.0	0.0	*
07.03.2025	56.31	6.23	6.15	7.50	0.316	24.0	0.0	*
08.03.2025	56.75	5.64	5.60	7.50	0.291	24.0	0.0	*
09.03.2025	57.53	6.68	6.60	7.50	0.346	24.0	0.0	*
10.03.2025	56.76	6.73	6.63	7.50	0.344	24.0	0.0	*
11.03.2025	56.83	5.82	5.75	7.50	0.298	24.0	0.0	*
12.03.2025	57.23	5.79	5.73	7.50	0.297	24.0	0.0	*
13.03.2025	57.23	6.06	5.98	7.50	0.310	24.0	0.0	*
14.03.2025	56.47	5.88	5.83	7.50	0.301	24.0	0.0	*
15.03.2025	57.06	6.09	6.04	7.50	0.316	24.0	0.0	*
16.03.2025	57.30	8.90	8.77	7.50	0.463	24.0	0.0	*
17.03.2025	56.79	6.18	6.10	7.50	0.315	24.0	0.0	*
18.03.2025	56.94	7.07	6.98	7.50	0.362	24.0	0.0	*
19.03.2025	56.39	5.86	5.80	7.50	0.298	24.0	0.0	*
20.03.2025	56.69	5.79	5.73	7.50	0.296	24.0	0.0	*
21.03.2025	56.77	6.55	6.48	7.50	0.338	24.0	0.0	*
22.03.2025	56.90	5.94	5.88	7.50	0.305	24.0	0.0	*
23.03.2025	57.98	7.87	7.75	7.50	0.411	24.0	0.0	*
24.03.2025	57.17	6.67	6.57	7.50	0.340	24.0	0.0	*
25.03.2025	57.25	6.25	6.17	7.50	0.322	24.0	0.0	*
26.03.2025	58.13	6.65	6.57	7.50	0.350	24.0	0.0	*
27.03.2025	57.84	6.54	6.47	7.50	0.343	24.0	0.0	*
28.03.2025	57.45	6.20	6.13	7.50	0.322	24.0	0.0	*
29.03.2025	57.88	7.13	7.03	7.50	0.373	24.0	0.0	*
30.03.2025	58.27	8.03	7.93	7.50	0.424	24.0	0.0	*
31.03.2025	57.34	6.48	6.38	7.50	0.333	24.0	0.0	*
Средние:	57.12	---	---	7.50	---	---	---	
Итого:	---	200.09	197.66	---	10.321	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	5242.96	5180.24	272.576	21433.0	11.0
31.03.2025	5443.05	5377.90	282.897	22177.0	11.0
Итого:	200.09	197.66	10.321	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____