Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 317723	КТСП-Н SN 11290г
Обратка:	ПРЭМ SN 318458	КТСП-Н SN 11290х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	57.92	46.20	11.72	205.09	201.86	1.59	201.92	199.73	1.09	2.19	0.90	0.50	2.363	24.0	0.0	
02.03.2025	56.97	45.66	11.31	205.01	201.83	1.56	201.90	199.77	1.06	2.13	0.90	0.50	2.280	24.0	0.0	
03.03.2025	57.76	46.16	11.60	205.05	201.86	1.57	201.87	199.73	1.07	2.14	0.90	0.50	2.339	24.0	0.0	
04.03.2025	59.03	46.94	12.09	205.10	201.88	1.58	201.75	199.72	1.01	2.03	0.90	0.50	2.434	24.0	0.0	
05.03.2025	60.73	48.02	12.71	205.22	201.83	1.67	201.71	199.61	1.05	2.10	0.90	0.50	2.562	24.0	0.0	
06.03.2025	59.07	47.07	12.00	205.16	201.90	1.60	201.77	199.74	1.01	2.03	0.90	0.50	2.421	24.0	0.0	
07.03.2025	58.72	46.91	11.81	205.12	201.89	1.59	201.85	199.73	1.06	2.12	0.90	0.50	2.384	24.0	0.0	
08.03.2025	60.17	47.70	12.47	205.17	201.86	1.63	201.70	199.65	1.02	2.05	0.90	0.50	2.512	24.0	0.0	
09.03.2025	60.85	48.09	12.76	205.21	201.82	1.67	201.68	199.63	1.02	2.05	0.90	0.50	2.570	24.0	0.0	
10.03.2025	57.07	45.93	11.14	204.92	201.80	1.53	201.78	199.77	1.00	2.01	0.90	0.50	2.241	24.0	0.0	
11.03.2025	55.25	44.66	10.59	204.75	201.69	1.51	201.79	199.77	1.01	2.02	0.90	0.50	2.135	24.0	0.0	
12.03.2025	51.19	42.12	9.07	204.41	201.59	1.39	201.87	199.85	1.01	2.02	0.90	0.50	1.829	24.0	0.0	
13.03.2025	50.19	41.43	8.76	204.39	201.68	1.33	201.99	200.00	0.99	1.99	0.90	0.50	1.768	24.0	0.0	
14.03.2025	48.20	40.15	8.05	204.34	201.76	1.27	202.11	200.18	0.96	1.93	0.90	0.50	1.623	24.0	0.0	
15.03.2025	46.72	39.22	7.50	204.21	201.62	1.28	202.08	200.11	0.98	1.97	0.90	0.50	1.515	24.0	0.0	
16.03.2025	51.68	42.28	9.40	204.49	201.66	1.39	201.90	199.91	0.99	1.99	0.90	0.50	1.897	24.0	0.0	
17.03.2025	51.22	42.18	9.04	204.47	201.70	1.36	201.93	199.97	0.98	1.96	0.90	0.50	1.820	24.0	0.0	
18.03.2025	55.37	44.67	10.70	204.88	201.89	1.47	201.92	199.97	0.97	1.95	0.90	0.50	2.161	24.0	0.0	
19.03.2025	57.56	46.17	11.39	205.00	201.79	1.58	201.81	199.70	1.05	2.11	0.90	0.50	2.294	24.0	0.0	
20.03.2025	54.91	44.51	10.40	204.81	201.81	1.48	201.89	199.89	1.00	2.00	0.90	0.50	2.097	24.0	0.0	
21.03.2025	55.25	44.72	10.53	204.81	201.82	1.47	201.87	199.90	0.98	1.97	0.90	0.50	2.126	24.0	0.0	
22.03.2025	54.36	44.15	10.21	204.66	201.71	1.45	201.81	199.79	1.01	2.02	0.90	0.50	2.062	24.0	0.0	
23.03.2025	52.39	42.90	9.49	204.54	201.68	1.41	201.86	199.89	0.98	1.97	0.90	0.50	1.914	24.0	0.0	
24.03.2025	49.43	41.00	8.43	204.32	201.63	1.33	201.92	199.98	0.97	1.94	0.90	0.50	1.700	24.0	0.0	
25.03.2025	48.59	40.44	8.15	204.23	201.60	1.30	201.92	199.98	0.97	1.94	0.90	0.50	1.647	24.0	0.0	
26.03.2025	47.40	39.68	7.72	204.11	201.58	1.25	201.89	200.03	0.93	1.86	0.90	0.50	1.559	24.0	0.0	
27.03.2025	46.73	39.32	7.41	204.06	201.57	1.23	201.94	200.11	0.91	1.83	0.90	0.50	1.494	24.0	0.0	
28.03.2025	45.67	38.65	7.02	203.93	201.50	1.20	201.87	200.06	0.90	1.81	0.90	0.50	1.415	24.0	0.0	
29.03.2025	46.96	39.38	7.58	204.05	201.55	1.23	201.87	200.05	0.91	1.82	0.90	0.50	1.529	24.0	0.0	
30.03.2025	46.96	39.53	7.43	204.08	201.55	1.25	201.90	200.02	0.94	1.88	0.90	0.50	1.498	24.0	0.0	
31.03.2025	43.75	37.55	6.20	203.80	201.44	1.16	201.88	200.05	0.91	1.83	0.90	0.50	1.249	24.0	0.0	
Средние:	53.16	43.34	9.83	---	---	1.43	---	---	0.99	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	6343.39	6253.35	---	6257.95	6196.29	---	61.66	---	---	61.438	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	35597.96	35121.98	35095.33	34786.44	308.89	343.999	5409.0	673.0
31.03.2025	41941.35	41375.33	41353.28	40982.73	370.55	405.437	6153.0	673.0
Итого:	6343.39	6253.35	6257.95	6196.29	61.66	61.438	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	45.71	5.93	5.93	0.60	0.241	24.0	0.0	
02.03.2025	49.01	8.35	8.26	0.60	0.361	24.0	0.0	
03.03.2025	46.74	6.45	6.43	0.60	0.266	24.0	0.0	
04.03.2025	46.87	6.46	6.43	0.60	0.271	24.0	0.0	
05.03.2025	46.96	6.84	6.81	0.60	0.285	24.0	0.0	
06.03.2025	47.48	7.19	7.14	0.60	0.305	24.0	0.0	
07.03.2025	45.53	5.66	5.66	0.60	0.228	24.0	0.0	
08.03.2025	46.55	6.34	6.31	0.60	0.262	24.0	0.0	
09.03.2025	48.09	7.03	6.98	0.60	0.299	24.0	0.0	
10.03.2025	46.93	6.65	6.64	0.60	0.277	24.0	0.0	
11.03.2025	46.88	6.41	6.40	0.60	0.269	24.0	0.0	
12.03.2025	47.62	6.74	6.70	0.60	0.285	24.0	0.0	
13.03.2025	47.46	6.93	6.90	0.60	0.292	24.0	0.0	
14.03.2025	46.48	6.59	6.58	0.60	0.272	24.0	0.0	
15.03.2025	46.35	6.80	6.77	0.60	0.281	24.0	0.0	
16.03.2025	48.08	7.68	7.60	0.60	0.325	24.0	0.0	
17.03.2025	47.01	6.71	6.69	0.60	0.280	24.0	0.0	
18.03.2025	46.59	6.81	6.78	0.60	0.281	24.0	0.0	
19.03.2025	46.32	6.64	6.62	0.60	0.274	24.0	0.0	
20.03.2025	47.21	7.15	7.12	0.60	0.301	24.0	0.0	
21.03.2025	46.44	6.40	6.39	0.60	0.266	24.0	0.0	
22.03.2025	46.63	6.60	6.57	0.60	0.274	24.0	0.0	
23.03.2025	48.38	7.56	7.48	0.60	0.324	24.0	0.0	
24.03.2025	46.24	6.07	6.06	0.60	0.252	24.0	0.0	
25.03.2025	47.32	6.58	6.55	0.60	0.276	24.0	0.0	
26.03.2025	47.34	6.44	6.39	0.60	0.270	24.0	0.0	
27.03.2025	47.56	6.92	6.89	0.60	0.292	24.0	0.0	
28.03.2025	46.53	6.16	6.15	0.60	0.256	24.0	0.0	
29.03.2025	47.16	6.68	6.66	0.60	0.279	24.0	0.0	
30.03.2025	48.69	7.50	7.44	0.60	0.325	24.0	0.0	
31.03.2025	47.00	6.49	6.47	0.60	0.272	24.0	0.0	
Средние:	47.07	---	---	0.60	---	---	---	
Итого:	---	208.76	207.80	---	8.741	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	1598.08	1589.31	69.134	5409.0	673.0
31.03.2025	1806.84	1797.11	77.875	6153.0	673.0
Итого:	208.76	207.80	8.741	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____