Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Баранчинская ул, д. 2 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123848
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	66.37	48.57	17.80	122.17	115.11	0.00	5.95	119.75	113.83	5.07	5.92	8.00	6.00	2.136	24.0	0.0	
02.04.2025	66.05	48.10	17.95	120.42	113.43	0.00	5.98	118.05	112.23	5.05	5.82	8.00	6.00	2.120	24.0	0.0	
03.04.2025	66.28	47.99	18.29	119.74	112.77	0.00	6.00	117.35	111.57	5.05	5.78	8.00	6.00	2.148	24.0	0.0	
04.04.2025	65.86	47.44	18.42	118.55	111.62	0.00	6.02	116.20	110.42	5.10	5.78	8.00	6.00	2.139	24.0	0.0	
05.04.2025	65.65	47.71	17.94	120.47	113.50	0.00	5.96	118.10	112.30	5.03	5.80	8.00	6.00	2.122	24.0	0.0	
06.04.2025	65.88	47.42	18.46	118.02	111.13	0.00	6.01	115.70	109.93	5.11	5.77	8.00	6.00	2.139	24.0	0.0	
07.04.2025	66.10	47.31	18.79	116.96	110.08	0.00	6.06	114.64	108.88	5.15	5.76	8.00	6.00	2.157	24.0	0.0	
08.04.2025	65.98	47.55	18.43	118.87	111.92	0.00	6.02	116.55	110.73	5.12	5.82	8.00	6.00	2.151	24.0	0.0	
09.04.2025	66.07	48.16	17.91	121.95	114.85	0.00	6.00	119.55	113.65	5.06	5.90	8.00	6.00	2.142	24.0	0.0	
10.04.2025	65.37	47.13	18.24	117.26	110.32	0.00	6.10	114.97	109.15	5.19	5.82	8.00	6.00	2.098	24.0	0.0	
11.04.2025	65.77	47.44	18.33	118.51	111.48	0.00	6.11	116.19	110.28	5.22	5.91	8.00	6.00	2.129	24.0	0.0	
12.04.2025	65.71	47.51	18.20	119.65	112.55	0.00	6.12	117.32	111.35	5.22	5.97	8.00	6.00	2.137	24.0	0.0	
13.04.2025	65.40	46.90	18.50	116.19	109.19	0.00	6.21	113.97	108.00	5.38	5.97	8.00	6.00	2.111	24.0	0.0	
14.04.2025	65.87	47.24	18.63	117.75	110.64	0.00	6.23	115.44	109.46	5.32	5.98	8.00	6.00	2.152	24.0	0.0	
15.04.2025	65.53	47.67	17.86	121.27	114.06	0.00	6.13	118.92	112.86	5.23	6.06	8.00	6.00	2.124	24.0	0.0	
16.04.2025	65.45	47.96	17.49	122.72	115.45	0.00	6.10	120.36	114.24	5.22	6.12	8.00	6.00	2.106	24.0	0.0	
17.04.2025	65.82	47.49	18.33	119.65	112.49	0.00	6.17	117.31	111.29	5.27	6.02	8.00	6.00	2.151	24.0	0.0	
18.04.2025	66.08	47.77	18.31	120.65	113.49	0.00	6.12	118.27	112.29	5.19	5.98	8.00	6.00	2.169	24.0	0.0	
19.04.2025	64.69	48.13	16.56	124.46	117.30	0.00	5.92	122.09	116.08	5.05	6.01	8.00	6.00	2.024	24.0	0.0	
20.04.2025	64.74	48.11	16.63	123.21	116.12	0.00	5.92	120.86	114.89	5.06	5.97	8.00	6.00	2.014	24.0	0.0	
21.04.2025	65.92	48.25	17.67	122.84	115.75	0.00	5.94	120.43	114.50	5.05	5.93	8.00	6.00	2.129	24.0	0.0	
22.04.2025	65.26	48.59	16.67	125.64	118.55	0.00	5.81	123.24	117.22	5.01	6.02	8.00	6.00	2.056	24.0	0.0	
23.04.2025	66.38	48.45	17.93	123.27	116.23	0.00	5.88	120.81	114.96	4.96	5.85	8.00	6.00	2.168	24.0	0.0	
24.04.2025	65.12	48.74	16.38	126.29	119.29	0.00	5.70	123.87	117.97	4.88	5.90	8.00	6.00	2.031	24.0	0.0	
25.04.2025	65.49	48.96	16.53	126.33	119.36	0.00	5.67	123.89	118.01	4.86	5.88	8.00	6.00	2.050	24.0	0.0	
26.04.2025	64.80	48.37	16.43	124.87	117.95	0.00	5.70	122.51	116.63	4.92	5.88	8.00	6.00	2.017	24.0	0.0	
27.04.2025	65.44	48.15	17.29	122.96	115.79	0.00	6.01	120.58	114.53	5.15	6.05	8.00	6.00	2.087	24.0	0.0	
28.04.2025	64.19	45.57	18.62	106.90	100.26	0.00	6.41	104.90	99.30	5.48	5.60	8.00	6.00	1.951	24.0	0.0	
29.04.2025	65.34	46.98	18.36	120.26	112.72	0.00	6.47	117.96	111.57	5.57	6.39	8.00	6.00	2.168	24.0	0.0	
30.04.2025	64.71	47.61	17.10	125.02	117.18	0.00	6.47	122.62	115.97	5.57	6.65	8.00	6.00	2.099	24.0	0.0	
Средние:	65.58	47.78	17.80	---	---	---	6.04	---	---	5.15	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3622.85	3410.58	0.00	---	3552.40	3374.09	---	178.31	---	---	63.225	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	99538.37	97025.17	0.00	97244.78	95640.23	1604.55	1643.325	23529.0	0.0
30.04.2025	103161.22	100435.75	0.00	100797.18	99014.32	1782.86	1706.550	24249.0	0.0
Итого:	3622.85	3410.58	0.00	3552.40	3374.09	178.31	63.225	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Баранчинская ул, д. 2 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123848
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	66.37	48.57	17.80	122.17	115.11	0.00	119.75	113.83	5.92	8.00	6.00	2.136	24.0	0.0	
02.04.2025	66.05	48.10	17.95	120.42	113.43	0.00	118.05	112.23	5.82	8.00	6.00	2.120	24.0	0.0	
03.04.2025	66.28	47.99	18.29	119.74	112.77	0.00	117.35	111.57	5.78	8.00	6.00	2.148	24.0	0.0	
04.04.2025	65.86	47.44	18.42	118.55	111.62	0.00	116.20	110.42	5.78	8.00	6.00	2.139	24.0	0.0	
05.04.2025	65.65	47.71	17.94	120.47	113.50	0.00	118.10	112.30	5.80	8.00	6.00	2.122	24.0	0.0	
06.04.2025	65.88	47.42	18.46	118.02	111.13	0.00	115.70	109.93	5.77	8.00	6.00	2.139	24.0	0.0	
07.04.2025	66.10	47.31	18.79	116.96	110.08	0.00	114.64	108.88	5.76	8.00	6.00	2.157	24.0	0.0	
08.04.2025	65.98	47.55	18.43	118.87	111.92	0.00	116.55	110.73	5.82	8.00	6.00	2.151	24.0	0.0	
09.04.2025	66.07	48.16	17.91	121.95	114.85	0.00	119.55	113.65	5.90	8.00	6.00	2.142	24.0	0.0	
10.04.2025	65.37	47.13	18.24	117.26	110.32	0.00	114.97	109.15	5.82	8.00	6.00	2.098	24.0	0.0	
11.04.2025	65.77	47.44	18.33	118.51	111.48	0.00	116.19	110.28	5.91	8.00	6.00	2.129	24.0	0.0	
12.04.2025	65.71	47.51	18.20	119.65	112.55	0.00	117.32	111.35	5.97	8.00	6.00	2.137	24.0	0.0	
13.04.2025	65.40	46.90	18.50	116.19	109.19	0.00	113.97	108.00	5.97	8.00	6.00	2.111	24.0	0.0	
14.04.2025	65.87	47.24	18.63	117.75	110.64	0.00	115.44	109.46	5.98	8.00	6.00	2.152	24.0	0.0	
15.04.2025	65.53	47.67	17.86	121.27	114.06	0.00	118.92	112.86	6.06	8.00	6.00	2.124	24.0	0.0	
16.04.2025	65.45	47.96	17.49	122.72	115.45	0.00	120.36	114.24	6.12	8.00	6.00	2.106	24.0	0.0	
17.04.2025	65.82	47.49	18.33	119.65	112.49	0.00	117.31	111.29	6.02	8.00	6.00	2.151	24.0	0.0	
18.04.2025	66.08	47.77	18.31	120.65	113.49	0.00	118.27	112.29	5.98	8.00	6.00	2.169	24.0	0.0	
19.04.2025	64.69	48.13	16.56	124.46	117.30	0.00	122.09	116.08	6.01	8.00	6.00	2.024	24.0	0.0	
20.04.2025	64.74	48.11	16.63	123.21	116.12	0.00	120.86	114.89	5.97	8.00	6.00	2.014	24.0	0.0	
21.04.2025	65.92	48.25	17.67	122.84	115.75	0.00	120.43	114.50	5.93	8.00	6.00	2.129	24.0	0.0	
22.04.2025	65.26	48.59	16.67	125.64	118.55	0.00	123.24	117.22	6.02	8.00	6.00	2.056	24.0	0.0	
23.04.2025	66.38	48.45	17.93	123.27	116.23	0.00	120.81	114.96	5.85	8.00	6.00	2.168	24.0	0.0	
24.04.2025	65.12	48.74	16.38	126.29	119.29	0.00	123.87	117.97	5.90	8.00	6.00	2.031	24.0	0.0	
25.04.2025	65.49	48.96	16.53	126.33	119.36	0.00	123.89	118.01	5.88	8.00	6.00	2.050	24.0	0.0	
26.04.2025	64.80	48.37	16.43	124.87	117.95	0.00	122.51	116.63	5.88	8.00	6.00	2.017	24.0	0.0	
27.04.2025	65.44	48.15	17.29	122.96	115.79	0.00	120.58	114.53	6.05	8.00	6.00	2.087	24.0	0.0	
28.04.2025	64.19	45.57	18.62	106.90	100.26	0.00	104.90	99.30	5.60	8.00	6.00	1.951	24.0	0.0	
29.04.2025	65.34	46.98	18.36	120.26	112.72	0.00	117.96	111.57	6.39	8.00	6.00	2.168	24.0	0.0	
30.04.2025	64.71	47.61	17.10	125.02	117.18	0.00	122.62	115.97	6.65	8.00	6.00	2.099	24.0	0.0	
Средние:	65.58	47.78	17.80	---	---	---	---	---	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3622.85	3410.58	0.00	3552.40	3374.09	178.31	---	---	63.225	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	99538.37	97025.17	0.00	97244.78	95640.23	1604.55	1643.325	23529.0	0.0
30.04.2025	103161.22	100435.75	0.00	100797.18	99014.32	1782.86	1706.550	24249.0	0.0
Итого:	3622.85	3410.58	0.00	3552.40	3374.09	178.31	63.225	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____