Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 11 (МКД)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 22186841
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	Дп	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	м3	ч	ч	
01.04.2025	69.09	61.29	7.80	234.20	235.17	229.18	231.11	-0.84	-1.93	6.44	3.91	1.801	0.00	24.0	0.0	*
02.04.2025	68.81	60.42	8.40	238.13	239.07	233.07	235.06	-0.85	-1.99	6.42	3.95	1.969	0.00	24.0	0.0	*
03.04.2025	68.89	59.96	8.93	244.44	245.37	239.24	241.30	-0.86	-2.06	6.41	3.96	2.150	0.00	24.0	0.0	*
04.04.2025	68.63	59.87	8.75	244.91	245.90	239.74	241.84	-0.87	-2.10	6.40	3.98	2.111	0.00	24.0	0.0	*
05.04.2025	68.36	59.78	8.58	237.06	238.05	232.07	234.12	-0.88	-2.05	6.42	3.95	2.004	0.00	24.0	0.0	*
06.04.2025	69.11	59.86	9.25	238.37	239.33	233.26	235.37	-0.90	-2.11	6.41	3.97	2.169	0.00	24.0	0.0	*
07.04.2025	69.28	60.07	9.21	245.95	246.96	240.65	242.86	-0.91	-2.21	6.39	3.99	2.229	0.00	24.0	0.0	*
08.04.2025	69.05	60.58	8.47	240.69	241.75	235.54	237.67	-0.90	-2.13	6.40	3.96	2.007	0.00	24.0	0.0	*
09.04.2025	68.45	60.25	8.20	238.11	239.21	233.09	235.22	-0.91	-2.13	6.43	3.92	1.923	0.00	24.0	0.0	*
10.04.2025	68.13	59.22	8.91	242.21	243.23	237.15	239.30	-0.90	-2.15	6.39	4.00	2.126	0.00	24.0	0.0	*
11.04.2025	68.41	59.63	8.78	240.46	241.46	235.40	237.49	-0.89	-2.09	6.40	3.98	2.079	0.00	24.0	0.0	*
12.04.2025	68.21	59.64	8.57	238.57	239.58	233.57	235.64	-0.88	-2.07	6.41	3.97	2.015	0.00	24.0	0.0	*
13.04.2025	68.31	58.78	9.53	245.52	246.41	240.37	242.48	-0.87	-2.11	6.37	4.02	2.303	0.00	24.0	0.0	*
14.04.2025	68.72	59.72	8.99	243.61	244.50	238.45	240.49	-0.85	-2.04	6.39	4.00	2.156	0.00	24.0	0.0	*
15.04.2025	67.98	60.26	7.71	232.85	233.81	228.02	229.88	-0.81	-1.87	6.44	3.94	1.770	0.00	24.0	0.0	*
16.04.2025	67.90	60.09	7.81	234.51	235.45	229.64	231.53	-0.82	-1.89	6.45	3.91	1.805	0.00	24.0	0.0	*
17.04.2025	68.64	59.79	8.85	241.88	242.72	236.75	238.72	-0.83	-1.97	6.42	3.96	2.107	0.00	24.0	0.0	*
18.04.2025	68.51	60.00	8.51	238.63	239.53	233.60	235.56	-0.84	-1.96	6.43	3.94	2.001	0.00	24.0	0.0	*
19.04.2025	66.80	59.67	7.14	230.95	232.02	226.30	228.20	-0.84	-1.91	6.47	3.88	1.627	0.00	24.0	0.0	*
20.04.2025	67.00	59.46	7.54	231.12	232.19	226.43	228.40	-0.86	-1.97	6.46	3.90	1.719	0.00	24.0	0.0	*
21.04.2025	68.05	60.29	7.76	234.32	235.39	229.44	231.45	-0.87	-2.01	6.46	3.92	1.792	0.00	24.0	0.0	*
22.04.2025	67.46	60.30	7.16	233.73	234.95	228.94	231.01	-0.90	-2.07	6.49	3.86	1.651	0.00	24.0	0.0	*
23.04.2025	68.63	60.80	7.83	238.13	239.35	233.08	235.27	-0.94	-2.19	6.47	3.90	1.838	0.00	24.0	0.0	*
24.04.2025	67.60	60.55	7.05	235.77	237.17	230.91	233.17	-0.97	-2.26	6.50	3.84	1.641	0.00	24.0	0.0	*
25.04.2025	67.72	61.03	6.69	229.60	231.09	224.87	227.12	-1.00	-2.26	6.51	3.83	1.517	0.00	24.0	0.0	*
26.04.2025	67.36	60.56	6.79	229.62	231.02	224.92	227.11	-0.97	-2.20	6.50	3.87	1.540	0.00	24.0	0.0	*
27.04.2025	68.35	60.07	8.28	238.80	239.67	233.78	235.67	-0.81	-1.89	6.47	3.91	1.949	0.00	24.0	0.0	*
28.04.2025	66.33	57.67	8.66	253.22	253.69	248.16	249.78	-0.65	-1.62	6.29	3.97	2.161	0.00	24.0	0.0	*
29.04.2025	65.85	57.32	8.53	221.94	222.34	217.56	218.92	-0.62	-1.36	5.75	3.56	1.867	0.00	24.0	0.0	*
30.04.2025	65.91	58.61	7.30	193.34	193.84	172.42	173.28	-0.50	-0.86	5.01	2.99	1.268	0.00	19.0	5.0	*
Средние:	68.05	59.85	8.20	---	---	---	---	-0.85	---	6.36	3.89	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7090.61	7120.21	6925.62	6985.07	---	-59.45	---	---	57.297	0.00	715.0	5.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2025	100617.22	102150.05	98122.92	100286.20	-2163.28	1182.610	0.000	0.000	13654.0	304.0
30.04.2025	107707.83	109270.25	105048.53	107271.26	-2222.73	1239.907	0.000	0.000	14369.0	309.0
Итого:	7090.61	7120.21	6925.62	6985.07	-59.45	57.297	0.000	0.000	715.0	5.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____