Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 13 (МКД)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 23190882
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.04.2025	68.95	57.31	11.64	437.89	446.14	428.50	439.35	-2.50	-10.85	4.63	3.84	4.998	24.0	0.0	0.00	
02.04.2025	68.48	56.94	11.54	433.61	441.92	424.44	435.28	-2.52	-10.84	4.64	3.87	4.908	24.0	0.0	0.00	
03.04.2025	68.04	56.01	12.03	430.48	438.80	421.48	432.43	-2.57	-10.96	4.65	3.89	5.078	24.0	0.0	0.00	
04.04.2025	67.35	55.49	11.86	429.38	437.89	420.57	431.65	-2.60	-11.08	4.65	3.90	4.996	24.0	0.0	0.00	
05.04.2025	67.05	55.34	11.71	432.75	441.45	423.94	435.19	-2.62	-11.25	4.64	3.87	4.974	24.0	0.0	0.00	
06.04.2025	67.83	55.38	12.45	428.77	437.25	419.86	431.01	-2.62	-11.15	4.65	3.90	5.237	24.0	0.0	0.00	
07.04.2025	67.95	55.65	12.30	427.84	436.33	418.92	430.07	-2.63	-11.15	4.65	3.90	5.163	24.0	0.0	0.00	
08.04.2025	67.96	55.96	12.00	431.66	440.18	422.66	433.80	-2.60	-11.14	4.64	3.87	5.079	24.0	0.0	0.00	
09.04.2025	67.52	55.86	11.65	436.38	444.93	427.38	438.49	-2.57	-11.11	4.63	3.85	4.989	24.0	0.0	0.00	
10.04.2025	67.02	55.40	11.62	425.97	434.02	417.32	427.82	-2.49	-10.51	4.65	3.92	4.858	24.0	0.0	0.00	
11.04.2025	67.32	55.48	11.84	428.95	436.66	420.17	430.42	-2.41	-10.25	4.65	3.90	4.982	24.0	0.0	0.00	
12.04.2025	67.23	55.36	11.86	431.23	438.87	422.43	432.64	-2.39	-10.21	4.64	3.88	5.020	24.0	0.0	0.00	
13.04.2025	67.29	54.67	12.62	423.66	430.88	414.97	424.90	-2.37	-9.93	4.66	3.93	5.243	24.0	0.0	0.00	
14.04.2025	67.59	55.54	12.05	428.07	435.28	419.23	429.06	-2.32	-9.83	4.65	3.91	5.061	24.0	0.0	0.00	
15.04.2025	67.19	55.13	12.06	437.86	445.11	428.91	438.81	-2.28	-9.90	4.63	3.85	5.183	24.0	0.0	0.00	
16.04.2025	67.35	55.51	11.83	434.76	441.90	425.84	435.56	-2.26	-9.72	4.65	3.84	5.048	24.0	0.0	0.00	
17.04.2025	67.85	54.94	12.91	404.60	411.04	396.18	405.29	-2.27	-9.10	4.79	3.87	5.125	24.0	0.0	0.00	
18.04.2025	67.21	54.67	12.54	408.90	415.69	400.53	409.92	-2.32	-9.39	4.78	3.85	5.031	24.0	0.0	0.00	
19.04.2025	65.93	54.92	11.01	427.80	435.53	419.37	429.44	-2.37	-10.07	4.70	3.80	4.625	24.0	0.0	0.00	
20.04.2025	66.50	54.83	11.68	419.70	427.26	411.31	421.30	-2.40	-9.99	4.73	3.83	4.812	24.0	0.0	0.00	
21.04.2025	66.62	54.91	11.71	329.89	336.08	323.26	331.36	-2.47	-8.10	5.12	3.80	3.794	24.0	0.0	0.00	
22.04.2025	65.28	54.07	11.21	247.36	252.47	242.58	249.04	-2.63	-6.46	5.47	3.74	2.727	24.0	0.0	0.00	
23.04.2025	65.63	52.70	12.93	235.51	240.41	230.93	237.31	-2.73	-6.39	5.50	3.76	2.994	24.0	0.0	0.00	
24.04.2025	65.16	53.84	11.32	240.87	246.34	236.23	243.02	-2.84	-6.79	5.50	3.71	2.683	24.0	0.0	0.00	
25.04.2025	64.84	53.62	11.22	248.89	254.89	244.13	251.48	-2.97	-7.35	5.48	3.72	2.747	24.0	0.0	0.00	
26.04.2025	65.45	53.58	11.87	242.78	248.37	238.07	245.05	-2.89	-6.98	5.48	3.73	2.834	24.0	0.0	0.00	
27.04.2025	65.95	52.17	13.78	244.94	249.39	240.11	246.23	-2.52	-6.12	5.45	3.78	3.317	24.0	0.0	0.00	
28.04.2025	64.30	50.65	13.65	271.03	274.81	265.92	271.51	-2.08	-5.59	5.22	3.85	3.637	24.0	0.0	0.00	
29.04.2025	65.45	52.43	13.02	248.93	252.84	244.10	249.61	-2.24	-5.52	5.44	3.80	3.187	24.0	0.0	0.00	
30.04.2025	65.07	52.73	12.34	156.43	157.25	153.42	155.20	-1.16	-1.79	3.78	2.69	1.900	24.0	0.0	0.00	*
Средние:	66.78	54.70	12.07	---	---	---	---	-2.45	---	4.86	3.80	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	11026.89	11229.95	10802.75	11072.29	---	-269.53	---	---	130.229	720.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2025	125942.46	127402.20	122954.78	125640.99	-2686.21	2260.119	0.000	0.000	12446.0	2591.0
30.04.2025	136969.35	138632.15	133757.53	136713.27	-2955.74	2390.347	0.000	0.000	13166.0	2591.0
Итого:	11026.89	11229.95	10802.75	11072.29	-269.53	130.229	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____