Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 20 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00154207
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	66.45	44.53	21.92	233.12	237.27	-1.76	228.47	235.06	-2.84	-6.59	7.00	6.00	5.003	24.0	0.0	*
02.04.2025	66.03	45.10	20.93	306.11	311.57	-1.77	300.07	308.61	-2.81	-8.54	7.00	6.00	6.272	24.0	0.0	*
03.04.2025	65.67	46.18	19.49	364.38	371.02	-1.81	357.26	367.32	-2.78	-10.06	7.00	6.00	6.959	24.0	0.0	*
04.04.2025	65.62	46.82	18.80	384.63	391.61	-1.80	377.14	387.59	-2.73	-10.45	7.00	6.00	7.090	24.0	0.0	*
05.04.2025	65.23	45.87	19.36	337.26	343.62	-1.87	330.75	340.24	-2.83	-9.49	7.00	6.00	6.401	24.0	0.0	*
06.04.2025	65.87	46.04	19.83	344.06	350.53	-1.86	337.31	347.03	-2.84	-9.72	7.00	6.00	6.684	24.0	0.0	*
07.04.2025	66.18	46.64	19.54	346.81	353.40	-1.88	339.95	349.79	-2.85	-9.84	7.00	6.00	6.637	24.0	0.0	*
08.04.2025	65.62	46.01	19.61	354.32	360.96	-1.86	347.42	357.38	-2.83	-9.96	7.00	6.00	6.808	24.0	0.0	
09.04.2025	65.34	45.47	19.87	329.07	335.27	-1.87	322.71	332.03	-2.85	-9.32	7.00	6.00	6.407	24.0	0.0	*
10.04.2025	65.98	46.55	19.43	374.34	381.05	-1.78	366.99	377.16	-2.73	-10.17	7.00	6.00	7.125	24.0	0.0	
11.04.2025	66.23	46.38	19.85	365.61	372.06	-1.75	358.38	368.32	-2.74	-9.94	7.00	6.00	7.107	24.0	0.0	*
12.04.2025	65.95	46.02	19.93	346.27	352.41	-1.76	339.47	348.89	-2.74	-9.42	7.00	6.00	6.761	24.0	0.0	*
13.04.2025	65.97	47.43	18.54	419.58	426.73	-1.69	411.34	422.24	-2.62	-10.90	7.00	6.00	7.624	24.0	0.0	
14.04.2025	66.38	47.04	19.34	380.93	387.41	-1.69	373.34	383.39	-2.66	-10.05	7.00	6.00	7.217	24.0	0.0	*
15.04.2025	66.09	45.44	20.65	317.55	322.97	-1.69	311.30	319.80	-2.69	-8.50	7.00	6.00	6.425	24.0	0.0	*
16.04.2025	65.19	44.33	20.86	282.51	287.47	-1.74	277.09	284.82	-2.75	-7.73	7.00	6.00	5.774	24.0	0.0	*
17.04.2025	66.01	46.32	19.69	364.94	371.16	-1.69	357.75	367.42	-2.67	-9.67	7.00	6.00	7.038	24.0	0.0	*
18.04.2025	66.09	46.01	20.08	336.94	342.88	-1.75	330.28	339.43	-2.73	-9.15	7.00	6.00	6.628	24.0	0.0	
19.04.2025	65.42	44.08	21.34	166.00	169.16	-1.89	162.79	167.61	-2.92	-4.82	7.00	6.00	3.470	24.0	0.0	*
20.04.2025	65.29	43.53	21.76	186.71	190.05	-1.77	183.12	188.37	-2.83	-5.25	7.00	6.00	3.980	24.0	0.0	*
21.04.2025	65.74	44.58	21.16	283.82	289.12	-1.85	278.28	286.41	-2.88	-8.13	7.00	6.00	5.882	24.0	0.0	*
22.04.2025	65.59	43.01	22.58	198.96	202.67	-1.85	195.08	200.90	-2.94	-5.82	7.00	6.00	4.401	24.0	0.0	*
23.04.2025	66.10	44.41	21.69	267.55	272.81	-1.95	262.27	270.29	-3.01	-8.02	7.00	6.00	5.683	24.0	0.0	*
24.04.2025	65.60	44.52	21.08	145.26	148.42	-2.15	142.44	147.03	-3.17	-4.59	7.00	6.00	3.001	24.0	0.0	*
25.04.2025	65.35	41.75	23.60	188.58	192.31	-1.96	184.92	190.74	-3.10	-5.82	7.00	6.00	4.359	24.0	0.0	*
26.04.2025	65.44	42.28	23.16	202.09	206.19	-2.01	198.18	204.47	-3.12	-6.29	7.00	6.00	4.585	24.0	0.0	*
27.04.2025	65.89	44.86	21.03	306.49	310.95	-1.44	300.46	308.01	-2.48	-7.55	7.00	6.00	6.313	24.0	0.0	*
28.04.2025	63.95	45.30	18.65	375.39	379.03	-0.96	368.36	375.38	-1.89	-7.02	7.00	6.00	6.859	24.0	0.0	*
29.04.2025	66.46	46.10	20.36	337.51	339.79	-0.67	330.75	336.42	-1.70	-5.67	7.00	6.00	6.728	24.0	0.0	*
30.04.2025	66.07	45.71	20.36	341.78	343.69	-0.56	335.04	340.32	-1.56	-5.28	7.00	6.00	6.814	24.0	0.0	*
Средние:	65.76	45.28	20.48	---	---	-1.70	---	---	-2.71	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	9188.57	9343.58	---	9008.71	9252.47	---	-243.76	---	---	182.035	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	189494.30	192208.10	180934.71	185500.54	-4565.83	3605.031	13159.0	197.0
30.04.2025	198682.87	201551.68	189943.42	194753.01	-4809.59	3787.066	13879.0	197.0
Итого:	9188.57	9343.58	9008.71	9252.47	-243.76	182.035	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 20 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00154207
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.04.2025	45.26	271.50	35.80	6.00	5.00	0.0	24.0	*
02.04.2025	59.54	496.98	413.99	6.00	5.00	0.0	24.0	*
03.04.2025	58.18	483.39	388.80	6.00	5.00	0.0	24.0	*
04.04.2025	58.50	482.20	456.67	6.00	5.00	0.0	24.0	*
05.04.2025	57.87	483.46	454.04	6.00	5.00	0.0	24.0	*
06.04.2025	57.98	480.69	444.80	6.00	5.00	0.0	24.0	*
07.04.2025	58.84	466.87	445.96	6.00	5.00	0.0	24.0	*
08.04.2025	58.20	468.89	443.91	6.00	5.00	0.0	24.0	*
09.04.2025	57.86	473.76	447.55	6.00	5.00	0.0	24.0	*
10.04.2025	58.88	477.72	449.60	6.00	5.00	0.0	24.0	*
11.04.2025	59.18	477.27	440.95	6.00	5.00	0.0	24.0	*
12.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	
13.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	
14.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	
15.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	
16.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	
17.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	
18.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	
19.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	
20.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	
21.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	
22.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	
23.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	
24.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	
25.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	
26.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	
27.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	
28.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	
29.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	
30.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	57.30	---	---	6.00	5.00	---	---	
Итого:	---	5062.72	4422.06	---	---	0.0	264.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.03.2025	46803.38	69573.20	73770.22	5078.31	68691.91	4029.953	3716.985	3863.0	9493.0
11.04.2025	51866.10	73995.26	73770.22	5078.31	68691.91	4029.953	3716.985	3863.0	9757.0
Итого:	5062.72	4422.06	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	264.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____