Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 21 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105381
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	61.82	40.14	21.68	74.67	70.61	0.00	73.39	70.07	3.32	6.00	6.00	1.587	24.0	0.0	*
02.04.2025	61.94	40.78	21.16	75.98	72.09	0.00	74.64	71.52	3.12	6.00	6.00	1.576	24.0	0.0	*
03.04.2025	62.82	41.62	21.20	81.68	77.46	0.00	80.19	76.84	3.35	6.00	6.00	1.698	24.0	0.0	*
04.04.2025	62.84	41.61	21.23	86.05	81.50	0.00	84.49	80.83	3.66	6.00	6.00	1.791	24.0	0.0	
05.04.2025	61.76	38.89	22.87	68.11	64.53	0.00	66.94	64.08	2.86	6.00	6.00	1.528	24.0	0.0	
06.04.2025	62.88	41.48	21.40	81.22	77.76	0.00	79.74	77.13	2.61	6.00	6.00	1.705	24.0	0.0	*
07.04.2025	63.40	41.64	21.76	85.07	81.04	0.00	83.51	80.36	3.15	6.00	6.00	1.812	24.0	0.0	
08.04.2025	62.74	40.21	22.53	75.81	71.75	0.00	74.43	71.22	3.21	6.00	6.00	1.675	24.0	0.0	
09.04.2025	61.88	40.28	21.60	75.35	71.37	0.00	74.01	70.82	3.19	6.00	6.00	1.594	24.0	0.0	
10.04.2025	62.45	41.11	21.34	84.79	80.13	0.00	83.27	79.49	3.78	6.00	6.00	1.773	24.0	0.0	
11.04.2025	62.12	41.21	20.91	83.43	79.22	0.00	81.95	78.58	3.37	6.00	6.00	1.711	24.0	0.0	*
12.04.2025	61.31	38.45	22.86	61.04	58.30	0.00	59.98	57.87	2.11	6.00	6.00	1.369	24.0	0.0	*
13.04.2025	62.28	41.50	20.78	91.06	86.22	0.00	89.44	85.54	3.90	6.00	6.00	1.855	24.0	0.0	
14.04.2025	62.09	41.41	20.68	86.10	81.22	0.00	84.57	80.55	4.02	6.00	6.00	1.745	24.0	0.0	
15.04.2025	60.96	40.04	20.92	77.40	72.62	0.00	76.10	72.04	4.06	6.00	6.00	1.590	24.0	0.0	
16.04.2025	60.17	39.52	20.65	73.38	68.97	0.00	72.17	68.46	3.71	6.00	6.00	1.489	24.0	0.0	
17.04.2025	61.76	40.59	21.17	84.00	78.96	0.00	82.53	78.36	4.17	6.00	6.00	1.741	24.0	0.0	*
18.04.2025	61.65	40.05	21.60	72.41	68.31	0.00	71.15	67.79	3.36	6.00	6.00	1.534	24.0	0.0	*
19.04.2025	58.63	35.92	22.71	49.29	46.70	0.00	48.51	46.41	2.10	6.00	6.00	1.099	24.0	0.0	*
20.04.2025	59.36	38.68	20.68	67.49	64.64	0.00	66.39	64.18	2.21	6.00	6.00	1.374	24.0	0.0	
21.04.2025	61.00	39.88	21.12	68.54	65.60	0.00	67.36	65.08	2.28	6.00	6.00	1.419	24.0	0.0	
22.04.2025	60.22	38.69	21.53	64.44	61.72	0.00	63.36	61.30	2.06	6.00	6.00	1.364	24.0	0.0	*
23.04.2025	61.80	40.52	21.28	70.53	67.57	0.00	69.32	67.05	2.27	6.00	6.00	1.472	24.0	0.0	
24.04.2025	60.32	39.09	21.23	65.24	62.56	0.00	64.14	62.10	2.04	6.00	6.00	1.361	24.0	0.0	
25.04.2025	60.13	38.30	21.83	58.11	56.16	0.00	57.16	55.79	1.37	6.00	6.00	1.245	24.0	0.0	
26.04.2025	60.02	36.41	23.61	47.47	45.85	0.00	46.70	45.55	1.15	6.00	6.00	1.099	24.0	0.0	*
27.04.2025	61.45	40.02	21.43	70.68	69.85	0.00	69.45	69.31	0.14	6.00	6.00	1.488	24.0	0.0	
28.04.2025	61.74	42.52	19.22	99.62	97.48	0.00	97.89	96.65	1.24	6.00	6.00	1.876	24.0	0.0	
29.04.2025	61.00	42.22	18.78	95.36	93.31	0.00	93.73	92.52	1.21	6.00	6.00	1.755	24.0	0.0	
30.04.2025	61.60	41.90	19.70	89.25	86.06	0.00	87.69	85.34	2.35	6.00	6.00	1.724	24.0	0.0	
Средние:	61.47	40.16	21.32	---	---	---	---	---	---	6.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2263.57	2159.56	0.00	2224.20	2142.83	81.37	---	---	47.049	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	46396.95	48052.72	0.00	45425.09	47561.42	-2136.33	981.409	13839.0	3.0
30.04.2025	48660.52	50212.28	0.00	47649.29	49704.25	-2054.96	1028.458	14559.0	3.0
Итого:	2263.57	2159.56	0.00	2224.20	2142.83	81.37	47.049	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 21 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105381
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	59.71	44.89	14.82	29.58	19.84	29.09	19.60	9.49	5.00	5.00	0.809	0.379	24.0	0.0	
02.04.2025	59.89	44.96	14.93	28.44	19.82	27.98	19.58	8.40	5.00	5.00	0.754	0.340	24.0	0.0	
03.04.2025	60.48	45.07	15.41	28.64	19.82	28.18	19.58	8.60	5.00	5.00	0.777	0.348	24.0	0.0	
04.04.2025	60.40	44.85	15.55	28.11	19.98	27.65	19.74	7.91	5.00	5.00	0.743	0.317	24.0	0.0	
05.04.2025	59.44	44.22	15.22	28.34	19.83	27.90	19.59	8.31	5.00	5.00	0.749	0.328	24.0	0.0	
06.04.2025	60.61	44.86	15.75	31.03	19.72	30.53	19.48	11.05	5.00	5.00	0.921	0.445	24.0	0.0	
07.04.2025	60.99	45.07	15.92	28.10	19.83	27.62	19.59	8.03	5.00	5.00	0.758	0.324	24.0	0.0	
08.04.2025	60.39	44.78	15.61	28.24	19.82	27.77	19.58	8.19	5.00	5.00	0.757	0.330	24.0	0.0	
09.04.2025	59.74	44.51	15.23	28.87	19.75	28.39	19.51	8.88	5.00	5.00	0.782	0.357	24.0	0.0	
10.04.2025	60.13	44.67	15.46	28.78	19.70	28.32	19.46	8.86	5.00	5.00	0.789	0.354	24.0	0.0	
11.04.2025	61.23	45.17	16.06	28.48	19.70	28.00	19.46	8.54	5.00	5.00	0.793	0.345	24.0	0.0	
12.04.2025	61.47	45.41	16.06	28.60	19.77	28.10	19.53	8.57	5.00	5.00	0.796	0.352	24.0	0.0	
13.04.2025	61.99	45.56	16.43	31.37	19.71	30.85	19.47	11.38	5.00	5.00	0.967	0.468	24.0	0.0	
14.04.2025	61.97	45.62	16.35	29.02	19.77	28.52	19.53	8.99	5.00	5.00	0.830	0.368	24.0	0.0	
15.04.2025	60.85	45.05	15.80	28.54	19.66	28.07	19.42	8.65	5.00	5.00	0.792	0.348	24.0	0.0	
16.04.2025	60.48	44.61	15.87	28.63	19.57	28.16	19.33	8.83	5.00	5.00	0.794	0.353	24.0	0.0	
17.04.2025	61.65	45.14	16.51	30.01	19.25	29.51	19.01	10.50	5.00	5.00	0.905	0.429	24.0	0.0	
18.04.2025	61.83	45.55	16.28	28.55	19.22	28.03	18.98	9.05	5.00	5.00	0.823	0.367	24.0	0.0	
19.04.2025	59.46	44.44	15.02	29.27	19.20	28.79	18.96	9.83	5.00	5.00	0.820	0.391	24.0	0.0	
20.04.2025	60.30	44.74	15.56	28.91	19.22	28.43	18.98	9.45	5.00	5.00	0.818	0.381	24.0	0.0	
21.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	60.65	44.96	15.69	---	---	---	---	---	5.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	579.51	393.18	569.89	388.38	181.51	---	---	16.177	7.324	480.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.03.2025	14999.78	10128.81	14733.70	10000.11	4733.59	427.424	196.708	13839.0	3.0
20.04.2025	15579.29	10521.99	15303.59	10388.49	4915.10	443.601	204.032	14319.0	3.0
Итого:	579.51	393.18	569.89	388.38	181.51	16.177	7.324	480.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____