Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 23 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123847
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	61.74	38.07	23.67	47.48	45.54	0.00	46.64	45.25	1.39	5.50	4.00	1.103	24.0	0.0	
02.04.2025	61.88	39.34	22.54	55.66	53.45	0.00	54.67	53.08	1.59	5.50	4.00	1.233	24.0	0.0	
03.04.2025	62.83	40.36	22.47	62.23	59.85	0.00	61.10	59.43	1.67	5.50	4.00	1.373	24.0	0.0	
04.04.2025	63.02	42.03	20.99	72.98	70.40	0.00	71.67	69.83	1.84	5.50	4.00	1.504	24.0	0.0	
05.04.2025	61.62	39.40	22.22	58.54	56.35	0.00	57.52	55.92	1.60	5.50	4.00	1.279	24.0	0.0	
06.04.2025	62.87	40.49	22.38	63.32	61.03	0.00	62.17	60.58	1.59	5.50	4.00	1.393	24.0	0.0	
07.04.2025	63.69	43.04	20.65	79.80	77.10	0.00	78.31	76.45	1.86	5.50	4.00	1.618	24.0	0.0	
08.04.2025	62.71	42.09	20.62	72.48	69.94	0.00	71.18	69.35	1.83	5.50	4.00	1.468	24.0	0.0	
09.04.2025	61.87	39.82	22.05	61.07	58.77	0.00	60.01	58.34	1.67	5.50	4.00	1.324	24.0	0.0	
10.04.2025	62.55	41.60	20.95	71.93	69.27	0.00	70.63	68.72	1.91	5.50	4.00	1.481	24.0	0.0	
11.04.2025	62.37	41.31	21.06	70.23	67.55	0.00	68.99	67.04	1.95	5.50	4.00	1.451	24.0	0.0	
12.04.2025	61.31	40.68	20.63	67.69	65.03	0.00	66.53	64.52	2.01	5.50	4.00	1.373	24.0	0.0	
13.04.2025	62.25	43.20	19.05	89.61	86.21	0.00	88.00	85.43	2.57	5.50	4.00	1.675	24.0	0.0	
14.04.2025	62.41	42.45	19.96	78.81	75.66	0.00	77.43	75.02	2.41	5.50	4.00	1.542	24.0	0.0	
15.04.2025	61.23	40.39	20.84	60.87	58.30	0.00	59.81	57.85	1.96	5.50	4.00	1.246	24.0	0.0	
16.04.2025	60.16	37.59	22.57	51.48	49.21	0.00	50.61	48.88	1.73	5.50	4.00	1.146	24.0	0.0	
17.04.2025	61.97	41.48	20.49	73.88	70.90	0.00	72.57	70.31	2.26	5.50	4.00	1.486	24.0	0.0	
18.04.2025	61.77	40.44	21.33	65.39	62.76	0.00	64.25	62.28	1.97	5.50	4.00	1.370	24.0	0.0	
19.04.2025	58.42	37.56	20.86	49.52	47.49	0.00	48.74	47.21	1.53	5.50	4.00	1.017	24.0	0.0	
20.04.2025	59.04	37.00	22.04	46.87	45.03	0.00	46.11	44.73	1.38	5.50	4.00	1.014	24.0	0.0	
21.04.2025	61.13	38.44	22.69	50.09	48.24	0.00	49.23	47.89	1.34	5.50	4.00	1.118	24.0	0.0	
22.04.2025	59.67	36.97	22.70	44.93	43.29	0.00	44.17	43.02	1.15	5.50	4.00	1.003	24.0	0.0	
23.04.2025	61.76	39.71	22.05	54.94	53.15	0.00	54.01	52.74	1.27	5.50	4.00	1.189	24.0	0.0	
24.04.2025	60.01	38.00	22.01	46.81	45.33	0.00	46.02	45.02	1.00	5.50	4.00	1.011	24.0	0.0	
25.04.2025	59.83	36.10	23.73	39.23	37.98	0.00	38.59	37.74	0.85	5.50	4.00	0.914	24.0	0.0	
26.04.2025	59.13	36.34	22.79	41.23	39.81	0.00	40.57	39.56	1.01	5.50	4.00	0.926	24.0	0.0	
27.04.2025	61.23	38.86	22.37	54.40	51.90	0.00	53.47	51.53	1.94	5.50	4.00	1.194	24.0	0.0	
28.04.2025	61.95	43.71	18.24	99.86	93.85	0.00	98.11	92.99	5.12	5.50	4.00	1.788	24.0	0.0	
29.04.2025	60.54	41.51	19.03	78.82	72.52	0.00	77.49	71.92	5.57	5.50	4.00	1.474	24.0	0.0	*
30.04.2025	61.46	40.14	21.32	67.36	60.47	0.00	66.18	60.02	6.16	5.50	4.00	1.409	24.0	0.0	*
Средние:	61.41	39.94	21.48	---	---	---	---	---	---	5.50	4.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1877.51	1796.38	0.00	1844.78	1782.65	62.13	---	---	39.122	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	42546.66	42109.97	0.00	41642.21	41627.67	14.54	812.087	12343.0	3.0
30.04.2025	44424.17	43906.35	0.00	43486.99	43410.32	76.67	851.209	13063.0	3.0
Итого:	1877.51	1796.38	0.00	1844.78	1782.65	62.13	39.122	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____