Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 24 (МКД)
Прибор: СПТ941.10(11) Заводской номер: 39045
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Q	Ти	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	ч	
01.04.2025	70.76	61.51	9.25	245.91	251.53	0.00	240.40	247.15	0.00	-2.77	2.23	24.00	
02.04.2025	70.57	61.41	9.16	245.31	251.35	0.00	239.84	246.99	0.00	-2.94	2.20	24.00	
03.04.2025	70.58	60.86	9.72	248.42	254.69	0.00	242.88	250.34	0.00	-3.03	2.37	24.00	
04.04.2025	70.77	60.54	10.23	249.96	256.66	0.00	244.36	252.32	0.00	-3.21	2.51	24.00	
05.04.2025	70.49	60.19	10.30	249.81	257.02	0.00	244.25	252.73	0.00	-3.41	2.52	24.00	
06.04.2025	70.13	60.10	10.02	246.96	254.78	0.00	241.52	250.54	0.00	-3.67	2.43	24.00	
07.04.2025	70.93	59.70	11.23	250.91	259.00	0.00	245.27	254.74	0.00	-3.79	2.76	24.00	
08.04.2025	70.97	59.96	11.01	251.02	259.74	0.00	245.36	255.43	0.00	-4.02	2.71	24.00	
09.04.2025	70.72	60.75	9.97	248.00	257.17	0.00	242.45	252.79	0.00	-4.18	2.42	24.00	
10.04.2025	70.42	60.94	9.48	245.88	255.44	0.00	240.41	251.07	0.00	-4.33	2.29	24.00	
11.04.2025	70.01	59.42	10.60	249.79	257.99	0.00	244.30	253.78	0.00	-3.81	2.60	24.00	
12.04.2025	70.36	60.28	10.08	249.28	256.92	0.00	243.75	252.61	0.00	-3.57	2.46	24.00	
13.04.2025	70.16	59.93	10.24	248.38	256.57	0.00	242.90	252.31	0.00	-3.80	2.49	24.00	
14.04.2025	70.37	58.69	11.68	252.00	259.61	0.00	246.41	255.47	0.00	-3.61	2.89	24.00	
15.04.2025	70.60	59.78	10.82	252.03	259.60	0.00	246.40	255.32	0.00	-3.55	2.67	24.00	
16.04.2025	70.08	61.01	9.07	244.63	252.17	0.00	239.25	247.85	0.00	-3.53	2.18	24.00	
17.04.2025	69.97	60.51	9.47	247.01	254.29	0.00	241.59	250.00	0.00	-3.42	2.29	24.00	
18.04.2025	70.59	60.00	10.60	251.48	258.48	0.00	245.87	254.18	0.00	-3.32	2.61	24.00	
19.04.2025	70.53	60.21	10.33	249.42	256.47	0.00	243.87	252.18	0.00	-3.35	2.53	24.00	
20.04.2025	68.75	60.31	8.45	241.52	249.27	0.00	236.39	245.09	0.00	-3.61	2.00	24.00	
21.04.2025	69.53	60.13	9.41	244.31	251.69	0.00	239.00	247.50	0.00	-3.49	2.26	24.00	
22.04.2025	70.42	61.73	8.69	242.32	250.01	0.00	236.94	245.63	0.00	-3.60	2.07	24.00	
23.04.2025	69.95	61.44	8.52	240.88	250.09	0.00	235.59	245.74	0.00	-4.22	2.01	24.00	
24.04.2025	71.10	61.48	9.62	245.80	255.69	0.00	240.24	251.25	0.00	-4.48	2.32	24.00	
25.04.2025	70.11	62.58	7.53	237.11	247.17	0.00	231.89	242.73	0.00	-4.57	1.75	24.00	
26.04.2025	69.82	62.02	7.80	238.54	248.77	0.00	233.31	244.37	0.00	-4.63	1.82	24.00	
27.04.2025	70.59	62.58	8.01	242.42	248.71	0.00	237.01	244.24	0.00	-3.01	1.90	24.00	
28.04.2025	71.05	61.08	9.97	256.40	257.13	0.00	250.61	252.71	0.00	-0.84	2.51	24.00	
29.04.2025	69.27	57.74	11.53	267.89	266.70	0.00	262.09	262.56	0.00	-0.18	3.02	24.00	
30.04.2025	70.68	60.66	10.02	261.16	260.40	0.00	255.32	255.99	0.00	-0.26	2.57	24.00	
Средние:	70.34	60.58	9.76	---	---	---	---	---	---	-3.34	---	---	
Итого:	---	---	---	7444.56	7655.10	0.00	7279.45	7525.61	0.00	---	71.41	720.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч
31.03.2025	432160.21	436515.07	31.10	421249.99	428489.89	0.00	5116.01	48476.05
30.04.2025	439604.77	444170.16	31.10	428529.44	436015.49	0.00	5187.42	49196.05
Итого:	7444.56	7655.09	0.00	7279.45	7525.61	0.00	71.41	720.00

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____