Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 26/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00137630
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	65.50	53.39	12.11	258.12	257.47	0.25	253.10	254.04	-0.37	-0.94	7.00	6.00	3.068	24.0	0.0	
02.04.2025	65.47	53.15	12.32	254.40	253.72	0.27	249.46	250.40	-0.38	-0.94	7.00	6.00	3.077	24.0	0.0	
03.04.2025	65.84	53.09	12.75	250.98	250.26	0.29	246.07	246.97	-0.37	-0.90	7.00	6.00	3.137	24.0	0.0	
04.04.2025	65.64	52.74	12.90	247.97	247.26	0.29	243.13	244.06	-0.38	-0.93	7.00	6.00	3.139	24.0	0.0	
05.04.2025	65.09	52.78	12.31	254.57	253.93	0.25	249.69	250.62	-0.37	-0.93	7.00	6.00	3.078	24.0	0.0	
06.04.2025	65.53	52.73	12.80	250.77	250.11	0.26	245.88	246.86	-0.40	-0.98	7.00	6.00	3.149	24.0	0.0	
07.04.2025	66.09	52.82	13.27	247.39	246.68	0.29	242.49	243.47	-0.40	-0.98	7.00	6.00	3.220	24.0	0.0	
08.04.2025	65.52	52.83	12.69	255.34	254.65	0.27	250.38	251.35	-0.39	-0.97	7.00	6.00	3.177	24.0	0.0	
09.04.2025	65.23	52.99	12.24	259.72	259.08	0.25	254.71	255.72	-0.40	-1.01	7.00	6.00	3.119	24.0	0.0	
10.04.2025	65.09	52.38	12.71	248.26	247.57	0.28	243.50	244.39	-0.36	-0.89	7.00	6.00	3.098	24.0	0.0	
11.04.2025	65.31	52.58	12.73	251.03	250.32	0.28	246.19	247.10	-0.37	-0.91	7.00	6.00	3.134	24.0	0.0	
12.04.2025	65.03	52.64	12.39	254.47	253.81	0.26	249.60	250.55	-0.38	-0.95	7.00	6.00	3.094	24.0	0.0	
13.04.2025	64.88	51.76	13.12	236.56	235.84	0.30	232.03	232.89	-0.37	-0.86	7.00	6.00	3.042	24.0	0.0	
14.04.2025	65.25	51.73	13.52	234.95	234.15	0.34	230.41	231.22	-0.35	-0.81	7.00	6.00	3.118	24.0	0.0	
15.04.2025	64.43	51.82	12.61	245.47	244.79	0.28	240.87	241.74	-0.36	-0.87	7.00	6.00	3.039	24.0	0.0	
16.04.2025	64.36	52.06	12.30	247.41	246.74	0.27	242.77	243.63	-0.35	-0.86	7.00	6.00	2.987	24.0	0.0	
17.04.2025	64.95	51.86	13.09	237.51	236.75	0.32	232.95	233.79	-0.36	-0.84	7.00	6.00	3.053	24.0	0.0	
18.04.2025	65.01	52.25	12.76	244.62	243.90	0.29	239.93	240.79	-0.36	-0.86	7.00	6.00	3.065	24.0	0.0	
19.04.2025	63.20	51.76	11.44	252.06	251.52	0.21	247.50	248.40	-0.36	-0.90	7.00	6.00	2.836	24.0	0.0	
20.04.2025	63.66	52.02	11.64	249.54	248.97	0.23	244.96	245.83	-0.35	-0.87	7.00	6.00	2.852	24.0	0.0	
21.04.2025	64.80	52.48	12.32	247.50	246.82	0.28	242.79	243.64	-0.35	-0.85	7.00	6.00	2.993	24.0	0.0	
22.04.2025	64.40	52.64	11.76	252.14	251.54	0.24	247.37	248.26	-0.36	-0.89	7.00	6.00	2.914	24.0	0.0	
23.04.2025	65.44	52.87	12.57	247.88	247.18	0.28	243.08	243.95	-0.36	-0.87	7.00	6.00	3.056	24.0	0.0	
24.04.2025	64.32	52.78	11.54	257.24	256.69	0.21	252.40	253.36	-0.38	-0.96	7.00	6.00	2.913	24.0	0.0	
25.04.2025	64.78	53.20	11.58	259.34	258.76	0.22	254.41	255.35	-0.37	-0.94	7.00	6.00	2.946	24.0	0.0	
26.04.2025	64.39	52.82	11.57	257.51	256.76	0.29	252.66	253.43	-0.30	-0.77	7.00	6.00	2.925	24.0	0.0	
27.04.2025	64.96	52.86	12.10	251.41	250.30	0.44	246.60	247.06	-0.19	-0.46	7.00	6.00	2.984	24.0	0.0	
28.04.2025	64.96	51.12	13.84	220.49	219.41	0.49	216.29	216.74	-0.21	-0.45	7.00	6.00	2.993	24.0	0.0	
29.04.2025	65.25	52.20	13.05	241.43	240.39	0.43	236.77	237.35	-0.24	-0.58	7.00	6.00	3.090	24.0	0.0	
30.04.2025	64.59	52.33	12.26	251.96	251.02	0.37	247.17	247.84	-0.27	-0.67	7.00	6.00	3.031	24.0	0.0	
Средние:	64.97	52.49	12.48	---	---	0.29	---	---	-0.35	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7468.04	7446.39	---	7325.16	7350.80	---	-25.64	---	---	91.327	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	16261.54	16182.90	15919.49	15969.80	-50.31	241.935	1636.0	0.0
30.04.2025	23729.58	23629.29	23244.65	23320.60	-75.95	333.262	2356.0	0.0
Итого:	7468.04	7446.39	7325.16	7350.80	-25.64	91.327	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____