Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 26/3 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00137628
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	65.32	53.13	12.19	238.12	242.54	-1.84	233.50	239.35	-2.47	-5.85	7.00	6.00	2.844	24.0	0.0	
02.04.2025	65.30	52.94	12.36	235.25	239.53	-1.80	230.73	236.41	-2.43	-5.68	7.00	6.00	2.853	24.0	0.0	
03.04.2025	65.66	52.86	12.80	231.72	235.92	-1.80	227.23	232.86	-2.45	-5.63	7.00	6.00	2.910	24.0	0.0	
04.04.2025	65.47	52.48	12.99	229.34	233.57	-1.83	224.89	230.58	-2.50	-5.69	7.00	6.00	2.922	24.0	0.0	
05.04.2025	64.91	52.47	12.44	235.08	239.47	-1.85	230.58	236.39	-2.49	-5.81	7.00	6.00	2.871	24.0	0.0	
06.04.2025	65.35	52.53	12.82	231.33	235.64	-1.85	226.86	232.60	-2.50	-5.74	7.00	6.00	2.908	24.0	0.0	
07.04.2025	65.90	52.67	13.23	227.99	232.16	-1.81	223.53	229.16	-2.49	-5.63	7.00	6.00	2.959	24.0	0.0	
08.04.2025	65.33	52.55	12.78	235.57	239.89	-1.82	231.03	236.82	-2.48	-5.79	7.00	6.00	2.953	24.0	0.0	
09.04.2025	65.04	52.72	12.32	239.54	243.84	-1.78	234.97	240.70	-2.41	-5.73	7.00	6.00	2.896	24.0	0.0	
10.04.2025	64.91	52.13	12.78	229.16	233.16	-1.73	224.75	230.19	-2.39	-5.44	7.00	6.00	2.874	24.0	0.0	
11.04.2025	65.13	52.40	12.73	231.81	235.72	-1.67	227.34	232.70	-2.33	-5.36	7.00	6.00	2.895	24.0	0.0	
12.04.2025	64.84	52.30	12.54	235.01	238.93	-1.65	230.55	235.90	-2.29	-5.35	7.00	6.00	2.891	24.0	0.0	
13.04.2025	64.70	51.41	13.29	219.40	222.84	-1.56	215.25	220.11	-2.23	-4.86	7.00	6.00	2.864	24.0	0.0	
14.04.2025	65.06	51.61	13.45	219.51	222.81	-1.49	215.31	220.06	-2.18	-4.75	7.00	6.00	2.899	24.0	0.0	
15.04.2025	64.24	51.69	12.55	229.53	232.99	-1.50	225.21	230.10	-2.15	-4.89	7.00	6.00	2.827	24.0	0.0	
16.04.2025	64.18	51.91	12.27	231.25	234.71	-1.49	226.93	231.75	-2.10	-4.82	7.00	6.00	2.783	24.0	0.0	
17.04.2025	64.77	51.75	13.02	222.40	225.66	-1.46	218.17	222.83	-2.11	-4.66	7.00	6.00	2.843	24.0	0.0	
18.04.2025	64.83	52.09	12.74	229.26	232.76	-1.52	224.90	229.81	-2.16	-4.91	7.00	6.00	2.866	24.0	0.0	
19.04.2025	63.03	51.69	11.34	235.68	239.61	-1.65	231.44	236.61	-2.21	-5.17	7.00	6.00	2.625	24.0	0.0	
20.04.2025	63.49	51.97	11.52	233.08	237.04	-1.68	228.80	234.05	-2.27	-5.25	7.00	6.00	2.637	24.0	0.0	
21.04.2025	64.61	52.34	12.27	231.50	235.48	-1.70	227.10	232.47	-2.34	-5.37	7.00	6.00	2.789	24.0	0.0	
22.04.2025	64.23	52.54	11.69	235.23	239.41	-1.76	230.82	236.34	-2.36	-5.52	7.00	6.00	2.698	24.0	0.0	
23.04.2025	65.24	52.78	12.46	231.08	235.32	-1.82	226.62	232.25	-2.45	-5.63	7.00	6.00	2.825	24.0	0.0	
24.04.2025	64.14	52.69	11.45	238.98	243.73	-1.97	234.53	240.55	-2.53	-6.02	7.00	6.00	2.688	24.0	0.0	
25.04.2025	64.59	53.19	11.40	240.86	245.79	-2.03	236.29	242.60	-2.64	-6.31	7.00	6.00	2.698	24.0	0.0	
26.04.2025	64.20	52.67	11.53	240.50	244.26	-1.55	235.99	241.13	-2.15	-5.14	7.00	6.00	2.720	24.0	0.0	
27.04.2025	64.77	52.68	12.09	237.64	238.07	-0.18	233.13	235.00	-0.80	-1.87	7.00	6.00	2.825	24.0	0.0	
28.04.2025	64.74	51.16	13.58	211.14	210.64	0.24	207.12	208.07	-0.46	-0.95	7.00	6.00	2.815	24.0	0.0	
29.04.2025	65.05	52.15	12.90	230.70	230.31	0.17	226.26	227.38	-0.49	-1.12	7.00	6.00	2.919	24.0	0.0	
30.04.2025	64.40	52.24	12.16	240.03	239.90	0.05	235.50	236.82	-0.56	-1.32	7.00	6.00	2.864	24.0	0.0	
Средние:	64.78	52.32	12.46	---	---	-1.48	---	---	-2.11	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	6957.69	7061.70	---	6825.33	6971.59	---	-146.26	---	---	84.961	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	54491.10	52253.53	53338.18	51637.23	1700.95	982.635	11520.0	3277.0
30.04.2025	61448.79	59315.23	60163.51	58608.82	1554.69	1067.596	12240.0	3277.0
Итого:	6957.69	7061.70	6825.33	6971.59	-146.26	84.961	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 26/3 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00137628
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	85.74	49.40	36.34	0.00	0.24	0.00	0.22	-0.22	6.00	5.00	-0.008	-0.008	22.0	2.0	*
02.04.2025	88.19	49.39	38.80	0.00	0.22	0.00	0.22	-0.22	6.00	5.00	-0.008	-0.008	24.0	0.0	
03.04.2025	86.81	49.42	37.39	0.00	0.22	0.00	0.22	-0.22	6.00	5.00	-0.008	-0.008	24.0	0.0	
04.04.2025	90.16	48.94	41.22	0.00	0.25	0.00	0.25	-0.25	6.00	5.00	-0.009	-0.009	24.0	0.0	
05.04.2025	82.86	48.43	34.43	0.00	0.27	0.00	0.27	-0.27	6.00	5.00	-0.009	-0.009	24.0	0.0	
06.04.2025	92.13	48.80	43.33	0.00	0.24	0.00	0.24	-0.24	6.00	5.00	-0.008	-0.008	24.0	0.0	
07.04.2025	94.78	48.92	45.86	0.00	0.22	0.00	0.22	-0.22	6.00	5.00	-0.007	-0.007	24.0	0.0	
08.04.2025	94.40	48.48	45.92	0.00	0.24	0.00	0.24	-0.24	6.00	5.00	-0.008	-0.008	24.0	0.0	
09.04.2025	95.99	48.57	47.42	0.00	0.25	0.00	0.25	-0.25	6.00	5.00	-0.008	-0.008	24.0	0.0	
10.04.2025	96.03	48.33	47.70	0.00	0.24	0.00	0.23	-0.23	6.00	5.00	-0.008	-0.008	23.0	1.0	*
11.04.2025	102.76	48.63	54.13	0.00	0.28	0.00	0.28	-0.28	6.00	5.00	-0.010	-0.010	24.0	0.0	
12.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
13.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
14.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
15.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
16.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
17.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
18.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
19.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
20.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	91.80	48.85	42.96	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	2.67	0.00	2.64	-2.64	---	---	-0.090	-0.090	261.0	3.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.03.2025	178.84	72.29	61.98	53.44	8.54	3.151	1.301	8469.0	6328.0
11.04.2025	178.84	74.96	61.98	56.08	5.90	3.061	1.211	8730.0	6331.0
Итого:	0.00	2.67	0.00	2.64	-2.64	-0.090	-0.090	261.0	3.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____