Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 27Б (МКД)
Прибор: СПТ941.10(11) Заводской номер: 39041
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Q	Ти	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	ч	
01.04.2025	70.84	61.91	8.93	213.73	212.92	0.00	208.89	209.14	0.00	-0.12	1.87	24.00	
02.04.2025	70.68	61.16	9.52	216.13	215.71	0.00	211.26	211.98	0.00	-0.34	2.01	24.00	
03.04.2025	70.66	61.47	9.19	214.49	214.22	0.00	209.66	210.47	0.00	-0.39	1.93	24.00	
04.04.2025	70.88	60.98	9.90	216.13	216.08	0.00	211.24	212.36	0.00	-0.53	2.09	24.00	
05.04.2025	70.66	61.69	8.97	214.08	214.15	0.00	209.26	210.37	0.00	-0.53	1.88	24.00	
06.04.2025	70.38	58.90	11.48	236.80	238.59	0.00	231.51	234.73	0.00	-1.38	2.66	24.00	
07.04.2025	71.09	61.06	10.03	214.51	214.98	0.00	209.62	211.27	0.00	-0.78	2.11	24.00	
08.04.2025	71.17	62.14	9.03	212.94	213.55	0.00	208.08	209.74	0.00	-0.79	1.88	24.00	
09.04.2025	70.90	60.50	10.40	217.48	218.50	0.00	212.55	214.78	0.00	-1.04	2.21	24.00	
10.04.2025	70.59	61.35	9.24	214.68	215.53	0.00	209.85	211.78	0.00	-0.91	1.94	24.00	
11.04.2025	70.10	59.85	10.25	215.38	216.01	0.00	210.60	212.41	0.00	-0.86	2.16	24.00	
12.04.2025	70.45	60.42	10.03	215.25	215.81	0.00	210.43	212.15	0.00	-0.82	2.11	24.00	
13.04.2025	70.36	58.74	11.61	236.44	237.84	0.00	231.15	234.01	0.00	-1.23	2.69	24.00	
14.04.2025	70.40	60.47	9.93	213.50	212.96	0.00	208.72	209.34	0.00	-0.30	2.07	24.00	
15.04.2025	70.65	60.54	10.11	214.98	214.50	0.00	210.14	210.85	0.00	-0.34	2.13	24.00	
16.04.2025	70.11	60.51	9.60	215.75	215.22	0.00	210.96	211.56	0.00	-0.28	2.03	24.00	
17.04.2025	70.02	60.18	9.85	216.31	215.72	0.00	211.52	212.09	0.00	-0.27	2.08	24.00	
18.04.2025	70.55	60.18	10.38	216.73	216.06	0.00	211.86	212.43	0.00	-0.27	2.20	24.00	
19.04.2025	70.57	60.44	10.13	215.90	215.51	0.00	211.04	211.85	0.00	-0.38	2.14	24.00	
20.04.2025	68.84	57.87	10.97	238.79	239.93	0.00	233.65	236.18	0.00	-1.08	2.57	24.00	
21.04.2025	69.42	60.84	8.58	211.75	211.49	0.00	207.13	207.85	0.00	-0.35	1.78	24.00	
22.04.2025	70.38	61.27	9.10	213.46	213.46	0.00	208.69	209.75	0.00	-0.51	1.90	24.00	
23.04.2025	69.93	60.48	9.46	216.09	216.65	0.00	211.32	212.97	0.00	-0.78	2.00	24.00	
24.04.2025	71.07	62.23	8.84	213.74	214.42	0.00	208.87	210.59	0.00	-0.82	1.85	24.00	
25.04.2025	70.05	61.93	8.12	212.60	213.83	0.00	207.89	210.04	0.00	-1.03	1.69	24.00	
26.04.2025	70.34	61.99	8.35	212.20	213.91	0.00	207.46	210.11	0.00	-1.27	1.73	24.00	
27.04.2025	70.20	58.82	11.38	235.78	238.34	0.00	230.52	234.50	0.00	-1.71	2.62	24.00	
28.04.2025	70.93	61.40	9.53	218.29	214.99	0.00	213.34	211.23	0.00	0.99	2.04	24.00	
29.04.2025	69.33	59.00	10.33	221.66	216.78	0.00	216.82	213.26	0.00	1.66	2.24	24.00	
30.04.2025	70.63	60.64	9.99	225.28	220.11	0.00	220.21	216.36	0.00	1.77	2.20	24.00	
Средние:	70.41	60.63	9.77	---	---	---	---	---	---	-0.49	---	---	
Итого:	---	---	---	6550.85	6547.76	0.00	6404.22	6436.14	0.00	---	62.80	720.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч
31.03.2025	1133579.26	1005067.23	0.00	1111387.00	992669.93	0.00	16914.28	133497.25
30.04.2025	1140130.11	1011614.99	0.00	1117791.22	999106.08	0.00	16977.07	134217.25
Итого:	6550.85	6547.76	0.00	6404.22	6436.14	0.00	62.80	720.00

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____