Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 27 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123853
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	64.84	40.07	24.77	67.38	66.88	0.00	0.74	66.11	66.40	-0.44	-0.29	5.50	3.50	1.637	24.0	0.0	*
02.04.2025	64.82	39.17	25.65	65.56	65.07	0.00	0.75	64.30	64.60	-0.47	-0.30	5.50	3.50	1.648	24.0	0.0	
03.04.2025	65.58	42.55	23.03	91.05	90.46	0.00	0.65	89.26	89.69	-0.48	-0.43	5.50	3.50	2.057	24.0	0.0	
04.04.2025	65.92	42.91	23.01	95.77	95.20	0.00	0.60	93.89	94.37	-0.51	-0.48	5.50	3.50	2.163	24.0	0.0	
05.04.2025	64.62	41.10	23.52	84.54	84.05	0.00	0.58	82.94	83.35	-0.49	-0.41	5.50	3.50	1.951	24.0	0.0	
06.04.2025	65.62	43.12	22.50	101.27	100.72	0.00	0.54	99.28	99.82	-0.54	-0.54	5.50	3.50	2.234	24.0	0.0	
07.04.2025	66.37	43.36	23.01	99.89	99.32	0.00	0.57	97.91	98.41	-0.51	-0.50	5.50	3.50	2.252	24.0	0.0	
08.04.2025	65.48	41.59	23.89	83.09	82.58	0.00	0.62	81.48	81.89	-0.50	-0.41	5.50	3.50	1.947	24.0	0.0	
09.04.2025	64.74	37.50	27.24	57.29	56.82	0.00	0.82	56.21	56.45	-0.43	-0.24	5.50	3.50	1.530	24.0	0.0	*
10.04.2025	65.30	42.76	22.54	99.24	98.58	0.00	0.67	97.33	97.73	-0.41	-0.40	5.50	3.50	2.195	24.0	0.0	
11.04.2025	65.21	42.24	22.97	88.50	87.82	0.00	0.77	86.80	87.06	-0.30	-0.26	5.50	3.50	1.994	24.0	0.0	
12.04.2025	64.30	41.04	23.26	84.56	83.87	0.00	0.82	82.99	83.18	-0.23	-0.19	5.50	3.50	1.928	24.0	0.0	
13.04.2025	65.02	43.43	21.59	108.50	107.58	0.00	0.85	106.42	106.59	-0.16	-0.17	5.50	3.50	2.298	24.0	0.0	
14.04.2025	65.03	42.38	22.65	92.00	91.15	0.00	0.93	90.22	90.37	-0.17	-0.15	5.50	3.50	2.044	24.0	0.0	
15.04.2025	64.27	41.10	23.17	78.03	77.27	0.00	0.98	76.55	76.66	-0.14	-0.11	5.50	3.50	1.772	24.0	0.0	
16.04.2025	63.38	38.28	25.10	67.13	66.43	0.00	1.05	65.88	65.96	-0.12	-0.08	5.50	3.50	1.651	24.0	0.0	
17.04.2025	64.70	41.91	22.79	92.53	91.64	0.00	0.97	90.77	90.84	-0.08	-0.07	5.50	3.50	2.067	24.0	0.0	
18.04.2025	64.72	41.32	23.40	84.78	84.01	0.00	0.91	83.19	83.31	-0.14	-0.12	5.50	3.50	1.946	24.0	0.0	
19.04.2025	61.99	37.21	24.78	52.37	51.91	0.00	0.88	51.46	51.60	-0.27	-0.14	5.50	3.50	1.275	24.0	0.0	*
20.04.2025	62.31	38.51	23.80	65.90	65.40	0.00	0.76	64.72	64.94	-0.34	-0.22	5.50	3.50	1.542	24.0	0.0	
21.04.2025	64.17	40.57	23.60	77.62	77.11	0.00	0.66	76.18	76.49	-0.41	-0.31	5.50	3.50	1.797	24.0	0.0	
22.04.2025	63.14	38.71	24.43	62.73	62.37	0.00	0.58	61.62	61.95	-0.53	-0.33	5.50	3.50	1.505	24.0	0.0	*
23.04.2025	64.72	40.12	24.60	65.79	65.48	0.00	0.47	64.53	64.99	-0.71	-0.46	5.50	3.50	1.586	24.0	0.0	*
24.04.2025	63.58	39.22	24.36	59.13	58.92	0.00	0.36	58.03	58.50	-0.81	-0.47	5.50	3.50	1.416	24.0	0.0	*
25.04.2025	63.25	38.43	24.82	64.06	63.91	0.00	0.23	62.87	63.48	-0.97	-0.61	5.50	3.50	1.561	24.0	0.0	*
26.04.2025	62.87	37.72	25.15	56.85	56.62	0.00	0.41	55.83	56.23	-0.71	-0.40	5.50	3.50	1.401	24.0	0.0	*
27.04.2025	64.39	41.06	23.33	85.04	83.43	0.00	1.91	83.41	82.76	0.78	0.65	5.50	3.50	1.945	24.0	0.0	
28.04.2025	64.93	44.79	20.14	130.02	126.09	0.00	3.07	127.51	124.89	2.08	2.62	5.50	3.50	2.568	24.0	0.0	
29.04.2025	64.35	42.78	21.57	97.95	94.61	0.00	3.47	96.10	93.78	2.44	2.32	5.50	3.50	2.073	24.0	0.0	*
30.04.2025	64.16	37.74	26.42	62.06	59.72	0.00	3.84	60.90	59.31	2.65	1.59	5.50	3.50	1.608	24.0	0.0	
Средние:	64.46	40.76	23.70	---	---	---	1.02	---	---	-0.10	---	5.50	3.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2420.63	2395.02	0.00	---	2374.69	2375.60	---	-0.91	---	---	55.591	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	52320.78	53193.87	0.00	51140.63	52603.23	-1462.60	1154.621	12772.0	8.0
30.04.2025	54741.41	55588.89	0.00	53515.32	54978.83	-1463.51	1210.212	13492.0	8.0
Итого:	2420.63	2395.02	0.00	2374.69	2375.60	-0.91	55.591	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____