Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 29 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123876
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	63.70	38.00	25.70	48.74	49.23	0.00	47.85	48.91	-1.06	7.00	5.50	1.229	24.0	0.0	*
02.04.2025	63.49	38.84	24.65	63.59	64.26	0.00	62.43	63.81	-1.38	7.00	5.50	1.537	24.0	0.0	*
03.04.2025	64.39	39.99	24.40	69.86	70.60	0.00	68.57	70.08	-1.51	7.00	5.50	1.672	24.0	0.0	
04.04.2025	64.58	41.41	23.17	81.27	82.19	0.00	79.73	81.54	-1.81	7.00	5.50	1.847	24.0	0.0	
05.04.2025	63.66	38.90	24.76	67.80	68.58	0.00	66.52	68.09	-1.57	7.00	5.50	1.647	24.0	0.0	*
06.04.2025	64.38	41.05	23.33	82.25	83.21	0.00	80.70	82.55	-1.85	7.00	5.50	1.882	24.0	0.0	
07.04.2025	65.16	41.38	23.78	81.37	82.32	0.00	79.80	81.67	-1.87	7.00	5.50	1.897	24.0	0.0	
08.04.2025	64.25	39.14	25.11	64.77	65.51	0.00	63.54	65.05	-1.51	7.00	5.50	1.592	24.0	0.0	*
09.04.2025	63.68	37.76	25.92	58.90	59.57	0.00	57.83	59.18	-1.35	7.00	5.50	1.499	24.0	0.0	*
10.04.2025	63.77	40.92	22.85	83.10	84.05	0.00	81.58	83.39	-1.81	7.00	5.50	1.863	24.0	0.0	
11.04.2025	64.13	40.49	23.64	75.90	76.76	0.00	74.49	76.19	-1.70	7.00	5.50	1.760	24.0	0.0	
12.04.2025	63.04	39.17	23.87	65.26	65.99	0.00	64.08	65.49	-1.41	7.00	5.50	1.529	24.0	0.0	*
13.04.2025	63.66	41.44	22.22	94.38	95.42	0.00	92.65	94.63	-1.98	7.00	5.50	2.056	24.0	0.0	
14.04.2025	63.86	40.89	22.97	81.31	82.17	0.00	79.82	81.52	-1.70	7.00	5.50	1.830	24.0	0.0	
15.04.2025	63.25	39.49	23.76	59.01	59.62	0.00	57.96	59.17	-1.21	7.00	5.50	1.375	24.0	0.0	*
16.04.2025	62.28	37.91	24.37	59.93	60.56	0.00	58.88	60.16	-1.28	7.00	5.50	1.435	24.0	0.0	
17.04.2025	63.57	40.80	22.77	79.73	80.57	0.00	78.26	79.95	-1.69	7.00	5.50	1.784	24.0	0.0	
18.04.2025	63.41	39.12	24.29	65.64	66.35	0.00	64.44	65.87	-1.43	7.00	5.50	1.564	24.0	0.0	
19.04.2025	62.41	37.40	25.01	29.10	29.43	0.00	28.59	29.25	-0.66	7.00	5.50	0.715	24.0	0.0	*
20.04.2025	61.91	37.34	24.57	43.41	43.93	0.00	42.68	43.65	-0.97	7.00	5.50	1.049	24.0	0.0	*
21.04.2025	62.73	37.96	24.77	53.72	54.38	0.00	52.76	54.01	-1.25	7.00	5.50	1.305	24.0	0.0	*
22.04.2025	62.45	36.53	25.92	45.91	46.51	0.00	45.10	46.21	-1.11	7.00	5.50	1.170	24.0	0.0	*
23.04.2025	63.68	39.91	23.77	63.79	64.64	0.00	62.59	64.14	-1.55	7.00	5.50	1.486	24.0	0.0	*
24.04.2025	63.39	38.99	24.40	30.38	30.80	0.00	29.82	30.60	-0.78	7.00	5.50	0.726	24.0	0.0	*
25.04.2025	62.20	35.33	26.87	34.78	35.31	0.00	34.17	35.11	-0.94	7.00	5.50	0.918	24.0	0.0	*
26.04.2025	61.68	35.21	26.47	42.92	43.51	0.00	42.17	43.29	-1.12	7.00	5.50	1.117	24.0	0.0	*
27.04.2025	62.86	38.83	24.03	67.41	67.57	0.00	66.20	67.11	-0.91	7.00	5.50	1.588	24.0	0.0	*
28.04.2025	63.22	43.08	20.14	113.66	113.06	0.00	111.57	112.06	-0.49	7.00	5.50	2.245	24.0	0.0	
29.04.2025	63.29	40.70	22.59	74.24	73.64	0.00	72.87	73.06	-0.19	7.00	5.50	1.643	24.0	0.0	*
30.04.2025	63.10	38.03	25.07	63.62	62.94	0.00	62.46	62.51	-0.05	7.00	5.50	1.564	24.0	0.0	
Средние:	63.37	39.20	24.17	---	---	---	---	---	---	7.00	5.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1945.75	1962.68	0.00	1910.11	1948.25	-38.14	---	---	45.524	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	47714.41	47779.56	0.00	46658.19	47268.51	-610.32	1062.238	17058.0	20.0
30.04.2025	49660.16	49742.24	0.00	48568.30	49216.76	-648.46	1107.762	17778.0	20.0
Итого:	1945.75	1962.68	0.00	1910.11	1948.25	-38.14	45.524	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 29 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123876
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	64.78	57.97	6.81	0.00	67.65	0.00	66.63	-66.63	6.00	5.00	-3.507	-3.507	24.0	0.0	
02.04.2025	65.04	58.20	6.84	0.00	67.55	0.00	66.55	-66.55	6.00	5.00	-3.515	-3.515	24.0	0.0	
03.04.2025	65.93	58.90	7.03	0.00	67.61	0.00	66.52	-66.52	6.00	5.00	-3.558	-3.558	24.0	0.0	
04.04.2025	65.98	58.86	7.12	0.00	68.18	0.00	67.08	-67.08	6.00	5.00	-3.587	-3.587	24.0	0.0	
05.04.2025	64.90	57.97	6.93	0.00	67.73	0.00	66.73	-66.73	6.00	5.00	-3.510	-3.510	24.0	0.0	
06.04.2025	65.87	58.70	7.17	0.00	67.76	0.00	66.71	-66.71	6.00	5.00	-3.557	-3.557	24.0	0.0	
07.04.2025	66.51	59.21	7.30	0.00	67.36	0.00	66.23	-66.23	6.00	5.00	-3.568	-3.568	24.0	0.0	
08.04.2025	65.58	58.42	7.16	0.00	67.26	0.00	66.25	-66.25	6.00	5.00	-3.512	-3.512	24.0	0.0	
09.04.2025	64.94	57.82	7.12	0.00	67.23	0.00	66.25	-66.25	6.00	5.00	-3.475	-3.475	24.0	0.0	
10.04.2025	65.24	58.29	6.95	0.01	67.03	0.01	66.02	-66.01	6.00	5.00	-3.491	-3.491	24.0	0.0	
11.04.2025	66.72	59.33	7.39	0.00	66.85	0.00	65.72	-65.72	6.00	5.00	-3.544	-3.544	24.0	0.0	
12.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
13.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
14.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
15.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
16.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
17.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
18.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
19.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
20.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	65.59	58.52	7.07	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.01	742.21	0.01	730.69	-730.68	---	---	-38.824	-38.824	264.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.03.2025	7338.19	43319.91	7193.94	42597.35	-35403.41	-1896.911	-1947.845	17058.0	20.0
11.04.2025	7338.20	44062.12	7193.95	43328.04	-36134.09	-1935.735	-1986.669	17322.0	20.0
Итого:	0.01	742.21	0.01	730.69	-730.68	-38.824	-38.824	264.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____