Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 30/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 101540
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	64.66	42.94	21.72	78.32	79.88	0.00	76.86	79.16	-2.30	8.00	6.00	1.670	24.0	0.0	
02.04.2025	64.85	43.06	21.79	80.17	81.57	0.00	78.66	80.85	-2.19	8.00	6.00	1.713	24.0	0.0	
03.04.2025	65.31	43.34	21.97	82.66	83.94	0.00	81.06	83.22	-2.16	8.00	6.00	1.781	24.0	0.0	
04.04.2025	65.22	44.01	21.21	90.57	91.36	0.00	88.84	90.51	-1.67	8.00	6.00	1.885	24.0	0.0	
05.04.2025	64.50	42.85	21.65	82.55	83.85	0.00	80.98	83.13	-2.15	8.00	6.00	1.753	24.0	0.0	
06.04.2025	65.03	43.45	21.58	87.62	88.58	0.00	85.94	87.80	-1.86	8.00	6.00	1.853	24.0	0.0	
07.04.2025	65.72	44.78	20.94	96.81	97.24	0.00	94.91	96.38	-1.47	8.00	6.00	1.988	24.0	0.0	
08.04.2025	65.01	43.71	21.30	89.26	90.18	0.00	87.56	89.34	-1.78	8.00	6.00	1.864	24.0	0.0	
09.04.2025	64.50	41.98	22.52	75.66	77.32	0.00	74.22	76.60	-2.38	8.00	6.00	1.673	24.0	0.0	
10.04.2025	64.34	43.53	20.81	92.96	93.82	0.00	91.19	93.00	-1.81	8.00	6.00	1.897	24.0	0.0	
11.04.2025	64.88	43.60	21.28	88.84	89.76	0.00	87.17	88.94	-1.77	8.00	6.00	1.856	24.0	0.0	
12.04.2025	64.50	43.40	21.10	89.03	89.99	0.00	87.34	89.20	-1.86	8.00	6.00	1.845	24.0	0.0	
13.04.2025	64.55	43.97	20.58	97.77	98.18	0.00	95.92	97.29	-1.37	8.00	6.00	1.974	24.0	0.0	
14.04.2025	64.93	44.05	20.88	93.95	94.61	0.00	92.14	93.79	-1.65	8.00	6.00	1.923	24.0	0.0	
15.04.2025	63.91	43.06	20.85	88.03	89.06	0.00	86.43	88.26	-1.83	8.00	6.00	1.801	24.0	0.0	
16.04.2025	63.76	42.81	20.95	85.64	86.79	0.00	84.08	86.06	-1.98	8.00	6.00	1.760	24.0	0.0	
17.04.2025	64.61	43.53	21.08	89.10	90.06	0.00	87.39	89.25	-1.86	8.00	6.00	1.843	24.0	0.0	
18.04.2025	64.49	42.96	21.53	84.14	85.32	0.00	82.59	84.58	-1.99	8.00	6.00	1.779	24.0	0.0	
19.04.2025	62.31	42.61	19.70	84.84	86.10	0.00	83.40	85.38	-1.98	8.00	6.00	1.643	24.0	0.0	
20.04.2025	62.98	43.06	19.92	85.76	86.95	0.00	84.22	86.23	-2.01	8.00	6.00	1.679	24.0	0.0	
21.04.2025	64.20	42.96	21.24	82.18	83.51	0.00	80.63	82.79	-2.16	8.00	6.00	1.715	24.0	0.0	
22.04.2025	63.59	42.83	20.76	81.10	82.51	0.00	79.64	81.79	-2.15	8.00	6.00	1.654	24.0	0.0	
23.04.2025	64.77	43.29	21.48	81.45	82.78	0.00	79.90	82.03	-2.13	8.00	6.00	1.716	24.0	0.0	
24.04.2025	63.47	43.06	20.41	82.41	83.75	0.00	80.97	83.03	-2.06	8.00	6.00	1.652	24.0	0.0	
25.04.2025	64.02	42.93	21.09	77.69	79.29	0.00	76.25	78.57	-2.32	8.00	6.00	1.608	24.0	0.0	
26.04.2025	63.17	42.62	20.55	79.53	81.02	0.00	78.06	80.28	-2.22	8.00	6.00	1.606	24.0	0.0	
27.04.2025	64.39	42.91	21.48	79.62	81.00	0.00	78.12	80.28	-2.16	8.00	6.00	1.677	24.0	0.0	
28.04.2025	62.89	45.20	17.69	119.90	120.15	0.00	117.75	119.00	-1.25	8.00	6.00	2.086	24.0	0.0	*
29.04.2025	64.92	44.44	20.48	93.46	93.93	0.00	91.67	93.04	-1.37	8.00	6.00	1.876	24.0	0.0	
30.04.2025	64.03	42.67	21.36	81.48	82.75	0.00	79.98	82.03	-2.05	8.00	6.00	1.708	24.0	0.0	
Средние:	64.32	43.32	21.00	---	---	---	---	---	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2602.50	2635.25	0.00	2553.87	2611.81	-57.94	---	---	53.478	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	32727.80	31707.00	0.00	32038.00	31273.34	764.66	461.165	3487.0	788.0
30.04.2025	35330.30	34342.25	0.00	34591.87	33885.15	706.72	514.643	4207.0	788.0
Итого:	2602.50	2635.25	0.00	2553.87	2611.81	-57.94	53.478	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 30/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 101540
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.04.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
02.04.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
03.04.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
04.04.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
05.04.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
06.04.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
07.04.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
08.04.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
09.04.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
10.04.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
11.04.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
12.04.2025	---	---	---	---	---	---	
13.04.2025	---	---	---	---	---	---	
14.04.2025	---	---	---	---	---	---	
15.04.2025	---	---	---	---	---	---	
16.04.2025	---	---	---	---	---	---	
17.04.2025	---	---	---	---	---	---	
18.04.2025	---	---	---	---	---	---	
19.04.2025	---	---	---	---	---	---	
20.04.2025	---	---	---	---	---	---	
21.04.2025	---	---	---	---	---	---	
22.04.2025	---	---	---	---	---	---	
23.04.2025	---	---	---	---	---	---	
24.04.2025	---	---	---	---	---	---	
25.04.2025	---	---	---	---	---	---	
26.04.2025	---	---	---	---	---	---	
27.04.2025	---	---	---	---	---	---	
28.04.2025	---	---	---	---	---	---	
29.04.2025	---	---	---	---	---	---	
30.04.2025	---	---	---	---	---	---	
Средние:	---	---	5.00	4.00	---	---	
Итого:	0.00	0.00	---	---	0.0	264.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.03.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	4275.0
11.04.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	4539.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	264.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____