Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 30/3 (МКД)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20138125
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.04.2025	71.97	40.64	31.33	50.55	50.60	49.38	50.22	-1.69	-0.84	6.30	3.94	1.549	24.0	0.0	0.00	
02.04.2025	71.80	40.70	31.11	50.24	50.32	49.08	49.94	-1.73	-0.86	6.30	3.93	1.529	24.0	0.0	0.00	
03.04.2025	71.72	40.68	31.04	50.72	50.83	49.56	50.45	-1.78	-0.89	6.30	3.95	1.541	24.0	0.0	0.00	
04.04.2025	72.05	40.65	31.40	50.44	50.54	49.27	50.16	-1.79	-0.89	6.29	3.97	1.549	24.0	0.0	0.00	
05.04.2025	71.73	40.60	31.13	51.55	51.69	50.37	51.31	-1.85	-0.94	6.29	3.98	1.570	24.0	0.0	0.00	
06.04.2025	71.45	40.61	30.84	51.72	51.89	50.55	51.50	-1.87	-0.96	6.30	3.96	1.561	24.0	0.0	0.00	
07.04.2025	72.19	41.05	31.14	54.15	54.33	52.90	53.92	-1.91	-1.02	6.29	3.98	1.650	24.0	0.0	0.00	
08.04.2025	72.34	41.87	30.47	58.10	58.31	56.75	57.84	-1.91	-1.10	6.29	3.98	1.732	24.0	0.0	0.00	
09.04.2025	71.93	40.96	30.97	53.63	53.81	52.39	53.40	-1.91	-1.01	6.30	3.95	1.625	24.0	0.0	0.00	
10.04.2025	71.70	40.58	31.12	51.51	51.67	50.33	51.29	-1.89	-0.96	6.30	3.93	1.568	24.0	0.0	0.00	
11.04.2025	70.67	40.53	30.13	53.71	53.86	52.50	53.46	-1.80	-0.95	6.29	3.99	1.584	24.0	0.0	0.00	
12.04.2025	71.53	40.49	31.04	52.42	52.50	51.22	52.11	-1.72	-0.89	6.29	3.98	1.592	24.0	0.0	0.00	
13.04.2025	71.42	40.51	30.91	52.55	52.64	51.36	52.25	-1.72	-0.89	6.30	3.96	1.590	24.0	0.0	0.00	
14.04.2025	71.42	40.50	30.92	52.82	52.90	51.62	52.51	-1.71	-0.89	6.28	4.00	1.598	24.0	0.0	0.00	
15.04.2025	71.76	40.44	31.32	52.42	52.47	51.22	52.08	-1.67	-0.86	6.29	3.99	1.606	24.0	0.0	0.00	
16.04.2025	71.18	40.49	30.69	53.27	53.34	52.06	52.94	-1.68	-0.88	6.30	3.96	1.600	24.0	0.0	0.00	
17.04.2025	71.12	40.59	30.54	52.45	52.52	51.27	52.12	-1.66	-0.86	6.30	3.94	1.568	24.0	0.0	0.00	
18.04.2025	71.61	40.50	31.11	52.26	52.31	51.06	51.92	-1.67	-0.86	6.29	3.98	1.591	24.0	0.0	0.00	
19.04.2025	71.70	40.54	31.16	51.71	51.77	50.53	51.38	-1.68	-0.86	6.30	3.96	1.576	24.0	0.0	0.00	
20.04.2025	69.94	40.78	29.16	52.91	53.05	51.75	52.65	-1.72	-0.90	6.30	3.92	1.511	24.0	0.0	0.00	
21.04.2025	70.34	40.79	29.54	51.73	51.86	50.59	51.46	-1.72	-0.88	6.30	3.94	1.497	24.0	0.0	0.00	
22.04.2025	71.44	40.69	30.75	50.79	50.89	49.63	50.51	-1.76	-0.88	6.30	3.95	1.528	24.0	0.0	0.00	
23.04.2025	70.98	40.88	30.09	50.23	50.38	49.10	50.00	-1.80	-0.89	6.31	3.92	1.480	24.0	0.0	0.00	
24.04.2025	72.14	40.69	31.45	49.56	49.68	48.41	49.31	-1.83	-0.89	6.31	3.95	1.525	24.0	0.0	0.00	
25.04.2025	71.09	40.88	30.21	49.66	49.85	48.54	49.47	-1.90	-0.93	6.31	3.91	1.468	24.0	0.0	0.00	
26.04.2025	71.40	38.91	32.49	37.14	37.15	36.29	36.90	-1.66	-0.61	6.32	3.90	1.181	24.0	0.0	0.00	
27.04.2025	70.35	36.67	33.68	31.22	31.09	30.53	30.91	-1.23	-0.38	6.32	3.93	1.029	24.0	0.0	0.00	
28.04.2025	71.77	36.61	35.16	31.19	30.74	30.47	30.56	-0.29	-0.09	6.31	3.95	1.073	24.0	0.0	0.00	
29.04.2025	68.31	41.48	26.83	65.53	64.94	64.14	64.42	-0.44	-0.28	6.19	3.98	1.724	24.0	0.0	0.00	
30.04.2025	71.58	40.22	31.36	45.25	44.75	44.22	44.42	-0.45	-0.20	6.30	3.97	1.389	24.0	0.0	0.00	
Средние:	71.35	40.39	30.97	---	---	---	---	-1.61	---	6.30	3.96	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	1511.41	1512.66	1477.08	1501.41	---	-24.33	---	---	45.584	720.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2025	68400.29	67797.87	66594.48	66915.52	-321.04	1662.278	0.000	0.000	25958.0	1.0
30.04.2025	69911.70	69310.53	68071.56	68416.93	-345.37	1707.863	0.000	0.000	26678.0	1.0
Итого:	1511.41	1512.66	1477.08	1501.41	-24.33	45.584	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____