Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 41/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123456
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	64.46	40.46	24.00	37.06	37.07	0.00	36.37	36.79	-0.42	7.00	5.50	0.870	24.0	0.0	*
02.04.2025	64.48	26.72	37.76	44.84	44.82	0.00	44.01	44.69	-0.68	7.00	5.50	1.659	24.0	0.0	
03.04.2025	64.69	42.69	22.00	48.80	48.80	0.00	47.88	48.40	-0.52	7.00	5.50	1.054	24.0	0.0	
04.04.2025	64.49	42.93	21.56	51.24	51.24	0.00	50.27	50.78	-0.51	7.00	5.50	1.082	24.0	0.0	
05.04.2025	64.28	41.84	22.44	44.33	44.33	0.00	43.50	43.95	-0.45	7.00	5.50	0.976	24.0	0.0	*
06.04.2025	64.53	20.19	44.34	47.95	47.95	0.00	47.03	47.85	-0.82	7.00	5.50	2.083	24.0	0.0	
07.04.2025	62.81	13.68	49.13	57.26	57.26	0.00	56.22	57.26	-1.04	7.00	5.50	2.759	24.0	0.0	
08.04.2025	58.93	14.40	44.53	69.71	69.80	0.00	68.61	69.80	-1.19	7.00	5.50	3.054	24.0	0.0	
09.04.2025	60.84	25.64	35.20	58.75	58.73	0.00	57.77	58.53	-0.76	7.00	5.50	2.030	24.0	0.0	
10.04.2025	62.44	43.14	19.30	59.46	59.41	0.00	58.39	58.90	-0.51	7.00	5.50	1.126	24.0	0.0	
11.04.2025	61.48	42.60	18.88	57.93	57.87	0.00	56.92	57.41	-0.49	7.00	5.50	1.074	24.0	0.0	
12.04.2025	61.25	42.52	18.73	59.13	59.05	0.00	58.11	58.56	-0.45	7.00	5.50	1.090	24.0	0.0	
13.04.2025	60.96	43.64	17.32	68.37	68.35	0.00	67.21	67.73	-0.52	7.00	5.50	1.166	24.0	0.0	
14.04.2025	62.91	43.26	19.65	59.30	59.24	0.00	58.24	58.71	-0.47	7.00	5.50	1.145	24.0	0.0	
15.04.2025	64.24	41.88	22.36	45.14	45.07	0.00	44.30	44.71	-0.41	7.00	5.50	0.994	24.0	0.0	*
16.04.2025	64.22	28.18	36.04	43.29	43.22	0.00	42.47	43.01	-0.54	7.00	5.50	1.531	24.0	0.0	
17.04.2025	64.50	10.96	53.54	50.23	50.15	0.00	49.28	50.12	-0.84	7.00	5.50	2.637	24.0	0.0	
18.04.2025	64.76	21.75	43.01	49.23	49.14	0.00	48.27	48.98	-0.71	7.00	5.50	2.074	24.0	0.0	
19.04.2025	63.62	39.20	24.42	31.61	31.62	0.00	31.03	31.39	-0.36	7.00	5.50	0.756	24.0	0.0	*
20.04.2025	63.72	38.44	25.28	35.24	35.20	0.00	34.61	34.97	-0.36	7.00	5.50	0.872	24.0	0.0	
21.04.2025	64.49	41.61	22.88	44.64	44.57	0.00	43.82	44.22	-0.40	7.00	5.50	1.004	24.0	0.0	
22.04.2025	64.37	39.87	24.50	34.18	34.17	0.00	33.53	33.89	-0.36	7.00	5.50	0.822	24.0	0.0	*
23.04.2025	64.91	41.48	23.43	42.86	42.81	0.00	42.03	42.45	-0.42	7.00	5.50	0.985	24.0	0.0	*
24.04.2025	64.61	40.13	24.48	31.25	31.24	0.00	30.65	31.00	-0.35	7.00	5.50	0.749	24.0	0.0	*
25.04.2025	65.26	39.49	25.77	34.32	34.30	0.00	33.65	34.05	-0.40	7.00	5.50	0.869	24.0	0.0	
26.04.2025	64.28	40.36	23.92	37.46	37.44	0.00	36.75	37.14	-0.39	7.00	5.50	0.880	24.0	0.0	
27.04.2025	64.73	41.65	23.08	43.67	43.69	0.00	42.83	43.32	-0.49	7.00	5.50	0.987	24.0	0.0	
28.04.2025	62.04	43.22	18.82	63.42	63.51	0.00	62.33	62.94	-0.61	7.00	5.50	1.171	24.0	0.0	
29.04.2025	64.65	42.84	21.81	49.80	49.76	0.00	48.85	49.33	-0.48	7.00	5.50	1.064	24.0	0.0	
30.04.2025	64.72	42.93	21.79	51.89	51.82	0.00	50.91	51.39	-0.48	7.00	5.50	1.110	24.0	0.0	
Средние:	63.59	35.92	27.67	---	---	---	---	---	---	7.00	5.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1452.36	1451.63	0.00	1425.84	1442.27	-16.43	---	---	39.673	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	13288.78	13277.33	0.00	12401.39	12557.50	-156.11	357.439	4286.0	189.0
30.04.2025	14741.14	14728.96	0.00	13827.23	13999.77	-172.54	397.112	5006.0	189.0
Итого:	1452.36	1451.63	0.00	1425.84	1442.27	-16.43	39.673	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 41/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123456
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	56.20	58.18	-1.98	49.66	56.34	48.95	55.42	-6.47	6.50	5.50	-0.417	-0.319	24.0	0.0	
02.04.2025	44.78	58.04	-13.26	49.35	56.27	48.87	55.37	-6.50	6.50	5.50	-0.968	-0.317	24.0	0.0	
03.04.2025	42.24	58.13	-15.89	49.12	55.91	48.64	55.01	-6.37	6.50	5.50	-1.084	-0.317	24.0	0.0	
04.04.2025	40.95	57.75	-16.80	49.22	55.80	48.74	54.89	-6.15	6.50	5.50	-1.115	-0.300	24.0	0.0	
05.04.2025	40.25	57.63	-17.38	49.81	55.37	49.36	54.53	-5.17	6.50	5.50	-1.105	-0.248	24.0	0.0	
06.04.2025	40.33	57.84	-17.51	49.53	53.90	49.08	53.09	-4.01	6.50	5.50	-1.045	-0.196	24.0	0.0	
07.04.2025	39.38	57.06	-17.68	49.33	55.64	48.91	54.75	-5.84	6.50	5.50	-1.141	-0.284	24.0	0.0	
08.04.2025	36.18	53.98	-17.80	50.06	56.37	49.82	55.61	-5.79	6.50	5.50	-1.145	-0.264	24.0	0.0	
09.04.2025	37.36	55.15	-17.79	48.98	55.86	48.74	55.10	-6.36	6.50	5.50	-1.160	-0.299	24.0	0.0	
10.04.2025	38.56	56.28	-17.72	48.54	55.02	48.29	54.23	-5.94	6.50	5.50	-1.133	-0.284	24.0	0.0	
11.04.2025	37.84	55.71	-17.87	48.70	55.47	48.42	54.70	-6.28	6.50	5.50	-1.158	-0.297	24.0	0.0	
12.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
13.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
14.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
15.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
16.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
17.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
18.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
19.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
20.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	41.28	56.89	-15.61	---	---	---	---	---	6.50	5.50	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	542.30	611.95	537.82	602.70	-64.88	---	---	-11.471	-3.125	264.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.03.2025	5578.28	5877.04	5486.56	5786.97	-300.41	11.268	-12.298	4475.0	0.0
11.04.2025	6120.58	6488.99	6024.38	6389.67	-365.29	-0.203	-15.423	4739.0	0.0
Итого:	542.30	611.95	537.82	602.70	-64.88	-11.471	-3.125	264.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____