Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 41 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00143494
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	64.80	52.22	12.58	86.85	86.46	0.45	85.16	85.35	-0.22	-0.19	6.00	4.00	1.072	24.0	0.0	
02.04.2025	64.63	51.64	12.99	83.94	83.56	0.45	82.33	82.49	-0.19	-0.16	6.00	4.00	1.072	24.0	0.0	
03.04.2025	64.83	51.46	13.37	82.37	81.99	0.46	80.83	80.93	-0.12	-0.10	6.00	4.00	1.084	24.0	0.0	
04.04.2025	64.51	51.07	13.44	80.96	80.62	0.42	79.40	79.62	-0.28	-0.22	6.00	4.00	1.067	24.0	0.0	
05.04.2025	64.35	51.31	13.04	83.25	82.91	0.41	81.69	81.86	-0.21	-0.17	6.00	4.00	1.068	24.0	0.0	
06.04.2025	64.63	51.32	13.31	82.75	82.40	0.42	81.17	81.39	-0.27	-0.22	6.00	4.00	1.080	24.0	0.0	
07.04.2025	63.56	49.84	13.72	74.71	74.40	0.42	73.32	73.51	-0.26	-0.19	6.00	4.00	1.007	24.0	0.0	
08.04.2025	58.72	44.37	14.35	58.38	58.16	0.38	57.42	57.68	-0.45	-0.26	6.00	4.00	0.823	24.0	0.0	
09.04.2025	61.12	47.20	13.92	67.88	67.59	0.43	66.72	66.91	-0.28	-0.19	6.00	4.00	0.930	24.0	0.0	
10.04.2025	62.51	47.58	14.93	65.38	65.06	0.49	64.18	64.33	-0.23	-0.15	6.00	4.00	0.959	24.0	0.0	
11.04.2025	61.43	46.26	15.17	60.69	60.38	0.51	59.65	59.79	-0.23	-0.14	6.00	4.00	0.906	24.0	0.0	
12.04.2025	61.11	45.86	15.25	60.18	59.88	0.50	59.22	59.33	-0.19	-0.11	6.00	4.00	0.904	24.0	0.0	
13.04.2025	60.77	45.45	15.32	59.94	59.63	0.52	58.97	59.12	-0.25	-0.15	6.00	4.00	0.902	24.0	0.0	
14.04.2025	63.09	47.26	15.83	63.56	63.18	0.60	62.46	62.57	-0.18	-0.11	6.00	4.00	0.989	24.0	0.0	
15.04.2025	64.21	48.85	15.36	67.44	66.99	0.67	66.24	66.27	-0.05	-0.03	6.00	4.00	1.018	24.0	0.0	
16.04.2025	64.25	48.95	15.30	67.66	67.21	0.67	66.45	66.49	-0.06	-0.04	6.00	4.00	1.016	24.0	0.0	
17.04.2025	64.52	48.97	15.55	67.24	66.83	0.61	66.04	66.11	-0.11	-0.07	6.00	4.00	1.027	24.0	0.0	
18.04.2025	64.76	49.21	15.55	67.43	66.98	0.67	66.21	66.26	-0.08	-0.05	6.00	4.00	1.030	24.0	0.0	
19.04.2025	63.41	49.10	14.31	68.14	67.80	0.50	66.94	67.08	-0.21	-0.14	6.00	4.00	0.958	24.0	0.0	
20.04.2025	63.76	49.30	14.46	67.99	67.65	0.50	66.79	66.93	-0.21	-0.14	6.00	4.00	0.967	24.0	0.0	
21.04.2025	64.61	51.08	13.53	77.82	77.46	0.46	76.37	76.54	-0.22	-0.17	6.00	4.00	1.034	24.0	0.0	
22.04.2025	64.57	52.68	11.89	89.98	89.64	0.38	88.27	88.49	-0.25	-0.22	6.00	4.00	1.053	24.0	0.0	
23.04.2025	65.29	52.44	12.85	85.34	84.99	0.41	83.71	83.91	-0.24	-0.20	6.00	4.00	1.078	24.0	0.0	
24.04.2025	64.95	53.15	11.80	91.89	91.59	0.33	90.13	90.37	-0.27	-0.24	6.00	4.00	1.064	24.0	0.0	
25.04.2025	65.63	54.15	11.48	96.98	96.67	0.32	95.06	95.39	-0.35	-0.33	6.00	4.00	1.094	24.0	0.0	
26.04.2025	64.56	52.56	12.00	88.09	87.76	0.38	86.41	86.67	-0.30	-0.26	6.00	4.00	1.040	24.0	0.0	
27.04.2025	64.99	52.39	12.60	85.70	84.97	0.86	84.05	83.90	0.18	0.15	6.00	4.00	1.062	24.0	0.0	
28.04.2025	63.61	50.53	13.08	80.80	79.86	1.17	79.30	78.88	0.53	0.42	6.00	4.00	1.037	24.0	0.0	
29.04.2025	64.89	51.67	13.22	84.28	83.22	1.27	82.67	82.18	0.59	0.49	6.00	4.00	1.097	24.0	0.0	
30.04.2025	64.77	51.71	13.06	84.74	83.76	1.16	83.15	82.71	0.53	0.44	6.00	4.00	1.090	24.0	0.0	
Средние:	63.76	49.99	13.78	---	---	0.56	---	---	-0.13	---	6.00	4.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2282.36	2269.60	---	2240.31	2243.06	---	-2.75	---	---	30.528	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	34942.14	34605.06	34155.58	34103.10	52.48	540.605	13343.0	14.0
30.04.2025	37224.50	36874.66	36395.89	36346.16	49.73	571.133	14063.0	14.0
Итого:	2282.36	2269.60	2240.31	2243.06	-2.75	30.528	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____