Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, 1-й Еловский пер, д. 22 (УК "КОД", ООО)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 160292
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	68.39	51.23	17.16	162.59	160.75	1.14	159.20	158.75	0.28	0.45	6.00	5.00	2.731	24.0	0.0	*
02.04.2025	68.62	51.57	17.05	165.95	164.06	1.15	162.42	162.01	0.25	0.41	6.00	5.00	2.773	24.0	0.0	*
03.04.2025	66.92	49.67	17.25	157.42	155.65	1.13	154.24	153.82	0.27	0.42	6.00	5.00	2.663	24.0	0.0	*
04.04.2025	66.57	49.74	16.83	157.71	156.00	1.09	154.56	154.18	0.25	0.38	6.00	5.00	2.602	24.0	0.0	*
05.04.2025	66.34	49.27	17.07	157.18	155.45	1.11	154.06	153.66	0.26	0.40	6.00	5.00	2.629	24.0	0.0	*
06.04.2025	66.62	48.91	17.71	156.63	154.84	1.15	153.50	153.10	0.26	0.40	6.00	5.00	2.719	24.0	0.0	*
07.04.2025	66.81	49.26	17.55	157.05	155.30	1.12	153.92	153.53	0.25	0.39	6.00	5.00	2.701	24.0	0.0	*
08.04.2025	67.10	49.58	17.52	157.76	155.97	1.14	154.58	154.15	0.28	0.43	6.00	5.00	2.709	24.0	0.0	*
09.04.2025	66.16	49.00	17.16	158.71	156.95	1.12	155.52	155.19	0.21	0.33	6.00	5.00	2.669	24.0	0.0	*
10.04.2025	66.06	49.15	16.91	160.37	158.60	1.11	157.24	156.79	0.29	0.45	6.00	5.00	2.660	24.0	0.0	*
11.04.2025	66.72	49.64	17.08	160.82	159.02	1.13	157.59	157.18	0.26	0.41	6.00	5.00	2.692	24.0	0.0	*
12.04.2025	66.75	49.59	17.16	160.90	159.09	1.13	157.68	157.25	0.27	0.43	6.00	5.00	2.710	24.0	0.0	*
13.04.2025	66.28	48.78	17.50	160.48	158.65	1.15	157.34	156.88	0.29	0.46	6.00	5.00	2.754	24.0	0.0	*
14.04.2025	67.52	50.12	17.40	163.25	161.43	1.12	159.90	159.53	0.23	0.37	6.00	5.00	2.782	24.0	0.0	*
15.04.2025	67.99	50.27	17.72	166.16	164.34	1.10	162.69	162.37	0.20	0.32	6.00	5.00	2.884	24.0	0.0	*
16.04.2025	68.26	50.89	17.37	167.59	165.84	1.05	164.05	163.82	0.14	0.23	6.00	5.00	2.850	24.0	0.0	*
17.04.2025	68.46	51.12	17.34	169.46	167.70	1.04	165.87	165.64	0.14	0.23	6.00	5.00	2.876	24.0	0.0	*
18.04.2025	69.20	51.70	17.50	170.33	168.40	1.14	166.73	166.27	0.28	0.46	6.00	5.00	2.917	24.0	0.0	*
19.04.2025	70.28	52.87	17.41	172.10	169.98	1.24	168.28	167.76	0.31	0.52	6.00	5.00	2.931	24.0	0.0	*
20.04.2025	70.21	52.77	17.44	174.49	172.19	1.33	170.63	169.95	0.40	0.68	6.00	5.00	2.977	24.0	0.0	*
21.04.2025	70.29	53.48	16.81	174.78	172.49	1.32	170.94	170.16	0.46	0.78	6.00	5.00	2.876	24.0	0.0	*
22.04.2025	67.30	51.39	15.91	151.82	149.90	1.27	148.68	148.04	0.43	0.64	6.00	5.00	2.364	21.0	3.0	*
23.04.2025	69.12	51.95	17.17	171.82	169.49	1.37	168.14	167.36	0.46	0.78	6.00	5.00	2.891	24.0	0.0	*
24.04.2025	71.41	53.96	17.45	175.55	173.07	1.42	171.57	170.69	0.51	0.88	6.00	5.00	2.994	24.0	0.0	*
25.04.2025	70.89	53.95	16.94	176.66	174.28	1.36	172.72	171.88	0.49	0.84	6.00	5.00	2.929	24.0	0.0	*
26.04.2025	64.64	49.57	15.07	171.67	169.57	1.23	168.38	167.60	0.46	0.78	6.00	5.00	2.538	24.0	0.0	*
27.04.2025	69.81	52.29	17.52	175.19	172.73	1.41	171.38	170.52	0.50	0.86	6.00	5.00	3.005	24.0	0.0	*
28.04.2025	65.76	49.65	16.11	170.97	168.72	1.32	167.63	166.74	0.53	0.89	6.00	5.00	2.700	24.0	0.0	*
29.04.2025	66.98	49.97	17.01	172.59	170.20	1.39	169.09	168.20	0.53	0.89	6.00	5.00	2.879	24.0	0.0	*
30.04.2025	66.11	49.62	16.49	171.14	168.84	1.35	167.76	166.91	0.51	0.85	6.00	5.00	2.767	24.0	0.0	*
Средние:	67.79	50.70	17.09	---	---	1.20	---	---	0.33	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4969.14	4909.50	---	4866.29	4849.93	---	16.36	---	---	83.172	717.0	3.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	73052.84	73259.03	71498.29	72315.84	-817.55	1171.259	13537.0	2243.0
30.04.2025	78021.98	78168.53	76364.58	77165.77	-801.19	1254.431	14254.0	2246.0
Итого:	4969.14	4909.50	4866.29	4849.93	16.36	83.172	717.0	3.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____