Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ивана Франко ул, д. 47 (ООО УК "КОД")
Прибор: СПТ941.10(11) Заводской номер: 38837
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Q	Ти	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	ч	
01.04.2025	69.82	52.46	17.36	140.07	135.86	0.00	136.98	134.07	0.00	2.15	2.38	24.00	*
02.04.2025	69.48	53.03	16.45	130.78	126.89	0.00	127.92	125.18	0.00	2.17	2.11	24.00	*
03.04.2025	69.62	51.71	17.91	142.53	138.22	0.00	139.40	136.46	0.00	2.13	2.50	24.00	*
04.04.2025	69.51	51.09	18.42	149.59	145.07	0.00	146.32	143.26	0.00	2.12	2.70	24.00	*
05.04.2025	69.25	50.80	18.45	153.37	148.79	0.00	150.04	146.95	0.00	2.08	2.77	24.00	*
06.04.2025	69.15	53.02	16.13	158.53	153.99	0.00	155.10	151.93	0.00	2.07	2.50	24.00	*
07.04.2025	69.83	52.35	17.48	167.03	162.16	0.00	163.35	160.04	0.00	2.05	2.86	24.00	*
08.04.2025	69.99	51.49	18.50	156.70	152.01	0.00	153.23	150.09	0.00	2.07	2.84	24.00	*
09.04.2025	69.72	51.54	18.18	147.63	143.25	0.00	144.38	141.43	0.00	2.07	2.63	24.00	*
10.04.2025	69.04	47.28	21.75	81.57	78.87	0.00	79.81	78.01	0.00	2.29	1.76	24.00	*
11.04.2025	68.17	44.18	23.99	96.04	92.52	0.00	94.01	91.64	0.00	2.55	2.26	24.00	*
12.04.2025	69.02	50.72	18.30	142.96	138.17	0.00	139.87	136.47	0.00	2.46	2.56	24.00	*
13.04.2025	69.15	52.39	16.76	167.20	161.94	0.00	163.57	159.83	0.00	2.32	2.74	24.00	*
14.04.2025	69.27	51.87	17.40	172.01	166.45	0.00	168.27	164.32	0.00	2.38	2.93	24.00	*
15.04.2025	69.50	51.74	17.75	159.63	154.39	0.00	156.14	152.42	0.00	2.41	2.77	24.00	*
16.04.2025	68.90	53.68	15.22	157.16	152.20	0.00	153.78	150.11	0.00	2.41	2.34	24.00	*
17.04.2025	69.00	52.93	16.08	154.96	149.99	0.00	151.62	147.99	0.00	2.42	2.44	24.00	*
18.04.2025	69.39	53.12	16.27	158.83	153.64	0.00	155.37	151.57	0.00	2.47	2.53	24.00	*
19.04.2025	69.23	52.62	16.61	152.94	147.86	0.00	149.62	145.91	0.00	2.51	2.49	24.00	*
20.04.2025	67.53	58.00	9.53	151.79	147.40	0.00	148.64	145.07	0.00	2.43	1.42	24.00	*
21.04.2025	68.30	52.88	15.42	159.50	154.32	0.00	156.12	152.26	0.00	2.50	2.41	24.00	*
22.04.2025	69.04	52.48	16.56	145.30	140.47	0.00	142.16	138.63	0.00	2.52	2.36	24.00	*
23.04.2025	68.69	54.49	14.20	154.42	149.52	0.00	151.11	147.40	0.00	2.48	2.15	24.00	*
24.04.2025	69.59	52.13	17.46	139.75	135.01	0.00	136.68	133.25	0.00	2.54	2.39	24.00	*
25.04.2025	68.65	54.88	13.77	123.16	119.22	0.00	120.53	117.51	0.00	2.54	1.66	24.00	*
26.04.2025	69.09	51.23	17.87	95.73	92.51	0.00	93.66	91.34	0.00	2.51	1.68	24.00	*
27.04.2025	68.71	52.37	16.34	133.64	129.42	0.00	130.78	127.72	0.00	2.37	2.14	24.00	*
28.04.2025	69.96	52.39	17.57	155.09	150.07	0.00	151.66	148.10	0.00	2.37	2.67	24.00	*
29.04.2025	67.97	50.50	17.48	162.85	157.38	0.00	159.41	155.47	0.00	2.51	2.78	24.00	*
30.04.2025	69.68	52.24	17.43	142.06	136.90	0.00	138.93	135.11	0.00	2.79	2.42	24.00	*
Средние:	69.14	52.05	17.09	---	---	---	---	---	---	2.36	---	---	
Итого:	---	---	---	4352.82	4214.46	0.00	4258.48	4159.54	0.00	---	72.18	720.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч
31.03.2025	858196.33	802337.69	13.20	836498.70	790765.15	0.00	16856.97	134114.65
30.04.2025	862549.15	806552.15	13.20	840757.17	794924.69	0.00	16929.16	134834.65
Итого:	4352.82	4214.46	0.00	4258.48	4159.54	0.00	72.18	720.00

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____