Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 13 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105371
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 306320	КТСП-Н SN 15422г
Обратка:	ПРЭМ SN 288690	КТСП-Н SN 15422х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	43.18	38.57	4.61	683.44	695.56	-1.76	677.25	690.54	-1.94	-13.29	0.90	0.50	3.123	24.0	0.0	
02.04.2025	44.44	39.46	4.98	683.65	695.54	-1.72	677.13	690.29	-1.92	-13.16	0.90	0.50	3.370	24.0	0.0	
03.04.2025	45.95	40.50	5.45	683.77	695.48	-1.70	676.88	689.98	-1.92	-13.10	0.90	0.50	3.690	24.0	0.0	
04.04.2025	47.21	41.35	5.86	683.95	695.55	-1.68	676.63	689.79	-1.93	-13.16	0.90	0.50	3.961	24.0	0.0	
05.04.2025	45.09	39.93	5.16	683.83	695.63	-1.71	677.14	690.26	-1.92	-13.12	0.90	0.50	3.491	24.0	0.0	
06.04.2025	48.14	42.05	6.09	684.49	695.89	-1.65	676.92	689.93	-1.90	-13.01	0.90	0.50	4.118	24.0	0.0	
07.04.2025	48.57	42.33	6.24	685.26	696.61	-1.64	677.52	690.57	-1.91	-13.05	0.90	0.50	4.226	24.0	0.0	
08.04.2025	45.32	39.96	5.36	684.98	696.84	-1.72	678.20	691.45	-1.93	-13.25	0.90	0.50	3.634	24.0	0.0	
09.04.2025	42.78	38.17	4.61	684.84	696.89	-1.74	678.78	691.97	-1.92	-13.19	0.90	0.50	3.127	24.0	0.0	
10.04.2025	47.33	41.37	5.96	685.70	697.20	-1.66	678.32	691.44	-1.92	-13.12	0.90	0.50	4.043	24.0	0.0	
11.04.2025	47.88	41.92	5.96	685.59	697.07	-1.66	678.03	691.11	-1.91	-13.08	0.90	0.50	4.041	24.0	0.0	
12.04.2025	46.10	40.62	5.48	685.44	697.17	-1.70	678.44	691.60	-1.92	-13.16	0.90	0.50	3.715	24.0	0.0	
13.04.2025	48.23	42.10	6.13	655.69	666.60	-1.65	648.37	660.88	-1.91	-12.51	0.90	0.50	3.969	24.0	0.0	
14.04.2025	47.84	41.41	6.43	642.55	653.21	-1.65	635.51	647.78	-1.91	-12.27	0.90	0.50	4.084	24.0	0.0	
15.04.2025	42.31	37.86	4.45	672.29	684.23	-1.76	666.45	679.46	-1.93	-13.01	0.90	0.50	2.963	24.0	0.0	
16.04.2025	39.52	35.67	3.85	672.32	684.49	-1.79	667.23	680.25	-1.93	-13.02	0.90	0.50	2.569	24.0	0.0	
17.04.2025	46.98	41.07	5.91	673.10	684.48	-1.68	665.97	678.91	-1.92	-12.94	0.90	0.50	3.936	24.0	0.0	
18.04.2025	44.54	39.25	5.29	648.12	659.31	-1.71	641.90	654.38	-1.93	-12.48	0.90	0.50	3.392	24.0	0.0	
19.04.2025	34.63	32.16	2.47	681.62	694.44	-1.86	677.63	690.93	-1.94	-13.30	0.90	0.50	1.676	24.0	0.0	
20.04.2025	36.96	33.85	3.11	672.07	684.42	-1.82	667.60	680.63	-1.93	-13.03	0.90	0.50	2.082	24.0	0.0	
21.04.2025	41.58	37.13	4.45	669.95	681.83	-1.76	664.38	677.28	-1.92	-12.90	0.90	0.50	2.953	24.0	0.0	
22.04.2025	34.87	32.27	2.60	670.03	682.46	-1.84	666.06	679.00	-1.92	-12.94	0.90	0.50	1.735	24.0	0.0	
23.04.2025	44.61	39.34	5.27	673.02	684.60	-1.71	666.57	679.45	-1.91	-12.88	0.90	0.50	3.508	24.0	0.0	
24.04.2025	34.91	32.40	2.51	687.97	700.86	-1.86	683.89	697.28	-1.94	-13.39	0.90	0.50	1.717	24.0	0.0	
25.04.2025	37.50	34.17	3.33	657.04	669.07	-1.81	652.55	665.27	-1.93	-12.72	0.90	0.50	2.177	24.0	0.0	
26.04.2025	36.78	33.66	3.12	672.03	684.42	-1.83	667.61	680.66	-1.94	-13.05	0.90	0.50	2.086	24.0	0.0	
27.04.2025	41.85	37.25	4.60	672.92	684.81	-1.75	667.25	680.21	-1.92	-12.96	0.90	0.50	3.069	24.0	0.0	
28.04.2025	50.59	43.55	7.04	673.83	684.79	-1.61	665.61	678.48	-1.92	-12.87	0.90	0.50	4.679	24.0	0.0	
29.04.2025	47.62	41.54	6.08	663.74	674.88	-1.66	656.51	669.27	-1.92	-12.76	0.90	0.50	3.988	24.0	0.0	
30.04.2025	43.22	38.45	4.77	672.61	684.52	-1.76	666.55	679.60	-1.94	-13.05	0.90	0.50	3.178	24.0	0.0	
Средние:	43.55	38.65	4.91	---	---	-1.73	---	---	-1.92	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	20245.84	20598.85	---	20058.88	20448.65	---	-389.77	---	---	98.300	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	109330.21	111090.95	107768.33	109924.80	-2156.47	877.779	3825.0	674.0
30.04.2025	129576.05	131689.80	127827.21	130373.45	-2546.24	976.079	4545.0	674.0
Итого:	20245.84	20598.85	20058.88	20448.65	-389.77	98.300	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 13 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105371
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	56.27	12.52	12.35	0.60	0.634	24.0	0.0	*
02.04.2025	55.99	12.54	12.36	0.60	0.629	24.0	0.0	*
03.04.2025	56.04	12.80	12.62	0.60	0.643	24.0	0.0	*
04.04.2025	56.43	12.79	12.62	0.60	0.647	24.0	0.0	*
05.04.2025	55.94	13.40	13.21	0.60	0.675	24.0	0.0	*
06.04.2025	57.02	15.61	15.39	0.60	0.798	24.0	0.0	*
07.04.2025	55.80	12.79	12.59	0.60	0.637	24.0	0.0	*
08.04.2025	56.24	13.37	13.17	0.60	0.677	24.0	0.0	*
09.04.2025	55.89	12.51	12.32	0.60	0.629	24.0	0.0	*
10.04.2025	56.07	12.86	12.66	0.60	0.647	24.0	0.0	*
11.04.2025	56.09	12.80	12.63	0.60	0.648	24.0	0.0	*
12.04.2025	56.33	14.28	14.08	0.60	0.722	24.0	0.0	*
13.04.2025	56.57	14.92	14.71	0.60	0.756	24.0	0.0	*
14.04.2025	56.13	13.25	13.06	0.60	0.669	24.0	0.0	*
15.04.2025	56.31	13.04	12.85	0.60	0.657	24.0	0.0	*
16.04.2025	56.40	12.95	12.74	0.60	0.655	24.0	0.0	*
17.04.2025	56.54	13.44	13.22	0.60	0.679	24.0	0.0	*
18.04.2025	55.54	11.45	11.29	0.60	0.570	24.0	0.0	*
19.04.2025	57.68	13.70	13.49	0.60	0.710	24.0	0.0	*
20.04.2025	56.91	12.95	12.77	0.60	0.664	24.0	0.0	*
21.04.2025	56.29	11.89	11.71	0.60	0.601	24.0	0.0	*
22.04.2025	58.92	12.59	12.40	0.60	0.668	24.0	0.0	*
23.04.2025	56.13	11.87	11.69	0.60	0.598	24.0	0.0	*
24.04.2025	52.96	11.92	11.79	0.60	0.565	24.0	0.0	*
25.04.2025	56.30	11.78	11.60	0.60	0.594	24.0	0.0	*
26.04.2025	55.68	12.30	12.13	0.60	0.612	24.0	0.0	*
27.04.2025	57.13	15.11	14.89	0.60	0.776	24.0	0.0	*
28.04.2025	55.48	12.17	11.99	0.60	0.605	24.0	0.0	*
29.04.2025	55.22	11.57	11.40	0.60	0.570	24.0	0.0	*
30.04.2025	55.05	10.87	10.72	0.60	0.537	24.0	0.0	*
Средние:	56.18	---	---	0.60	---	---	---	
Итого:	---	386.04	380.45	---	19.472	720.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	2093.74	2062.96	104.147	3825.0	674.0
30.04.2025	2479.78	2443.41	123.619	4545.0	674.0
Итого:	386.04	380.45	19.472	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____