Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 17 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143493
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 573259	КТС-Б SN 31865г
Обратка:	ПРЭМ SN 373637	КТС-Б SN 31865х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	43.29	38.78	4.51	518.46	520.09	-0.31	513.92	516.41	-0.48	-2.49	7.00	7.00	2.311	24.0	0.0	
02.04.2025	44.54	39.69	4.85	518.78	520.25	-0.28	513.96	516.43	-0.48	-2.47	7.00	7.00	2.489	24.0	0.0	
03.04.2025	46.06	40.75	5.31	519.23	520.50	-0.24	514.07	516.46	-0.46	-2.39	7.00	7.00	2.724	24.0	0.0	
04.04.2025	47.33	41.56	5.77	519.73	520.83	-0.21	514.26	516.64	-0.46	-2.38	7.00	7.00	2.961	24.0	0.0	
05.04.2025	45.16	40.09	5.07	519.27	520.63	-0.26	514.30	516.72	-0.47	-2.42	7.00	7.00	2.604	24.0	0.0	
06.04.2025	48.26	42.26	6.00	520.15	521.14	-0.19	514.50	516.79	-0.44	-2.29	7.00	7.00	3.078	24.0	0.0	
07.04.2025	48.66	42.54	6.12	520.57	521.52	-0.18	514.80	517.08	-0.44	-2.28	7.00	7.00	3.143	24.0	0.0	
08.04.2025	45.38	40.21	5.17	520.12	521.48	-0.26	515.09	517.54	-0.47	-2.45	7.00	7.00	2.660	24.0	0.0	
09.04.2025	42.85	38.37	4.48	519.66	521.32	-0.32	515.20	517.72	-0.49	-2.52	7.00	7.00	2.306	24.0	0.0	
10.04.2025	47.49	41.60	5.89	520.78	521.89	-0.21	515.30	517.67	-0.46	-2.37	7.00	7.00	3.031	24.0	0.0	
11.04.2025	47.96	42.08	5.88	520.79	521.84	-0.20	515.18	517.52	-0.45	-2.34	7.00	7.00	3.023	24.0	0.0	
12.04.2025	46.18	40.79	5.39	520.54	521.85	-0.25	515.34	517.81	-0.48	-2.47	7.00	7.00	2.769	24.0	0.0	
13.04.2025	48.33	42.23	6.10	497.42	498.39	-0.19	492.01	494.21	-0.45	-2.20	7.00	7.00	2.995	24.0	0.0	
14.04.2025	48.01	41.77	6.24	489.95	490.73	-0.16	484.69	486.72	-0.42	-2.03	7.00	7.00	3.014	24.0	0.0	
15.04.2025	42.31	37.98	4.33	511.00	511.95	-0.19	506.70	508.49	-0.35	-1.79	7.00	7.00	2.184	24.0	0.0	
16.04.2025	39.65	35.88	3.77	510.53	511.81	-0.25	506.81	508.70	-0.37	-1.89	7.00	7.00	1.907	24.0	0.0	
17.04.2025	47.11	41.28	5.83	512.11	512.50	-0.08	506.77	508.40	-0.32	-1.63	7.00	7.00	2.943	24.0	0.0	
18.04.2025	44.54	39.44	5.10	494.04	493.89	0.03	489.47	490.31	-0.17	-0.84	7.00	7.00	2.492	24.0	0.0	
19.04.2025	34.64	32.31	2.33	517.61	517.04	0.11	514.74	514.59	0.03	0.15	7.00	7.00	1.196	24.0	0.0	
20.04.2025	37.06	34.05	3.01	512.14	512.97	-0.16	508.84	510.24	-0.27	-1.40	7.00	7.00	1.532	24.0	0.0	
21.04.2025	41.70	37.36	4.34	509.50	511.15	-0.32	505.36	507.85	-0.49	-2.49	7.00	7.00	2.190	24.0	0.0	
22.04.2025	34.94	32.46	2.48	508.72	509.35	-0.12	505.83	506.89	-0.21	-1.06	7.00	7.00	1.252	24.0	0.0	
23.04.2025	44.74	39.58	5.16	515.72	514.07	0.32	510.87	510.30	0.11	0.57	7.00	7.00	2.632	24.0	0.0	
24.04.2025	34.97	32.59	2.38	507.54	507.20	0.07	504.68	504.72	-0.01	-0.04	7.00	7.00	1.198	24.0	0.0	
25.04.2025	37.62	34.43	3.19	499.43	500.41	-0.20	496.15	497.67	-0.31	-1.52	7.00	7.00	1.582	24.0	0.0	
26.04.2025	36.84	33.91	2.93	512.31	512.18	0.03	509.05	509.46	-0.08	-0.41	7.00	7.00	1.490	24.0	0.0	
27.04.2025	42.04	37.59	4.45	513.52	512.71	0.16	509.25	509.33	-0.02	-0.08	7.00	7.00	2.259	24.0	0.0	
28.04.2025	50.79	43.85	6.94	515.70	513.59	0.41	509.50	508.97	0.10	0.53	7.00	7.00	3.526	24.0	0.0	
29.04.2025	47.68	41.75	5.93	507.47	506.08	0.27	502.08	501.96	0.02	0.12	7.00	7.00	2.973	24.0	0.0	
30.04.2025	43.29	38.58	4.71	513.74	512.86	0.17	509.23	509.34	-0.02	-0.11	7.00	7.00	2.395	24.0	0.0	
Средние:	43.65	38.86	4.79	---	---	-0.10	---	---	-0.29	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	15386.53	15402.22	---	15247.95	15292.94	---	-44.99	---	---	72.859	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	18466.11	18472.93	18217.19	18287.65	-70.46	137.095	851.0	0.0
30.04.2025	33852.64	33875.15	33465.14	33580.59	-115.45	209.954	1571.0	0.0
Итого:	15386.53	15402.22	15247.95	15292.94	-44.99	72.859	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 17 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143493
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	61.67	49.07	12.60	47.08	34.35	46.26	33.97	12.30	7.00	7.00	1.125	0.543	24.0	0.0	
02.04.2025	60.62	48.23	12.39	47.46	34.24	46.66	33.87	12.79	7.00	7.00	1.131	0.562	24.0	0.0	
03.04.2025	60.69	48.14	12.55	48.30	34.00	47.48	33.63	13.85	7.00	7.00	1.193	0.608	24.0	0.0	
04.04.2025	60.59	47.98	12.61	46.62	34.21	45.83	33.84	11.99	7.00	7.00	1.093	0.522	24.0	0.0	
05.04.2025	60.73	48.02	12.71	49.05	34.48	48.22	34.11	14.12	7.00	7.00	1.220	0.618	24.0	0.0	
06.04.2025	60.55	47.93	12.62	49.72	34.33	48.88	33.96	14.92	7.00	7.00	1.257	0.654	24.0	0.0	
07.04.2025	60.37	47.72	12.65	47.49	34.18	46.70	33.81	12.89	7.00	7.00	1.141	0.559	24.0	0.0	
08.04.2025	60.50	47.87	12.63	46.65	34.15	45.87	33.78	12.09	7.00	7.00	1.097	0.527	24.0	0.0	
09.04.2025	60.83	47.99	12.84	47.25	34.17	46.45	33.80	12.65	7.00	7.00	1.140	0.551	24.0	0.0	
10.04.2025	60.59	47.85	12.74	46.59	34.22	45.81	33.85	11.95	7.00	7.00	1.095	0.519	24.0	0.0	
11.04.2025	60.48	47.87	12.61	46.11	34.36	45.34	33.99	11.35	7.00	7.00	1.058	0.494	24.0	0.0	
12.04.2025	60.65	47.88	12.77	48.67	34.58	47.85	34.20	13.65	7.00	7.00	1.196	0.597	24.0	0.0	
13.04.2025	60.70	47.79	12.91	48.97	34.19	48.14	33.82	14.32	7.00	7.00	1.234	0.626	24.0	0.0	
14.04.2025	60.48	47.75	12.73	46.66	33.54	45.88	33.19	12.69	7.00	7.00	1.126	0.551	24.0	0.0	
15.04.2025	60.53	47.71	12.82	45.95	33.44	45.18	33.09	12.09	7.00	7.00	1.095	0.525	24.0	0.0	
16.04.2025	60.58	47.68	12.90	45.91	33.39	45.14	33.04	12.10	7.00	7.00	1.098	0.524	24.0	0.0	
17.04.2025	60.48	47.72	12.76	46.04	33.17	45.27	32.81	12.46	7.00	7.00	1.110	0.541	24.0	0.0	
18.04.2025	60.49	47.83	12.66	45.65	33.41	44.89	33.05	11.84	7.00	7.00	1.075	0.515	24.0	0.0	
19.04.2025	66.18	48.70	17.48	47.39	33.59	46.44	33.22	13.22	7.00	7.00	1.387	0.588	24.0	0.0	
20.04.2025	63.71	49.96	13.75	47.29	33.50	46.42	33.11	13.31	7.00	7.00	1.236	0.595	24.0	0.0	
21.04.2025	60.63	47.81	12.82	45.13	32.97	44.37	32.62	11.75	7.00	7.00	1.071	0.511	24.0	0.0	
22.04.2025	66.74	50.56	16.18	44.91	33.00	44.01	32.61	11.40	7.00	7.00	1.230	0.523	24.0	0.0	
23.04.2025	60.41	47.57	12.84	44.17	33.12	43.43	32.77	10.67	7.00	7.00	1.011	0.462	24.0	0.0	
24.04.2025	58.57	46.78	11.79	45.88	32.85	45.15	32.51	12.64	7.00	7.00	1.059	0.525	24.0	0.0	
25.04.2025	61.93	48.79	13.14	45.31	32.98	44.51	32.62	11.89	7.00	7.00	1.105	0.525	24.0	0.0	
26.04.2025	60.76	47.90	12.86	45.68	33.32	44.91	32.97	11.94	7.00	7.00	1.090	0.521	24.0	0.0	
27.04.2025	60.98	47.80	13.18	47.96	32.80	47.14	32.45	14.69	7.00	7.00	1.249	0.637	24.0	0.0	
28.04.2025	60.81	47.74	13.07	39.85	27.67	39.18	27.37	11.81	7.00	7.00	1.017	0.522	24.0	0.0	
29.04.2025	61.55	48.48	13.07	39.65	27.45	38.97	27.15	11.82	7.00	7.00	1.023	0.519	24.0	0.0	
30.04.2025	61.76	47.44	14.32	43.10	31.28	42.34	30.95	11.39	7.00	7.00	1.089	0.489	24.0	0.0	
Средние:	61.19	48.09	13.10	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1386.49	996.93	1362.72	986.14	376.58	---	---	34.049	16.452	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.03.2025	1713.08	1200.93	1686.80	1189.11	497.69	40.172	20.770	851.0	0.0
30.04.2025	3099.57	2197.86	3049.52	2175.25	874.27	74.221	37.222	1571.0	0.0
Итого:	1386.49	996.93	1362.72	986.14	376.58	34.049	16.452	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____