Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Иньвенская ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: СПТ941.10(11) Заводской номер: 39042
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Q	Ти	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	ч	
01.04.2025	70.75	62.70	8.05	252.17	250.19	0.00	246.52	245.68	0.00	0.34	1.99	24.00	
02.04.2025	70.53	62.39	8.14	253.18	251.07	0.00	247.54	246.59	0.00	0.38	2.02	24.00	
03.04.2025	70.43	61.80	8.63	252.63	250.38	0.00	247.01	245.99	0.00	0.41	2.14	24.00	
04.04.2025	70.57	61.84	8.73	254.01	251.68	0.00	248.35	247.25	0.00	0.44	2.18	24.00	
05.04.2025	70.36	61.78	8.58	254.35	251.98	0.00	248.71	247.57	0.00	0.46	2.14	24.00	
06.04.2025	70.07	61.60	8.47	254.02	251.71	0.00	248.43	247.32	0.00	0.45	2.11	24.00	
07.04.2025	70.84	61.07	9.77	256.29	253.91	0.00	250.53	249.55	0.00	0.39	2.46	24.00	
08.04.2025	70.85	61.50	9.35	255.25	252.97	0.00	249.51	248.57	0.00	0.38	2.34	24.00	
09.04.2025	70.65	61.78	8.86	253.94	251.90	0.00	248.27	247.48	0.00	0.32	2.21	24.00	
10.04.2025	70.33	61.85	8.47	253.46	251.34	0.00	247.84	246.92	0.00	0.37	2.11	24.00	
11.04.2025	69.88	60.49	9.39	255.81	253.46	0.00	250.21	249.19	0.00	0.41	2.36	24.00	
12.04.2025	70.21	61.33	8.88	253.85	251.70	0.00	248.24	247.35	0.00	0.36	2.21	24.00	*
13.04.2025	102.27	61.16	41.12	253.79	251.67	0.00	242.55	247.34	0.00	-1.96	9.92	24.00	*
14.04.2025	120.00	60.27	59.73	255.89	253.65	0.00	241.41	249.40	0.00	-3.26	14.48	24.00	*
15.04.2025	120.00	60.97	59.03	256.11	254.07	0.00	241.61	249.72	0.00	-3.30	14.33	24.00	*
16.04.2025	119.98	61.34	58.64	256.77	254.96	0.00	242.24	250.55	0.00	-3.37	14.27	24.00	*
17.04.2025	120.00	61.51	58.49	255.89	254.06	0.00	241.40	249.64	0.00	-3.36	14.18	24.00	*
18.04.2025	120.00	61.38	58.62	258.10	255.94	0.00	243.48	251.50	0.00	-3.24	14.34	24.00	*
19.04.2025	120.00	61.46	58.54	254.52	252.31	0.00	240.11	247.92	0.00	-3.20	14.12	24.00	*
20.04.2025	74.37	62.20	12.17	243.81	241.75	0.00	237.68	237.46	0.00	0.09	2.86	24.00	*
21.04.2025	69.28	60.93	8.35	254.62	252.50	0.00	249.12	248.18	0.00	0.38	2.09	24.00	*
22.04.2025	87.32	62.28	25.04	255.21	252.35	0.00	246.55	247.86	0.00	-0.53	6.10	24.00	*
23.04.2025	120.00	62.32	57.68	257.27	253.49	0.00	242.71	248.97	0.00	-2.55	14.06	24.00	*
24.04.2025	120.00	62.62	57.38	260.95	256.72	0.00	246.17	252.10	0.00	-2.38	14.19	24.00	*
25.04.2025	120.00	63.06	56.94	256.51	252.37	0.00	241.98	247.77	0.00	-2.36	13.84	24.00	*
26.04.2025	96.31	61.80	34.50	219.50	215.25	0.00	210.66	211.46	0.00	-0.38	7.21	24.00	*
27.04.2025	70.28	63.26	7.02	253.33	250.23	0.00	247.73	245.65	0.00	0.84	1.75	24.00	
28.04.2025	70.69	61.96	8.73	258.04	255.16	0.00	252.27	250.66	0.00	0.64	2.21	24.00	
29.04.2025	70.03	59.23	10.80	268.65	263.95	0.00	262.70	259.65	0.00	1.17	2.84	24.00	*
30.04.2025	70.35	62.35	8.00	258.96	254.23	0.00	253.21	249.69	0.00	1.40	2.03	24.00	
Средние:	87.88	61.68	26.20	---	---	---	---	---	---	-0.69	---	---	
Итого:	---	---	---	7626.87	7546.94	0.00	7364.74	7415.00	0.00	---	191.07	720.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч
31.03.2025	867104.83	818354.74	9.30	845838.75	805566.49	0.00	14204.55	134632.58
30.04.2025	874731.70	825901.69	9.30	853203.50	812981.49	0.00	14395.62	135352.58
Итого:	7626.87	7546.94	0.00	7364.74	7415.00	0.00	191.07	720.00

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____