Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 11 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20128039
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу PC SN 100953	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220947	КТСП-Н SN 42266х
Обратка:	Питерфлоу PC SN 100896	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220880	КТСП-Н SN 42266г

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	Дп	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	м3	ч	ч	
01.04.2025	51.04	41.62	9.43	376.07	369.32	371.52	366.42	1.38	5.11	4.70	4.53	3.501	0.00	24.0	0.0	*
02.04.2025	48.30	40.03	8.27	375.39	368.45	371.31	365.78	1.50	5.53	5.17	5.00	3.068	0.00	24.0	0.0	*
03.04.2025	40.50	34.77	5.73	373.78	366.26	371.03	364.35	1.81	6.67	5.32	5.14	2.123	0.00	24.0	0.0	*
04.04.2025	41.41	34.92	6.49	373.89	366.47	370.99	364.56	1.75	6.44	5.30	5.12	2.404	0.00	24.0	0.0	*
05.04.2025	43.19	36.15	7.04	374.05	366.76	370.88	364.69	1.68	6.19	5.30	5.12	2.609	0.00	24.0	0.0	*
06.04.2025	42.63	35.79	6.83	374.09	366.74	370.99	364.70	1.71	6.29	5.28	5.10	2.533	0.00	24.0	0.0	*
07.04.2025	41.45	35.44	6.01	421.96	413.41	418.70	411.16	1.82	7.53	5.22	4.97	2.514	0.00	24.0	0.0	*
08.04.2025	43.38	37.04	6.34	463.56	454.23	459.61	451.50	1.78	8.11	5.15	4.82	2.911	0.00	24.0	0.0	*
09.04.2025	47.43	40.03	7.40	463.95	454.98	459.13	451.69	1.63	7.44	5.07	4.75	3.397	0.00	24.0	0.0	*
10.04.2025	46.69	39.59	7.10	463.94	454.89	459.27	451.69	1.66	7.58	5.11	4.79	3.260	0.00	24.0	0.0	*
11.04.2025	46.82	39.67	7.14	463.93	454.89	459.27	451.68	1.67	7.59	5.12	4.79	3.280	0.00	24.0	0.0	*
12.04.2025	46.52	39.53	6.99	463.92	454.87	459.31	451.68	1.68	7.63	5.05	4.73	3.210	0.00	24.0	0.0	*
13.04.2025	45.13	38.54	6.59	463.97	454.78	459.60	451.76	1.72	7.84	5.15	4.83	3.030	0.00	24.0	0.0	*
14.04.2025	45.16	38.47	6.70	464.06	454.87	459.71	451.86	1.72	7.85	4.97	4.65	3.078	0.00	24.0	0.0	*
15.04.2025	46.96	39.80	7.15	464.05	455.02	459.32	451.78	1.65	7.54	4.93	4.60	3.286	0.00	24.0	0.0	*
16.04.2025	48.13	40.90	7.23	464.29	455.36	459.32	451.93	1.62	7.39	4.95	4.63	3.322	0.00	24.0	0.0	*
17.04.2025	46.05	39.33	6.72	464.13	455.02	459.61	451.85	1.70	7.77	4.96	4.64	3.089	0.00	24.0	0.0	*
18.04.2025	46.57	39.58	6.98	464.02	454.96	459.39	451.76	1.67	7.63	5.14	4.82	3.208	0.00	24.0	0.0	*
19.04.2025	49.64	42.01	7.62	464.41	455.60	459.14	451.95	1.58	7.19	5.19	4.87	3.499	0.00	24.0	0.0	*
20.04.2025	36.65	33.33	3.32	463.39	453.43	422.26	413.67	2.06	8.59	4.94	4.62	1.404	0.00	22.0	2.0	*
21.04.2025	41.04	35.92	5.12	463.69	454.11	460.16	451.56	1.89	8.60	5.16	4.83	2.355	0.00	24.0	0.0	*
22.04.2025	34.33	31.52	2.81	462.80	452.72	460.45	450.87	2.10	9.58	4.83	4.50	1.296	0.00	24.0	0.0	*
23.04.2025	41.97	36.41	5.55	463.62	454.10	459.90	451.48	1.85	8.42	5.21	4.89	2.554	0.00	24.0	0.0	*
24.04.2025	35.50	32.32	3.18	466.30	456.18	404.05	395.80	2.06	8.25	4.29	3.96	1.288	0.00	21.0	3.0	*
25.04.2025	36.89	33.10	3.79	463.52	453.46	460.76	451.37	2.06	9.39	4.68	4.36	1.747	0.00	24.0	0.0	*
26.04.2025	36.40	32.85	3.55	463.14	453.09	460.46	451.05	2.07	9.41	5.35	5.02	1.637	0.00	24.0	0.0	*
27.04.2025	41.26	35.93	5.34	463.69	453.98	460.13	451.44	1.91	8.69	5.69	5.36	2.455	0.00	24.0	0.0	*
28.04.2025	45.63	38.70	6.93	464.39	455.08	459.97	452.05	1.74	7.92	5.32	4.99	3.189	0.00	24.0	0.0	*
29.04.2025	46.63	39.48	7.15	464.58	455.34	459.95	452.17	1.71	7.78	5.05	4.72	3.289	0.00	24.0	0.0	*
30.04.2025	43.08	37.27	5.81	464.16	454.63	460.22	451.83	1.84	8.39	5.09	4.76	2.673	0.00	24.0	0.0	*
Средние:	43.55	37.33	6.21	---	---	---	---	1.77	---	5.09	4.80	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	13340.74	13072.97	13126.42	12896.10	---	230.32	---	---	81.211	0.00	715.0	5.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2025	338366.86	331694.97	306957.14	302699.26	4257.88	3559.935	0.000	0.000	28361.0	1673.0
30.04.2025	351707.60	344767.94	320083.56	315595.36	4488.20	3641.146	0.000	0.000	29076.0	1678.0
Итого:	13340.74	13072.97	13126.42	12896.10	230.32	81.211	0.000	0.000	715.0	5.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 11 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157984
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу PC SN 100953	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220947	КТСП-Н SN 42266х
Обратка:	Питерфлоу PC SN 100896	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220880	КТСП-Н SN 42266г

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	59.21	53.75	5.46	61.14	49.00	60.25	48.21	12.04	6.00	4.00	1.000	0.735	24.0	0.0	*
02.04.2025	58.59	53.35	5.24	61.07	48.92	60.17	48.16	12.01	6.00	4.00	0.988	0.721	24.0	0.0	*
03.04.2025	56.50	51.37	5.13	61.19	48.76	60.27	48.13	12.14	6.00	4.00	0.958	0.704	24.0	0.0	*
04.04.2025	57.42	51.84	5.58	61.01	48.68	60.19	47.85	12.34	6.00	4.00	0.970	0.700	24.0	0.0	*
05.04.2025	58.51	52.67	5.84	59.95	48.66	59.02	47.95	11.07	6.00	4.00	0.961	0.678	24.0	0.0	*
06.04.2025	57.17	51.79	5.38	64.49	48.05	63.57	47.35	16.22	6.00	4.00	1.189	0.921	24.0	0.0	*
07.04.2025	57.48	51.74	5.74	61.01	48.30	60.09	47.63	12.46	6.00	4.00	1.001	0.721	24.0	0.0	*
08.04.2025	57.91	52.08	5.83	60.46	48.12	59.54	47.46	12.08	6.00	4.00	0.984	0.704	24.0	0.0	*
09.04.2025	58.80	52.30	6.50	60.63	47.69	59.67	47.02	12.65	6.00	4.00	1.065	0.752	24.0	0.0	*
10.04.2025	57.52	51.97	5.55	61.06	47.71	60.12	47.05	13.07	6.00	4.00	1.035	0.762	24.0	0.0	*
11.04.2025	57.52	51.88	5.64	60.45	47.69	59.52	47.08	12.44	6.00	4.00	1.009	0.738	24.0	0.0	*
12.04.2025	58.10	52.34	5.76	61.37	47.53	60.46	46.82	13.64	6.00	4.00	1.082	0.805	24.0	0.0	*
13.04.2025	55.28	50.20	5.08	64.10	47.03	63.22	46.45	16.77	6.00	4.00	1.178	0.921	24.0	0.0	*
14.04.2025	56.02	50.58	5.44	61.30	47.39	60.38	46.87	13.51	6.00	4.00	1.024	0.762	24.0	0.0	*
15.04.2025	58.44	52.47	5.97	61.43	47.26	60.55	46.53	14.02	6.00	4.00	1.083	0.805	24.0	0.0	*
16.04.2025	58.95	53.18	5.77	59.39	47.32	58.49	46.58	11.91	6.00	4.00	0.981	0.699	24.0	0.0	*
17.04.2025	56.91	51.45	5.46	62.01	46.85	61.08	46.31	14.77	6.00	4.00	1.110	0.845	24.0	0.0	*
18.04.2025	58.23	52.45	5.78	57.73	47.24	56.84	46.55	10.29	6.00	4.00	0.881	0.610	24.0	0.0	*
19.04.2025	60.10	54.22	5.88	60.53	47.02	59.52	46.29	13.23	6.00	4.00	1.090	0.813	24.0	0.0	*
20.04.2025	60.87	54.71	6.16	60.82	46.91	59.90	46.08	13.82	6.00	4.00	1.142	0.855	24.0	0.0	*
21.04.2025	58.79	52.84	5.95	58.68	47.19	57.73	46.52	11.21	6.00	4.00	0.959	0.676	24.0	0.0	*
22.04.2025	61.19	54.75	6.44	60.08	47.06	59.06	46.37	12.69	6.00	4.00	1.082	0.782	24.0	0.0	*
23.04.2025	54.98	49.70	5.28	60.06	47.03	59.23	46.55	12.68	6.00	4.00	0.962	0.709	24.0	0.0	*
24.04.2025	57.99	52.43	5.56	58.82	47.21	57.90	46.53	11.37	6.00	4.00	0.941	0.655	24.0	0.0	*
25.04.2025	58.73	52.43	6.30	58.17	47.20	57.30	46.46	10.84	6.00	4.00	0.937	0.667	24.0	0.0	*
26.04.2025	60.35	54.02	6.33	59.98	47.01	59.04	46.21	12.83	6.00	4.00	1.063	0.771	24.0	0.0	*
27.04.2025	58.29	52.58	5.71	63.31	46.59	62.46	45.82	16.64	6.00	4.00	1.193	0.916	24.0	0.0	*
28.04.2025	57.67	51.59	6.08	63.16	46.74	62.41	45.95	16.46	6.00	4.00	1.178	0.903	24.0	0.0	
29.04.2025	58.40	52.48	5.92	67.12	46.15	66.16	45.49	20.67	6.00	4.00	1.416	1.138	24.0	0.0	
30.04.2025	59.17	53.26	5.91	68.70	46.43	67.59	45.76	21.83	6.00	4.00	1.496	1.223	24.0	0.0	
Средние:	58.17	52.41	5.76	---	---	---	---	---	6.00	4.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1839.22	1424.74	1811.73	1404.03	407.70	---	---	31.958	23.691	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.03.2025	18535.86	14858.25	18241.50	14624.13	3617.37	302.317	222.938	8196.0	0.0
30.04.2025	20375.08	16282.99	20053.23	16028.16	4025.07	334.275	246.629	8916.0	0.0
Итого:	1839.22	1424.74	1811.73	1404.03	407.70	31.958	23.691	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации