Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 17 (Население ВК-2 (ООО УК "КОД"))
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20139946
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | % | dM | P1 | P2 | Qтв | ВНР | ВОС | tx | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | ГКал | ч | ч | °C | |
| 01.04.2025 | 43.50 | 38.64 | 4.86 | 506.32 | 512.33 | 501.83 | 508.94 | -1.41 | -7.11 | 0.65 | 4.41 | 2.397 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 02.04.2025 | 44.80 | 39.56 | 5.23 | 507.61 | 513.74 | 502.86 | 510.14 | -1.44 | -7.27 | 0.67 | 4.63 | 2.589 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 03.04.2025 | 46.23 | 40.52 | 5.70 | 508.83 | 514.99 | 503.72 | 511.17 | -1.47 | -7.44 | 0.69 | 4.82 | 2.828 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 04.04.2025 | 47.41 | 41.28 | 6.14 | 509.80 | 515.83 | 504.42 | 511.87 | -1.46 | -7.44 | 0.70 | 4.84 | 3.050 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 05.04.2025 | 45.98 | 40.37 | 5.62 | 509.59 | 515.66 | 504.51 | 511.89 | -1.45 | -7.38 | 0.70 | 4.76 | 2.789 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 06.04.2025 | 48.34 | 41.97 | 6.37 | 510.70 | 516.82 | 505.08 | 512.68 | -1.49 | -7.60 | 0.71 | 4.81 | 3.174 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 07.04.2025 | 49.04 | 42.45 | 6.59 | 510.84 | 516.89 | 505.06 | 512.66 | -1.49 | -7.60 | 0.71 | 4.89 | 3.281 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 08.04.2025 | 46.19 | 40.46 | 5.73 | 509.55 | 515.70 | 504.45 | 511.88 | -1.46 | -7.43 | 0.68 | 4.82 | 2.846 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 09.04.2025 | 43.41 | 38.49 | 4.92 | 508.52 | 514.73 | 504.06 | 511.32 | -1.43 | -7.26 | 0.67 | 4.66 | 2.436 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 10.04.2025 | 46.77 | 40.81 | 5.96 | 510.07 | 516.39 | 504.82 | 512.50 | -1.51 | -7.68 | 0.70 | 4.82 | 2.965 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 11.04.2025 | 48.70 | 42.26 | 6.44 | 510.92 | 517.23 | 505.20 | 513.05 | -1.54 | -7.85 | 0.71 | 4.85 | 3.208 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 12.04.2025 | 46.43 | 40.60 | 5.84 | 510.84 | 517.06 | 484.79 | 492.06 | -1.49 | -7.27 | 0.69 | 4.81 | 2.785 | 23.0 | 1.0 | 0.00 | * |
| 13.04.2025 | 47.39 | 41.26 | 6.13 | 512.20 | 518.56 | 506.80 | 514.58 | -1.52 | -7.77 | 0.70 | 4.79 | 3.062 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 14.04.2025 | 49.05 | 42.44 | 6.61 | 512.88 | 519.38 | 507.06 | 515.12 | -1.58 | -8.06 | 0.71 | 4.80 | 3.305 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 15.04.2025 | 43.82 | 38.78 | 5.04 | 509.88 | 516.24 | 505.31 | 512.77 | -1.47 | -7.46 | 0.66 | 4.58 | 2.505 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 16.04.2025 | 39.79 | 35.68 | 4.11 | 509.03 | 514.81 | 505.35 | 511.97 | -1.30 | -6.62 | 0.63 | 4.64 | 2.030 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 17.04.2025 | 47.09 | 40.95 | 6.13 | 512.04 | 518.03 | 506.71 | 514.09 | -1.45 | -7.39 | 0.68 | 4.87 | 3.061 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 18.04.2025 | 45.10 | 39.68 | 5.42 | 510.54 | 517.10 | 505.68 | 513.43 | -1.52 | -7.75 | 0.67 | 4.77 | 2.695 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 19.04.2025 | 34.78 | 32.15 | 2.62 | 505.57 | 511.46 | 502.85 | 509.26 | -1.27 | -6.41 | 0.60 | 4.64 | 1.273 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 20.04.2025 | 36.64 | 33.46 | 3.18 | 508.00 | 514.02 | 504.88 | 511.60 | -1.32 | -6.72 | 0.61 | 4.78 | 1.558 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 21.04.2025 | 40.69 | 36.37 | 4.32 | 510.00 | 516.26 | 506.09 | 513.28 | -1.41 | -7.19 | 0.64 | 4.85 | 2.139 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 22.04.2025 | 34.72 | 32.11 | 2.60 | 505.34 | 511.35 | 481.84 | 488.10 | -1.29 | -6.26 | 0.60 | 4.65 | 1.211 | 23.0 | 1.0 | 0.00 | * |
| 23.04.2025 | 44.07 | 38.80 | 5.27 | 511.19 | 517.52 | 506.55 | 514.03 | -1.47 | -7.48 | 0.66 | 5.03 | 2.620 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 24.04.2025 | 36.24 | 33.33 | 2.91 | 507.09 | 513.28 | 483.05 | 489.57 | -1.34 | -6.52 | 0.61 | 4.73 | 1.364 | 23.0 | 1.0 | 0.00 | * |
| 25.04.2025 | 36.94 | 33.72 | 3.22 | 509.12 | 515.56 | 505.97 | 513.04 | -1.39 | -7.06 | 0.62 | 4.80 | 1.585 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 26.04.2025 | 36.67 | 33.54 | 3.12 | 508.92 | 515.27 | 505.83 | 512.81 | -1.37 | -6.97 | 0.62 | 4.71 | 1.534 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 27.04.2025 | 40.73 | 36.39 | 4.35 | 510.34 | 516.78 | 506.41 | 513.80 | -1.45 | -7.39 | 0.65 | 4.91 | 2.154 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 28.04.2025 | 49.44 | 42.57 | 6.87 | 512.87 | 519.08 | 506.98 | 514.80 | -1.53 | -7.81 | 0.73 | 5.08 | 3.436 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 29.04.2025 | 47.12 | 41.06 | 6.05 | 512.22 | 518.44 | 506.86 | 514.50 | -1.50 | -7.64 | 0.70 | 4.99 | 3.022 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 30.04.2025 | 42.54 | 37.79 | 4.75 | 511.03 | 517.63 | 506.72 | 514.39 | -1.50 | -7.67 | 0.66 | 4.83 | 2.359 | 24.0 | 0.0 | 0.00 | |
| Средние: | 43.65 | 38.58 | 5.07 | --- | --- | --- | --- | -1.44 | --- | 0.67 | 4.79 | --- | --- | --- | 0.00 | |
| Итого: | --- | --- | --- | 15291.82 | 15478.15 | 15091.76 | 15311.29 | --- | -219.53 | --- | --- | 75.260 | 717.0 | 3.0 | --- | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | dM | Qтв | Q12 | Qг | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | ГКал | ГКал | ГКал | ч | ч |
| 31.03.2025 | 362931.40 | 366615.09 | 353685.23 | 354381.81 | -696.58 | 2850.042 | 0.000 | 0.000 | 22426.0 | 1389.0 |
| 30.04.2025 | 378223.22 | 382093.24 | 368776.99 | 369693.09 | -916.11 | 2925.302 | 0.000 | 0.000 | 23143.0 | 1392.0 |
| Итого: | 15291.82 | 15478.15 | 15091.76 | 15311.29 | -219.53 | 75.260 | 0.000 | 0.000 | 717.0 | 3.0 |

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____