Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 7 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143497
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 374515	КТС-Б SN 31892г
Обратка:	ПРЭМ SN 373676	КТС-Б SN 31892х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	50.57	39.44	11.13	308.01	309.04	-0.33	304.31	306.79	-0.81	-2.48	7.00	7.00	3.379	24.0	0.0	
02.04.2025	47.46	37.87	9.59	307.08	308.32	-0.40	303.81	306.22	-0.79	-2.41	7.00	7.00	2.906	24.0	0.0	
03.04.2025	40.18	33.37	6.81	305.16	306.88	-0.56	302.89	305.34	-0.81	-2.45	7.00	7.00	2.056	24.0	0.0	
04.04.2025	41.24	33.54	7.70	305.47	307.05	-0.52	303.03	305.47	-0.80	-2.44	7.00	7.00	2.323	24.0	0.0	
05.04.2025	42.91	34.50	8.41	305.75	307.23	-0.48	303.12	305.55	-0.80	-2.43	7.00	7.00	2.546	24.0	0.0	
06.04.2025	42.23	34.14	8.09	305.63	307.15	-0.50	303.08	305.47	-0.79	-2.39	7.00	7.00	2.445	24.0	0.0	
07.04.2025	41.18	34.17	7.01	352.48	354.50	-0.57	349.69	352.55	-0.81	-2.86	7.00	7.00	2.447	24.0	0.0	
08.04.2025	43.31	35.83	7.48	387.35	389.65	-0.59	383.94	387.34	-0.88	-3.40	7.00	7.00	2.867	24.0	0.0	
09.04.2025	47.14	38.43	8.71	387.99	390.00	-0.52	383.95	387.36	-0.88	-3.41	7.00	7.00	3.336	24.0	0.0	
10.04.2025	46.34	37.97	8.37	387.85	389.93	-0.53	383.95	387.29	-0.87	-3.34	7.00	7.00	3.208	24.0	0.0	
11.04.2025	46.54	38.09	8.45	387.95	390.01	-0.53	384.00	387.37	-0.87	-3.37	7.00	7.00	3.236	24.0	0.0	
12.04.2025	46.15	37.92	8.23	388.01	390.12	-0.54	384.15	387.48	-0.86	-3.33	7.00	7.00	3.157	24.0	0.0	
13.04.2025	44.79	37.00	7.79	388.09	390.26	-0.56	384.43	387.77	-0.87	-3.34	7.00	7.00	2.990	24.0	0.0	
14.04.2025	44.91	37.01	7.90	388.19	390.35	-0.55	384.56	387.92	-0.87	-3.36	7.00	7.00	3.034	24.0	0.0	
15.04.2025	46.75	38.23	8.52	388.40	390.44	-0.52	384.43	387.73	-0.85	-3.30	7.00	7.00	3.271	24.0	0.0	
16.04.2025	47.73	39.09	8.64	388.74	390.71	-0.51	384.59	387.88	-0.85	-3.29	7.00	7.00	3.315	24.0	0.0	
17.04.2025	45.73	37.70	8.03	388.44	390.56	-0.54	384.66	387.96	-0.85	-3.30	7.00	7.00	3.083	24.0	0.0	
18.04.2025	46.32	38.02	8.30	388.36	390.48	-0.54	384.44	387.85	-0.88	-3.41	7.00	7.00	3.186	24.0	0.0	
19.04.2025	49.07	40.18	8.89	388.90	390.81	-0.49	384.54	387.86	-0.86	-3.32	7.00	7.00	3.409	24.0	0.0	
20.04.2025	36.38	32.43	3.95	386.81	389.71	-0.75	384.41	387.83	-0.89	-3.42	7.00	7.00	1.517	24.0	0.0	
21.04.2025	40.93	34.82	6.11	387.66	390.21	-0.66	384.60	388.04	-0.89	-3.44	7.00	7.00	2.346	24.0	0.0	
22.04.2025	34.15	30.69	3.46	386.23	389.15	-0.75	384.14	387.48	-0.87	-3.34	7.00	7.00	1.328	24.0	0.0	
23.04.2025	41.92	35.29	6.63	387.82	390.25	-0.62	384.60	387.99	-0.88	-3.39	7.00	7.00	2.544	24.0	0.0	
24.04.2025	34.48	30.98	3.50	390.79	393.76	-0.76	388.63	392.05	-0.88	-3.42	7.00	7.00	1.359	24.0	0.0	
25.04.2025	36.89	32.31	4.58	387.16	389.95	-0.72	384.70	388.07	-0.87	-3.37	7.00	7.00	1.756	24.0	0.0	
26.04.2025	36.17	31.90	4.27	387.00	389.84	-0.73	384.68	388.05	-0.87	-3.37	7.00	7.00	1.638	24.0	0.0	
27.04.2025	41.39	34.83	6.56	388.14	390.59	-0.63	385.05	388.42	-0.87	-3.37	7.00	7.00	2.522	24.0	0.0	
28.04.2025	45.40	37.03	8.37	389.48	391.51	-0.52	385.72	389.03	-0.85	-3.31	7.00	7.00	3.221	24.0	0.0	
29.04.2025	46.24	37.61	8.63	389.73	391.71	-0.51	385.84	389.09	-0.84	-3.25	7.00	7.00	3.321	24.0	0.0	
30.04.2025	42.65	35.70	6.95	389.03	391.37	-0.60	385.74	389.09	-0.86	-3.35	7.00	7.00	2.671	24.0	0.0	
Средние:	43.24	35.87	7.37	---	---	-0.57	---	---	-0.85	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	11117.70	11181.54	---	11019.68	11114.34	---	-94.66	---	---	80.417	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	139503.86	136870.43	137563.80	135786.41	1777.39	1819.745	13522.0	0.0
30.04.2025	150621.56	148051.97	148583.48	146900.75	1682.73	1900.162	14242.0	0.0
Итого:	11117.70	11181.54	11019.68	11114.34	-94.66	80.417	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 7 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143497
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	57.02	34.65	22.37	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	7.00	7.00	0.013	0.008	24.0	0.0	
02.04.2025	56.38	34.16	22.22	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	7.00	7.00	0.013	0.007	24.0	0.0	
03.04.2025	54.30	32.26	22.04	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	7.00	7.00	0.011	0.007	24.0	0.0	
04.04.2025	55.01	31.43	23.58	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	7.00	7.00	0.012	0.007	24.0	0.0	
05.04.2025	56.00	32.24	23.76	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	7.00	7.00	0.012	0.007	24.0	0.0	
06.04.2025	55.10	31.98	23.12	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	7.00	7.00	0.013	0.007	24.0	0.0	
07.04.2025	55.08	31.78	23.30	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	7.00	7.00	0.011	0.006	24.0	0.0	
08.04.2025	55.57	31.59	23.98	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	7.00	7.00	0.012	0.006	24.0	0.0	
09.04.2025	56.30	32.40	23.90	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	7.00	7.00	0.012	0.006	24.0	0.0	
10.04.2025	55.23	31.90	23.33	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	7.00	7.00	0.013	0.007	24.0	0.0	
11.04.2025	55.22	32.31	22.91	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	7.00	7.00	0.012	0.007	24.0	0.0	
12.04.2025	55.75	31.86	23.89	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	7.00	7.00	0.013	0.007	24.0	0.0	
13.04.2025	53.47	31.13	22.34	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	7.00	7.00	0.012	0.006	24.0	0.0	
14.04.2025	53.76	31.61	22.15	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	7.00	7.00	0.012	0.007	24.0	0.0	
15.04.2025	55.92	32.92	23.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	7.00	7.00	0.018	0.010	24.0	0.0	
16.04.2025	56.50	33.64	22.86	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	7.00	7.00	0.018	0.010	24.0	0.0	
17.04.2025	54.74	32.37	22.37	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	7.00	7.00	0.015	0.008	24.0	0.0	
18.04.2025	55.81	32.31	23.50	0.28	0.00	0.28	0.00	0.28	7.00	7.00	0.014	0.008	24.0	0.0	
19.04.2025	57.61	34.91	22.70	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	7.00	7.00	0.015	0.009	24.0	0.0	
20.04.2025	58.26	34.41	23.85	0.27	0.00	0.27	0.00	0.27	7.00	7.00	0.014	0.008	24.0	0.0	
21.04.2025	56.20	32.33	23.87	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	7.00	7.00	0.013	0.007	24.0	0.0	
22.04.2025	58.32	33.65	24.67	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	7.00	7.00	0.013	0.007	24.0	0.0	
23.04.2025	52.92	31.33	21.59	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	7.00	7.00	0.011	0.006	24.0	0.0	
24.04.2025	37.60	32.45	5.15	1.00	0.00	0.99	0.00	0.99	7.00	7.00	0.033	0.023	24.0	0.0	
25.04.2025	52.42	32.44	19.98	5.99	0.00	5.91	0.00	5.91	7.00	7.00	0.280	0.156	24.0	0.0	
26.04.2025	57.59	32.57	25.02	0.90	0.00	0.88	0.00	0.88	7.00	7.00	0.046	0.025	24.0	0.0	
27.04.2025	56.12	32.02	24.10	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	7.00	7.00	0.024	0.013	24.0	0.0	
28.04.2025	55.13	31.07	24.06	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	7.00	7.00	0.020	0.010	24.0	0.0	
29.04.2025	55.91	31.51	24.40	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	7.00	7.00	0.018	0.009	24.0	0.0	
30.04.2025	56.33	30.57	25.76	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	7.00	7.00	0.017	0.009	24.0	0.0	
Средние:	55.05	32.39	22.66	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	15.36	0.00	15.26	0.00	15.26	---	---	0.739	0.409	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.03.2025	1422.09	36485.75	1401.58	0.02	1401.56	71.212	38.487	12922.0	600.0
30.04.2025	1437.45	36485.75	1416.83	0.02	1416.81	71.951	38.896	13642.0	600.0
Итого:	15.36	0.00	15.25	0.00	15.25	0.739	0.409	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____