Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Свободы ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18059894
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу PC SN 138134	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 519645	КТПТР-01 SN 7524А
Обратка:	Питерфлоу PC SN 138159	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 519646	КТПТР-01 SN 7524

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.04.2025	43.64	37.80	5.83	419.35	417.93	415.70	415.26	0.11	4.91	3.79	2.432	24.0	0.0	0.00	
02.04.2025	43.09	37.41	5.68	419.44	418.01	415.88	415.41	0.11	4.92	3.79	2.369	24.0	0.0	0.00	
03.04.2025	44.50	38.31	6.19	419.65	418.05	415.84	415.31	0.13	4.88	3.75	2.579	24.0	0.0	0.00	
04.04.2025	45.87	39.11	6.76	419.77	418.06	415.69	415.19	0.12	4.84	3.71	2.817	24.0	0.0	0.00	
05.04.2025	46.78	39.59	7.18	419.97	418.08	415.74	415.13	0.15	4.85	3.73	2.993	24.0	0.0	0.00	
06.04.2025	45.24	38.60	6.64	419.73	418.02	415.78	415.23	0.13	4.84	3.71	2.769	24.0	0.0	0.00	
07.04.2025	46.27	39.30	6.97	419.81	418.00	415.67	415.08	0.14	4.85	3.72	2.905	24.0	0.0	0.00	
08.04.2025	47.78	40.22	7.57	420.06	418.06	415.63	414.99	0.15	4.85	3.73	3.152	24.0	0.0	0.00	
09.04.2025	45.45	38.68	6.77	419.80	418.01	415.83	415.19	0.15	4.83	3.71	2.820	24.0	0.0	0.00	
10.04.2025	42.50	36.82	5.68	419.37	417.90	415.94	415.40	0.13	4.88	3.75	2.368	24.0	0.0	0.00	
11.04.2025	44.82	38.24	6.58	419.66	417.99	415.81	415.25	0.14	4.90	3.77	2.744	24.0	0.0	0.00	
12.04.2025	45.20	38.44	6.76	419.51	417.90	415.55	415.13	0.10	4.90	3.77	2.814	24.0	0.0	0.00	
13.04.2025	45.88	38.88	6.99	419.54	417.85	415.50	415.03	0.11	4.85	3.72	2.913	24.0	0.0	0.00	
14.04.2025	45.78	38.86	6.92	419.54	417.87	415.47	415.05	0.10	4.84	3.71	2.882	24.0	0.0	0.00	
15.04.2025	47.37	39.77	7.60	419.71	417.87	415.34	414.88	0.11	4.85	3.73	3.164	24.0	0.0	0.00	
16.04.2025	43.39	37.33	6.05	369.89	368.57	366.69	366.28	0.11	4.46	3.46	2.226	24.0	0.0	0.00	*
17.04.2025	39.11	34.25	4.86	381.91	381.36	379.30	379.43	-0.03	5.01	3.97	1.851	24.0	0.0	0.00	*
18.04.2025	46.06	38.95	7.11	419.06	417.65	414.97	414.82	0.03	5.13	4.01	2.957	24.0	0.0	0.00	
19.04.2025	45.02	38.37	6.66	418.93	417.69	415.01	414.95	0.01	5.08	3.96	2.769	24.0	0.0	0.00	
20.04.2025	34.54	31.56	2.98	417.43	417.20	415.30	415.48	-0.04	5.06	3.93	1.245	24.0	0.0	0.00	
21.04.2025	36.83	33.16	3.67	417.81	417.35	415.33	415.40	-0.02	5.10	3.97	1.532	24.0	0.0	0.00	
22.04.2025	41.37	36.10	5.27	418.38	417.47	415.13	415.08	0.01	5.17	4.04	2.196	24.0	0.0	0.00	
23.04.2025	34.92	31.89	3.03	417.39	417.06	397.90	398.01	-0.03	4.92	3.79	1.212	23.0	1.0	0.00	*
24.04.2025	43.78	37.66	6.11	418.67	417.66	415.00	415.04	-0.01	5.20	4.07	2.543	24.0	0.0	0.00	
25.04.2025	35.91	32.63	3.28	417.50	417.35	363.32	363.57	-0.07	4.65	3.51	1.199	21.0	3.0	0.00	*
26.04.2025	37.59	33.56	4.03	417.86	417.48	415.24	415.48	-0.06	5.24	4.11	1.682	24.0	0.0	0.00	
27.04.2025	36.94	33.15	3.79	417.80	417.48	415.29	415.51	-0.05	5.15	4.02	1.582	24.0	0.0	0.00	
28.04.2025	41.54	36.06	5.49	418.46	417.70	415.20	415.32	-0.03	5.16	4.03	2.286	24.0	0.0	0.00	
29.04.2025	48.14	40.37	7.77	419.02	417.78	414.55	414.69	-0.03	5.22	4.09	3.229	24.0	0.0	0.00	
30.04.2025	47.53	40.05	7.48	419.04	417.80	414.66	414.77	-0.03	5.21	4.08	3.109	24.0	0.0	0.00	
Средние:	43.09	37.17	5.92	---	---	---	---	0.06	4.96	3.84	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	12484.07	12447.20	12308.25	12301.37	---	---	---	73.341	716.0	4.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2025	602291.35	606814.21	591974.67	599766.63	0.00	6775.699	0.000	0.000	53444.0	1773.0
30.04.2025	614775.42	619261.41	604282.92	612068.00	0.00	6849.039	0.000	0.000	54160.0	1777.0
Итого:	12484.07	12447.20	12308.25	12301.37	0.00	73.341	0.000	0.000	716.0	4.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Свободы ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18059894
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 2)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.04.2025	60.08	48.16	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82	6.58	0.000	24.0	0.0	5.00	
02.04.2025	60.63	48.56	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95	6.58	0.000	24.0	0.0	5.00	
03.04.2025	60.01	48.08	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79	6.56	0.000	24.0	0.0	5.00	
04.04.2025	59.88	47.66	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76	6.58	0.000	24.0	0.0	5.00	
05.04.2025	59.92	47.68	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93	6.58	0.000	24.0	0.0	5.00	
06.04.2025	57.93	45.89	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46	6.01	0.000	24.0	0.0	5.00	
07.04.2025	59.95	48.32	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08	6.55	0.000	24.0	0.0	5.00	
08.04.2025	59.99	48.25	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08	6.64	0.000	24.0	0.0	5.00	
09.04.2025	60.34	48.61	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07	6.62	0.000	24.0	0.0	5.00	
10.04.2025	60.40	48.65	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95	6.60	0.000	24.0	0.0	5.00	
11.04.2025	60.25	48.36	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88	6.61	0.000	24.0	0.0	5.00	
12.04.2025	60.25	48.35	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03	6.63	0.000	24.0	0.0	5.00	
13.04.2025	60.58	48.72	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.06	6.62	0.000	24.0	0.0	5.00	
14.04.2025	60.20	48.13	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
15.04.2025	60.35	48.25	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88	6.58	0.000	24.0	0.0	5.00	
16.04.2025	60.57	48.49	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02	6.59	0.000	24.0	0.0	5.00	
17.04.2025	61.54	49.01	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81	6.58	0.000	24.0	0.0	5.00	
18.04.2025	60.34	48.12	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94	6.56	0.000	24.0	0.0	5.00	
19.04.2025	60.67	48.52	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09	6.61	0.000	24.0	0.0	5.00	
20.04.2025	61.75	49.53	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01	6.60	0.000	24.0	0.0	5.00	
21.04.2025	62.03	49.75	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96	6.57	0.000	24.0	0.0	5.00	
22.04.2025	60.79	48.80	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93	6.60	0.000	24.0	0.0	5.00	
23.04.2025	63.47	50.73	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	6.60	0.000	24.0	0.0	5.00	
24.04.2025	60.38	48.41	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	6.60	0.000	24.0	0.0	5.00	
25.04.2025	58.82	47.81	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	6.59	0.000	24.0	0.0	5.00	
26.04.2025	59.19	47.64	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01	6.59	0.000	24.0	0.0	5.00	
27.04.2025	60.72	48.84	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13	6.61	0.000	24.0	0.0	5.00	
28.04.2025	60.51	48.38	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
29.04.2025	60.35	47.90	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54	6.57	0.000	24.0	0.0	5.00	
30.04.2025	60.14	47.74	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09	6.57	0.000	24.0	0.0	5.00	
Средние:	60.40	48.38	12.02	---	---	---	---	---	6.91	6.57	---	---	---	5.00	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.000	720.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2025	116569.27	105422.14	114411.67	104132.83	10278.84	2429.879	0.000	0.000	53057.0	2160.0
30.04.2025	116569.27	105422.14	114411.67	104132.83	10278.84	2429.879	0.000	0.000	53777.0	2160.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____