Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сигаева ул, д. 6/1 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123842
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	70.03	38.30	31.73	45.23	38.51	0.00	16.05	44.23	38.26	14.47	5.97	6.50	4.50	1.403	24.0	0.0	*
02.04.2025	69.90	38.95	30.95	50.65	43.31	0.00	15.62	49.56	43.00	14.17	6.56	6.50	4.50	1.534	24.0	0.0	*
03.04.2025	70.35	39.82	30.53	57.92	49.84	0.00	15.00	56.63	49.44	13.56	7.19	6.50	4.50	1.727	24.0	0.0	*
04.04.2025	69.97	40.22	29.75	59.33	51.25	0.00	14.61	58.02	50.88	13.11	7.14	6.50	4.50	1.726	24.0	0.0	*
05.04.2025	69.53	38.83	30.70	51.24	44.39	0.00	14.33	50.13	44.09	12.82	6.04	6.50	4.50	1.541	24.0	0.0	*
06.04.2025	70.20	40.26	29.94	58.83	51.26	0.00	13.75	57.55	50.86	12.34	6.69	6.50	4.50	1.722	24.0	0.0	*
07.04.2025	70.55	40.50	30.05	58.96	51.55	0.00	13.41	57.66	51.16	11.95	6.50	6.50	4.50	1.732	24.0	0.0	*
08.04.2025	70.13	39.78	30.35	55.39	48.45	0.00	13.37	54.16	48.07	11.91	6.09	6.50	4.50	1.643	24.0	0.0	*
09.04.2025	69.81	38.74	31.07	52.06	45.44	0.00	13.58	50.91	45.10	12.10	5.81	6.50	4.50	1.580	24.0	0.0	*
10.04.2025	69.27	40.00	29.27	57.24	49.89	0.00	13.72	56.03	49.53	12.32	6.50	6.50	4.50	1.640	24.0	0.0	*
11.04.2025	69.78	39.56	30.22	56.48	49.23	0.00	13.72	55.24	48.85	12.28	6.39	6.50	4.50	1.669	24.0	0.0	*
12.04.2025	69.86	39.80	30.06	54.45	47.44	0.00	13.76	53.26	47.07	12.34	6.19	6.50	4.50	1.602	24.0	0.0	*
13.04.2025	69.85	40.52	29.33	62.03	53.91	0.00	14.01	60.67	53.48	12.60	7.19	6.50	4.50	1.780	24.0	0.0	*
14.04.2025	70.19	39.83	30.36	60.05	52.15	0.00	14.08	58.73	51.76	12.62	6.97	6.50	4.50	1.784	24.0	0.0	*
15.04.2025	69.53	39.74	29.79	54.90	47.61	0.00	14.22	53.67	47.26	12.70	6.41	6.50	4.50	1.597	24.0	0.0	*
16.04.2025	69.64	38.73	30.91	51.89	45.02	0.00	14.18	50.77	44.71	12.69	6.06	6.50	4.50	1.570	24.0	0.0	*
17.04.2025	70.10	39.55	30.55	55.38	48.18	0.00	13.90	54.16	47.84	12.39	6.32	6.50	4.50	1.653	24.0	0.0	*
18.04.2025	70.12	39.33	30.79	51.18	44.72	0.00	13.47	50.06	44.40	11.98	5.66	6.50	4.50	1.540	24.0	0.0	*
19.04.2025	68.41	37.94	30.47	45.86	40.12	0.00	13.35	44.89	39.88	11.82	5.01	6.50	4.50	1.368	24.0	0.0	*
20.04.2025	68.63	37.40	31.23	46.23	40.62	0.00	12.92	45.25	40.37	11.40	4.88	6.50	4.50	1.413	24.0	0.0	*
21.04.2025	69.87	39.26	30.61	47.18	41.82	0.00	12.04	46.16	41.51	10.61	4.65	6.50	4.50	1.410	24.0	0.0	*
22.04.2025	69.40	38.13	31.27	47.26	42.05	0.00	11.67	46.23	41.79	10.09	4.44	6.50	4.50	1.448	24.0	0.0	*
23.04.2025	70.51	39.92	30.59	47.83	42.90	0.00	10.87	46.76	42.60	9.31	4.16	6.50	4.50	1.431	24.0	0.0	*
24.04.2025	69.52	38.09	31.43	43.08	38.84	0.00	10.35	42.14	38.57	8.85	3.57	6.50	4.50	1.322	24.0	0.0	*
25.04.2025	69.81	37.28	32.53	39.85	36.13	0.00	9.79	39.02	35.90	8.33	3.12	6.50	4.50	1.268	24.0	0.0	*
26.04.2025	69.52	38.08	31.44	42.19	38.39	0.00	9.43	41.27	38.13	7.91	3.14	6.50	4.50	1.298	24.0	0.0	*
27.04.2025	70.57	38.68	31.89	46.88	42.30	0.00	10.27	45.84	42.04	8.65	3.80	6.50	4.50	1.462	24.0	0.0	*
28.04.2025	67.14	41.51	25.63	74.37	63.85	0.00	15.22	72.85	63.31	14.01	9.54	6.50	4.50	1.864	24.0	0.0	*
29.04.2025	70.14	40.24	29.90	60.28	50.96	0.00	16.76	58.95	50.59	15.26	8.36	6.50	4.50	1.764	24.0	0.0	*
30.04.2025	69.83	38.47	31.36	51.29	42.63	0.00	18.44	50.17	42.35	16.90	7.82	6.50	4.50	1.574	24.0	0.0	*
Средние:	69.74	39.25	30.49	---	---	---	13.53	---	---	12.05	---	6.50	4.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1585.51	1382.76	0.00	---	1550.97	1372.80	---	178.17	---	---	47.065	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	13240.32	12368.21	0.00	12925.32	12251.49	673.83	368.375	4334.0	0.0
30.04.2025	14825.83	13750.97	0.00	14476.29	13624.29	852.00	415.440	5054.0	0.0
Итого:	1585.51	1382.76	0.00	1550.97	1372.80	178.17	47.065	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Сигаева ул, д. 6/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123842
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	70.03	38.30	31.73	45.23	38.51	0.00	16.05	44.23	38.26	14.47	5.97	6.50	4.50	1.403	24.0	0.0	*
02.04.2025	69.90	38.95	30.95	50.65	43.31	0.00	15.62	49.56	43.00	14.17	6.56	6.50	4.50	1.534	24.0	0.0	*
03.04.2025	70.35	39.82	30.53	57.92	49.84	0.00	15.00	56.63	49.44	13.56	7.19	6.50	4.50	1.727	24.0	0.0	*
04.04.2025	69.97	40.22	29.75	59.33	51.25	0.00	14.61	58.02	50.88	13.11	7.14	6.50	4.50	1.726	24.0	0.0	*
05.04.2025	69.53	38.83	30.70	51.24	44.39	0.00	14.33	50.13	44.09	12.82	6.04	6.50	4.50	1.541	24.0	0.0	*
06.04.2025	70.20	40.26	29.94	58.83	51.26	0.00	13.75	57.55	50.86	12.34	6.69	6.50	4.50	1.722	24.0	0.0	*
07.04.2025	70.55	40.50	30.05	58.96	51.55	0.00	13.41	57.66	51.16	11.95	6.50	6.50	4.50	1.732	24.0	0.0	*
08.04.2025	70.13	39.78	30.35	55.39	48.45	0.00	13.37	54.16	48.07	11.91	6.09	6.50	4.50	1.643	24.0	0.0	*
09.04.2025	69.81	38.74	31.07	52.06	45.44	0.00	13.58	50.91	45.10	12.10	5.81	6.50	4.50	1.580	24.0	0.0	*
10.04.2025	69.27	40.00	29.27	57.24	49.89	0.00	13.72	56.03	49.53	12.32	6.50	6.50	4.50	1.640	24.0	0.0	*
11.04.2025	69.78	39.56	30.22	56.48	49.23	0.00	13.72	55.24	48.85	12.28	6.39	6.50	4.50	1.669	24.0	0.0	*
12.04.2025	69.86	39.80	30.06	54.45	47.44	0.00	13.76	53.26	47.07	12.34	6.19	6.50	4.50	1.602	24.0	0.0	*
13.04.2025	69.85	40.52	29.33	62.03	53.91	0.00	14.01	60.67	53.48	12.60	7.19	6.50	4.50	1.780	24.0	0.0	*
14.04.2025	70.19	39.83	30.36	60.05	52.15	0.00	14.08	58.73	51.76	12.62	6.97	6.50	4.50	1.784	24.0	0.0	*
15.04.2025	69.53	39.74	29.79	54.90	47.61	0.00	14.22	53.67	47.26	12.70	6.41	6.50	4.50	1.597	24.0	0.0	*
16.04.2025	69.64	38.73	30.91	51.89	45.02	0.00	14.18	50.77	44.71	12.69	6.06	6.50	4.50	1.570	24.0	0.0	*
17.04.2025	70.10	39.55	30.55	55.38	48.18	0.00	13.90	54.16	47.84	12.39	6.32	6.50	4.50	1.653	24.0	0.0	*
18.04.2025	70.12	39.33	30.79	51.18	44.72	0.00	13.47	50.06	44.40	11.98	5.66	6.50	4.50	1.540	24.0	0.0	*
19.04.2025	68.41	37.94	30.47	45.86	40.12	0.00	13.35	44.89	39.88	11.82	5.01	6.50	4.50	1.368	24.0	0.0	*
20.04.2025	68.63	37.40	31.23	46.23	40.62	0.00	12.92	45.25	40.37	11.40	4.88	6.50	4.50	1.413	24.0	0.0	*
21.04.2025	69.87	39.26	30.61	47.18	41.82	0.00	12.04	46.16	41.51	10.61	4.65	6.50	4.50	1.410	24.0	0.0	*
22.04.2025	69.40	38.13	31.27	47.26	42.05	0.00	11.67	46.23	41.79	10.09	4.44	6.50	4.50	1.448	24.0	0.0	*
23.04.2025	70.51	39.92	30.59	47.83	42.90	0.00	10.87	46.76	42.60	9.31	4.16	6.50	4.50	1.431	24.0	0.0	*
24.04.2025	69.52	38.09	31.43	43.08	38.84	0.00	10.35	42.14	38.57	8.85	3.57	6.50	4.50	1.322	24.0	0.0	*
25.04.2025	69.81	37.28	32.53	39.85	36.13	0.00	9.79	39.02	35.90	8.33	3.12	6.50	4.50	1.268	24.0	0.0	*
26.04.2025	69.52	38.08	31.44	42.19	38.39	0.00	9.43	41.27	38.13	7.91	3.14	6.50	4.50	1.298	24.0	0.0	*
27.04.2025	70.57	38.68	31.89	46.88	42.30	0.00	10.27	45.84	42.04	8.65	3.80	6.50	4.50	1.462	24.0	0.0	*
28.04.2025	67.14	41.51	25.63	74.37	63.85	0.00	15.22	72.85	63.31	14.01	9.54	6.50	4.50	1.864	24.0	0.0	*
29.04.2025	70.14	40.24	29.90	60.28	50.96	0.00	16.76	58.95	50.59	15.26	8.36	6.50	4.50	1.764	24.0	0.0	*
30.04.2025	69.83	38.47	31.36	51.29	42.63	0.00	18.44	50.17	42.35	16.90	7.82	6.50	4.50	1.574	24.0	0.0	*
Средние:	69.74	39.25	30.49	---	---	---	13.53	---	---	12.05	---	6.50	4.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1585.51	1382.76	0.00	---	1550.97	1372.80	---	178.17	---	---	47.065	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	13240.32	12368.21	0.00	12925.32	12251.49	673.83	368.375	4334.0	0.0
30.04.2025	14825.83	13750.97	0.00	14476.29	13624.29	852.00	415.440	5054.0	0.0
Итого:	1585.51	1382.76	0.00	1550.97	1372.80	178.17	47.065	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____