Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сигаева ул, д. 6/2 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00132817
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
02.04.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
03.04.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
04.04.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
05.04.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
06.04.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
07.04.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
08.04.2025	68.75	37.70	31.05	217.39	211.32	2.83	212.50	209.33	1.50	3.17	---	---	5.633	37.0	0.0	
09.04.2025	68.95	37.85	31.10	93.38	90.99	2.59	91.43	90.33	1.21	1.10	6.00	5.00	2.841	24.0	0.0	
10.04.2025	68.83	37.25	31.58	90.76	88.40	2.63	88.86	87.88	1.11	0.98	6.00	5.00	2.803	24.0	0.0	
11.04.2025	68.87	37.35	31.52	91.27	88.88	2.65	89.35	88.30	1.18	1.05	6.00	5.00	2.815	24.0	0.0	
12.04.2025	68.73	37.38	31.35	91.72	89.34	2.63	89.78	88.76	1.14	1.02	6.00	5.00	2.813	24.0	0.0	
13.04.2025	68.91	36.89	32.02	90.09	87.70	2.69	88.17	87.22	1.08	0.95	6.00	5.00	2.820	24.0	0.0	
14.04.2025	69.18	36.95	32.23	90.68	88.24	2.73	88.75	87.72	1.17	1.03	6.00	5.00	2.859	24.0	0.0	
15.04.2025	68.46	37.52	30.94	92.46	90.07	2.62	90.54	89.45	1.21	1.09	6.00	5.00	2.797	24.0	0.0	
16.04.2025	68.43	37.90	30.53	92.62	90.24	2.60	90.70	89.59	1.23	1.11	6.00	5.00	2.767	24.0	0.0	
17.04.2025	69.07	37.40	31.67	91.10	88.72	2.65	89.17	88.15	1.15	1.02	6.00	5.00	2.822	24.0	0.0	
18.04.2025	69.16	37.58	31.58	91.96	89.63	2.57	90.01	89.02	1.11	0.99	6.00	5.00	2.840	24.0	0.0	
19.04.2025	67.24	38.63	28.61	94.22	91.98	2.41	92.31	91.26	1.14	1.05	6.00	5.00	2.641	24.0	0.0	
20.04.2025	67.68	38.55	29.13	93.19	90.99	2.39	91.27	90.27	1.10	1.00	6.00	5.00	2.655	24.0	0.0	
21.04.2025	68.81	38.20	30.61	92.60	90.37	2.44	90.68	89.70	1.09	0.98	6.00	5.00	2.775	24.0	0.0	
22.04.2025	68.21	38.88	29.33	93.84	91.69	2.32	91.91	90.98	1.02	0.93	6.00	5.00	2.694	24.0	0.0	
23.04.2025	69.62	38.59	31.03	92.81	90.61	2.40	90.78	89.94	0.93	0.84	6.00	5.00	2.817	24.0	0.0	
24.04.2025	68.33	39.11	29.22	94.47	92.41	2.20	92.53	91.72	0.88	0.81	6.00	5.00	2.703	24.0	0.0	
25.04.2025	68.73	39.38	29.35	94.78	92.73	2.19	92.78	92.01	0.83	0.77	6.00	5.00	2.721	24.0	0.0	
26.04.2025	68.20	38.96	29.24	94.05	92.07	2.13	92.07	91.37	0.76	0.70	6.00	5.00	2.688	24.0	0.0	
27.04.2025	69.51	38.44	31.07	92.35	90.35	2.19	90.38	89.64	0.82	0.74	6.00	5.00	2.807	24.0	0.0	
28.04.2025	68.75	36.35	32.40	86.71	84.79	2.24	84.87	84.29	0.69	0.58	6.00	5.00	2.747	24.0	0.0	
29.04.2025	69.31	37.44	31.87	90.81	88.92	2.10	88.86	88.34	0.59	0.52	6.00	5.00	2.833	24.0	0.0	
30.04.2025	68.72	37.78	30.94	92.10	90.30	1.97	90.15	89.68	0.52	0.47	6.00	5.00	2.790	24.0	0.0	
Средние:	68.72	37.92	30.80	---	---	2.44	---	---	1.02	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2245.36	2190.74	---	2197.85	2174.95	---	22.90	---	---	66.681	565.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
07.04.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	0.0
30.04.2025	2076.26	2026.48	2032.63	2012.36	20.27	62.544	541.0	0.0
Итого:	2076.26	2026.48	2032.63	2012.36	20.27	62.544	541.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____