Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сигаева ул, д. 6/3 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00101534
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	69.66	40.46	29.20	90.06	82.27	0.00	9.04	88.10	81.65	7.60	6.45	8.00	6.00	2.572	24.0	0.0	*
02.04.2025	69.42	41.59	27.83	101.14	92.58	0.00	8.84	98.94	91.84	7.44	7.10	8.00	6.00	2.754	24.0	0.0	
03.04.2025	69.84	41.84	28.00	104.38	95.95	0.00	8.42	102.09	95.15	7.04	6.94	8.00	6.00	2.861	24.0	0.0	
04.04.2025	69.41	42.26	27.15	109.66	100.98	0.00	8.24	107.31	100.14	6.91	7.17	8.00	6.00	2.916	24.0	0.0	
05.04.2025	69.17	41.34	27.83	101.42	93.55	0.00	8.07	99.25	92.81	6.71	6.44	8.00	6.00	2.761	24.0	0.0	*
06.04.2025	69.83	41.89	27.94	105.44	97.37	0.00	7.96	103.12	96.59	6.54	6.53	8.00	6.00	2.882	24.0	0.0	
07.04.2025	70.01	42.89	27.12	114.13	105.46	0.00	7.90	111.66	104.55	6.58	7.11	8.00	6.00	3.031	24.0	0.0	
08.04.2025	69.68	42.31	27.37	112.65	103.97	0.00	8.01	110.19	103.09	6.66	7.10	8.00	6.00	3.016	24.0	0.0	*
09.04.2025	69.39	41.97	27.42	105.92	97.80	0.00	7.97	103.66	97.02	6.62	6.64	8.00	6.00	2.844	24.0	0.0	*
10.04.2025	69.14	42.21	26.93	114.25	105.11	0.00	8.33	111.80	104.25	6.99	7.55	8.00	6.00	3.010	24.0	0.0	*
11.04.2025	69.43	42.01	27.42	111.91	102.68	0.00	8.60	109.52	101.83	7.28	7.69	8.00	6.00	3.002	24.0	0.0	*
12.04.2025	69.25	41.66	27.59	109.13	100.15	0.00	8.58	106.79	99.32	7.25	7.47	8.00	6.00	2.946	24.0	0.0	
13.04.2025	69.31	42.32	26.99	116.71	106.90	0.00	8.77	114.25	105.99	7.50	8.26	8.00	6.00	3.085	24.0	0.0	
14.04.2025	69.61	42.38	27.23	116.45	106.53	0.00	8.90	113.93	105.64	7.55	8.29	8.00	6.00	3.103	24.0	0.0	
15.04.2025	69.03	40.65	28.38	95.39	87.20	0.00	8.97	93.37	86.52	7.62	6.85	8.00	6.00	2.652	24.0	0.0	*
16.04.2025	69.03	40.65	28.38	99.77	91.21	0.00	8.96	97.62	90.49	7.58	7.13	8.00	6.00	2.769	24.0	0.0	
17.04.2025	69.55	42.04	27.51	114.93	105.23	0.00	8.81	112.43	104.38	7.43	8.05	8.00	6.00	3.092	24.0	0.0	
18.04.2025	69.70	41.78	27.92	104.53	96.03	0.00	8.48	102.26	95.24	7.11	7.02	8.00	6.00	2.857	24.0	0.0	
19.04.2025	68.09	38.98	29.11	78.07	71.88	0.00	8.26	76.46	71.37	6.89	5.09	8.00	6.00	2.225	24.0	0.0	*
20.04.2025	68.45	39.84	28.61	93.84	86.67	0.00	7.94	91.85	86.03	6.54	5.82	8.00	6.00	2.627	24.0	0.0	*
21.04.2025	69.39	40.99	28.40	93.78	87.05	0.00	7.44	91.76	86.37	6.05	5.39	8.00	6.00	2.607	24.0	0.0	
22.04.2025	69.11	39.47	29.64	84.31	78.50	0.00	7.14	82.50	77.93	5.70	4.57	8.00	6.00	2.446	24.0	0.0	*
23.04.2025	70.08	41.36	28.72	95.24	89.16	0.00	6.59	93.14	88.45	5.17	4.69	8.00	6.00	2.676	24.0	0.0	
24.04.2025	69.07	39.44	29.63	77.98	73.29	0.00	6.20	76.33	72.73	4.83	3.60	8.00	6.00	2.263	24.0	0.0	*
25.04.2025	69.35	39.60	29.75	81.92	77.36	0.00	5.73	80.14	76.79	4.27	3.35	8.00	6.00	2.387	24.0	0.0	*
26.04.2025	69.35	40.00	29.35	86.00	81.29	0.00	5.63	84.14	80.69	4.19	3.45	8.00	6.00	2.468	24.0	0.0	*
27.04.2025	70.04	41.41	28.63	97.29	90.25	0.00	7.51	95.15	89.52	6.10	5.63	8.00	6.00	2.723	24.0	0.0	
28.04.2025	67.73	43.72	24.01	144.10	129.78	0.00	10.46	141.14	128.63	9.27	12.51	8.00	6.00	3.389	24.0	0.0	*
29.04.2025	69.73	43.26	26.47	123.16	109.71	0.00	11.55	120.49	108.76	10.23	11.73	8.00	6.00	3.191	24.0	0.0	*
30.04.2025	69.20	41.97	27.23	113.49	100.12	0.00	12.52	111.06	99.31	11.17	11.75	8.00	6.00	3.024	24.0	0.0	*
Средние:	69.34	41.41	27.93	---	---	---	8.33	---	---	6.96	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3097.05	2846.03	0.00	---	3030.45	2823.08	---	207.37	---	---	84.179	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	30878.98	29191.05	0.00	30162.73	28867.81	1294.92	716.668	4476.0	0.0
30.04.2025	33976.03	32037.08	0.00	33193.18	31690.89	1502.29	800.847	5196.0	0.0
Итого:	3097.05	2846.03	0.00	3030.45	2823.08	207.37	84.179	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____