Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сигаева ул, д. 8 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123875
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	67.66	37.40	30.26	52.38	48.22	0.00	8.27	49.77	49.31	0.93	0.46	6.00	5.50	1.505	24.0	0.0	*
02.04.2025	68.03	38.30	29.73	70.18	64.49	0.00	8.45	67.15	65.57	2.38	1.58	6.00	5.50	1.993	24.0	0.0	*
03.04.2025	68.52	39.61	28.91	83.76	77.21	0.00	8.14	79.80	78.78	1.29	1.02	6.00	5.50	2.304	24.0	0.0	*
04.04.2025	68.31	40.33	27.98	84.59	77.96	0.00	8.16	80.74	79.36	1.72	1.38	6.00	5.50	2.258	24.0	0.0	*
05.04.2025	67.65	37.81	29.84	69.59	64.07	0.00	8.26	66.38	65.41	1.47	0.97	6.00	5.50	1.978	24.0	0.0	*
06.04.2025	68.63	39.85	28.78	87.59	80.83	0.00	8.03	83.35	82.52	1.00	0.83	6.00	5.50	2.396	24.0	0.0	*
07.04.2025	68.93	40.51	28.42	88.59	81.84	0.00	7.92	84.44	83.36	1.29	1.08	6.00	5.50	2.397	24.0	0.0	*
08.04.2025	67.95	37.99	29.96	65.67	60.37	0.00	8.41	62.72	61.48	2.00	1.24	6.00	5.50	1.877	24.0	0.0	*
09.04.2025	67.63	36.16	31.47	61.69	56.66	0.00	8.50	58.64	58.04	1.03	0.60	6.00	5.50	1.841	24.0	0.0	*
10.04.2025	68.07	40.27	27.80	92.34	84.89	0.00	8.41	87.67	86.88	0.91	0.79	6.00	5.50	2.431	24.0	0.0	*
11.04.2025	68.17	39.76	28.41	78.94	72.23	0.00	8.88	75.58	73.35	2.99	2.23	6.00	5.50	2.146	24.0	0.0	*
12.04.2025	67.76	38.70	29.06	72.22	65.95	0.00	9.08	68.96	67.15	2.66	1.81	6.00	5.50	2.000	24.0	0.0	*
13.04.2025	68.37	40.63	27.74	100.33	91.63	0.00	9.06	95.63	93.45	2.31	2.18	6.00	5.50	2.650	24.0	0.0	*
14.04.2025	68.53	40.39	28.14	87.57	79.77	0.00	9.32	83.39	81.45	2.35	1.94	6.00	5.50	2.345	24.0	0.0	*
15.04.2025	68.33	40.56	27.77	50.68	46.03	0.00	9.62	48.49	46.78	3.59	1.71	6.00	5.50	1.348	24.0	0.0	*
16.04.2025	67.05	35.67	31.38	64.13	58.14	0.00	9.80	61.50	59.12	3.95	2.38	6.00	5.50	1.930	24.0	0.0	*
17.04.2025	68.24	39.93	28.31	80.66	73.32	0.00	9.53	77.35	74.34	3.97	3.01	6.00	5.50	2.189	24.0	0.0	*
18.04.2025	68.33	38.07	30.26	68.66	62.51	0.00	9.38	65.40	63.89	2.34	1.51	6.00	5.50	1.981	24.0	0.0	*
19.04.2025	66.64	35.91	30.73	23.38	21.15	0.00	10.02	22.56	21.40	5.28	1.16	6.00	5.50	0.694	24.0	0.0	*
20.04.2025	67.23	35.03	32.20	39.96	36.64	0.00	8.67	37.98	37.58	1.06	0.40	6.00	5.50	1.220	24.0	0.0	*
21.04.2025	67.43	37.47	29.96	55.87	51.22	0.00	8.68	53.25	52.31	1.78	0.94	6.00	5.50	1.595	24.0	0.0	*
22.04.2025	67.69	35.53	32.16	40.83	37.74	0.00	7.87	38.94	38.49	1.16	0.45	6.00	5.50	1.251	24.0	0.0	*
23.04.2025	68.04	38.84	29.20	58.11	54.02	0.00	7.30	55.47	55.01	0.83	0.46	6.00	5.50	1.620	24.0	0.0	*
24.04.2025	68.08	38.67	29.41	34.18	31.92	0.00	6.84	32.69	32.45	0.74	0.24	6.00	5.50	0.960	24.0	0.0	*
25.04.2025	65.71	32.34	33.37	15.22	14.31	0.00	6.16	14.56	14.56	0.00	0.00	6.00	5.50	0.486	24.0	0.0	*
26.04.2025	65.75	32.62	33.13	19.53	18.26	0.00	6.72	18.65	18.62	0.16	0.03	6.00	5.50	0.617	24.0	0.0	*
27.04.2025	68.23	37.16	31.07	70.00	67.37	0.00	3.83	67.70	67.63	0.10	0.07	6.00	5.50	2.099	24.0	0.0	*
28.04.2025	67.78	42.26	25.52	107.13	104.51	0.00	2.48	104.31	104.14	0.16	0.17	6.00	5.50	2.660	24.0	0.0	*
29.04.2025	68.28	40.75	27.53	66.32	65.51	0.00	1.23	64.93	64.93	0.00	0.00	6.00	5.50	1.785	24.0	0.0	*
30.04.2025	67.33	36.34	30.99	58.34	58.20	0.00	0.24	57.48	57.42	0.10	0.06	6.00	5.50	1.779	24.0	0.0	*
Средние:	67.81	38.16	29.65	---	---	---	7.57	---	---	1.65	---	6.00	5.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1948.44	1806.97	0.00	---	1865.48	1834.78	---	30.70	---	---	54.335	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	9981.13	9281.00	0.00	9515.43	9404.52	110.91	237.479	1636.0	0.0
30.04.2025	11929.57	11087.97	0.00	11380.91	11239.30	141.61	291.814	2356.0	0.0
Итого:	1948.44	1806.97	0.00	1865.48	1834.78	30.70	54.335	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____