Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 51 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146340
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 374520	КТС-Б SN 31886г
Обратка:	ПРЭМ SN 373682	КТС-Б SN 31886х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	43.31	39.28	4.03	430.41	417.55	3.03	426.61	414.57	2.86	12.04	7.00	7.00	1.716	24.0	0.0	
02.04.2025	44.61	40.27	4.34	430.58	417.79	3.02	426.57	414.59	2.85	11.98	7.00	7.00	1.847	24.0	0.0	
03.04.2025	46.12	41.35	4.77	430.76	418.01	3.00	426.48	414.68	2.81	11.80	7.00	7.00	2.028	24.0	0.0	
04.04.2025	47.06	41.95	5.11	430.85	418.13	3.00	426.40	414.66	2.79	11.74	7.00	7.00	2.177	24.0	0.0	
05.04.2025	45.24	40.66	4.58	430.71	417.94	3.01	426.59	414.72	2.82	11.87	7.00	7.00	1.949	24.0	0.0	
06.04.2025	46.65	41.64	5.01	430.83	418.11	3.00	426.44	414.75	2.78	11.69	7.00	7.00	2.130	24.0	0.0	
07.04.2025	42.13	38.09	4.04	430.34	417.43	3.05	426.74	414.55	2.90	12.19	7.00	7.00	1.717	24.0	0.0	
08.04.2025	44.10	39.60	4.50	430.46	417.65	3.02	426.53	414.61	2.83	11.92	7.00	7.00	1.915	24.0	0.0	
09.04.2025	42.58	38.57	4.01	430.23	417.46	3.01	426.58	414.54	2.86	12.04	7.00	7.00	1.705	24.0	0.0	
10.04.2025	43.49	39.20	4.29	430.29	417.54	3.01	426.46	414.53	2.84	11.93	7.00	7.00	1.824	24.0	0.0	
11.04.2025	42.94	38.73	4.21	430.17	417.37	3.02	426.44	414.42	2.86	12.02	7.00	7.00	1.794	24.0	0.0	
12.04.2025	43.53	39.22	4.31	430.14	417.39	3.01	426.33	414.39	2.84	11.94	7.00	7.00	1.837	24.0	0.0	
13.04.2025	40.95	37.18	3.77	429.96	417.09	3.04	426.61	414.38	2.91	12.23	7.00	7.00	1.608	24.0	0.0	
14.04.2025	41.75	37.66	4.09	429.97	417.12	3.03	426.44	414.36	2.87	12.08	7.00	7.00	1.739	24.0	0.0	
15.04.2025	42.34	38.32	4.02	429.89	417.13	3.01	426.27	414.27	2.86	12.00	7.00	7.00	1.713	24.0	0.0	
16.04.2025	39.58	36.16	3.42	429.66	416.77	3.05	426.51	414.28	2.91	12.23	7.00	7.00	1.453	24.0	0.0	
17.04.2025	42.06	37.99	4.07	429.96	417.17	3.02	426.38	414.34	2.86	12.04	7.00	7.00	1.728	24.0	0.0	
18.04.2025	42.39	38.31	4.08	429.96	417.21	3.01	426.32	414.33	2.85	11.99	7.00	7.00	1.734	24.0	0.0	
19.04.2025	34.64	32.46	2.18	429.49	416.39	3.10	427.08	414.38	3.02	12.70	7.00	7.00	0.927	24.0	0.0	
20.04.2025	36.92	34.24	2.68	429.96	416.98	3.07	427.25	414.73	2.97	12.52	7.00	7.00	1.143	24.0	0.0	
21.04.2025	41.62	37.83	3.79	430.51	417.76	3.01	427.01	414.96	2.86	12.05	7.00	7.00	1.614	24.0	0.0	
22.04.2025	34.72	32.58	2.14	429.40	416.33	3.09	427.00	414.29	3.02	12.71	7.00	7.00	0.910	24.0	0.0	
23.04.2025	43.82	39.51	4.31	430.60	417.98	2.97	426.71	414.95	2.79	11.76	7.00	7.00	1.835	24.0	0.0	
24.04.2025	35.50	33.35	2.15	375.78	364.49	3.05	373.59	362.59	2.99	11.00	7.00	7.00	0.810	24.0	0.0	*
25.04.2025	36.58	33.28	3.30	82.14	80.29	2.28	81.64	79.89	2.17	1.75	7.00	7.00	0.293	24.0	0.0	*
26.04.2025	36.64	33.97	2.67	418.84	406.03	3.11	416.21	403.86	3.01	12.35	7.00	7.00	1.109	24.0	0.0	
27.04.2025	41.51	37.57	3.94	419.61	407.12	3.02	416.21	404.45	2.87	11.76	7.00	7.00	1.638	24.0	0.0	
28.04.2025	45.04	39.92	5.12	420.36	407.91	3.01	416.36	404.86	2.80	11.50	7.00	7.00	2.125	24.0	0.0	
29.04.2025	47.26	41.76	5.50	420.49	408.25	2.95	416.08	404.92	2.72	11.16	7.00	7.00	2.286	24.0	0.0	
30.04.2025	43.43	38.92	4.51	373.07	362.20	2.96	369.76	359.61	2.78	10.15	7.00	7.00	1.661	24.0	0.0	*
Средние:	41.95	37.99	3.96	---	---	3.00	---	---	2.84	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	12405.42	12036.59	---	12301.60	11954.46	---	347.14	---	---	48.965	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	184782.14	178777.82	182150.57	176848.85	5301.72	1295.123	13931.0	866.0
30.04.2025	197187.56	190814.41	194452.17	188803.31	5648.86	1344.088	14651.0	866.0
Итого:	12405.42	12036.59	12301.60	11954.46	347.14	48.965	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 51 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146340
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	60.78	57.05	3.73	24.28	77.47	23.81	76.29	-52.48	7.00	7.00	-2.624	-2.714	24.0	0.0	*
02.04.2025	59.66	55.87	3.79	22.12	77.93	21.70	76.79	-55.09	7.00	7.00	-2.700	-2.781	24.0	0.0	*
03.04.2025	57.45	53.93	3.52	22.43	77.90	22.07	76.87	-54.80	7.00	7.00	-2.583	-2.663	24.0	0.0	*
04.04.2025	55.01	51.77	3.24	21.81	77.62	21.57	76.62	-55.05	7.00	7.00	-2.485	-2.556	24.0	0.0	*
05.04.2025	56.62	53.15	3.47	23.01	78.50	22.73	77.51	-54.78	7.00	7.00	-2.537	-2.618	24.0	0.0	*
06.04.2025	53.21	50.16	3.05	22.44	76.81	22.18	75.94	-53.76	7.00	7.00	-2.341	-2.408	24.0	0.0	*
07.04.2025	62.09	57.91	4.18	21.46	79.50	21.05	78.30	-57.25	7.00	7.00	-2.917	-3.006	24.0	0.0	*
08.04.2025	63.22	58.95	4.27	22.56	80.67	22.11	79.44	-57.33	7.00	7.00	-2.979	-3.073	24.0	0.0	*
09.04.2025	63.87	59.57	4.30	24.35	81.33	23.87	80.01	-56.14	7.00	7.00	-2.938	-3.041	24.0	0.0	*
10.04.2025	62.50	58.30	4.20	23.74	81.48	23.26	80.24	-56.98	7.00	7.00	-2.918	-3.019	24.0	0.0	*
11.04.2025	62.51	58.28	4.23	23.29	81.21	22.81	79.99	-57.18	7.00	7.00	-2.928	-3.024	24.0	0.0	*
12.04.2025	62.61	58.39	4.22	22.25	81.17	21.79	79.92	-58.13	7.00	7.00	-2.991	-3.085	24.0	0.0	*
13.04.2025	60.50	56.54	3.96	21.28	80.51	20.95	79.31	-58.36	7.00	7.00	-2.904	-2.987	24.0	0.0	*
14.04.2025	60.61	56.52	4.09	22.10	80.69	21.66	79.49	-57.83	7.00	7.00	-2.870	-2.961	24.0	0.0	*
15.04.2025	63.23	58.95	4.28	19.77	80.86	19.40	79.59	-60.19	7.00	7.00	-3.144	-3.225	24.0	0.0	*
16.04.2025	64.02	59.64	4.38	16.14	80.63	15.90	79.30	-63.40	7.00	7.00	-3.374	-3.445	24.0	0.0	*
17.04.2025	61.69	57.46	4.23	14.20	80.00	13.96	78.79	-64.83	7.00	7.00	-3.323	-3.381	24.0	0.0	*
18.04.2025	62.92	58.61	4.31	12.67	79.70	12.43	78.50	-66.07	7.00	7.00	-3.469	-3.520	24.0	0.0	*
19.04.2025	65.06	60.71	4.35	13.53	79.79	13.29	78.43	-65.14	7.00	7.00	-3.550	-3.610	24.0	0.0	*
20.04.2025	64.57	60.24	4.33	13.14	80.05	12.90	78.73	-65.83	7.00	7.00	-3.561	-3.615	24.0	0.0	*
21.04.2025	63.76	59.46	4.30	11.09	79.64	10.85	78.38	-67.53	7.00	7.00	-3.612	-3.657	24.0	0.0	*
22.04.2025	66.94	62.26	4.68	12.55	77.66	12.31	76.25	-63.94	7.00	7.00	-3.584	-3.640	24.0	0.0	*
23.04.2025	62.37	58.21	4.16	11.62	78.83	11.38	77.63	-66.25	7.00	7.00	-3.458	-3.506	24.0	0.0	*
24.04.2025	62.85	60.30	2.55	11.08	67.14	10.87	65.99	-55.12	7.00	7.00	-3.002	-3.044	24.0	0.0	*
25.04.2025	44.18	54.69	-10.51	3.59	8.44	3.55	8.31	-4.76	7.00	7.00	-0.264	-0.274	24.0	0.0	
26.04.2025	64.88	61.79	3.09	9.57	52.69	9.33	51.79	-42.46	7.00	7.00	-2.360	-2.389	24.0	0.0	*
27.04.2025	63.01	60.05	2.96	7.88	57.18	7.66	56.22	-48.56	7.00	7.00	-2.630	-2.651	24.0	0.0	*
28.04.2025	61.00	57.70	3.30	4.92	55.14	4.89	54.32	-49.43	7.00	7.00	-2.566	-2.583	24.0	0.0	*
29.04.2025	60.45	56.69	3.76	8.20	53.27	8.07	52.52	-44.45	7.00	7.00	-2.249	-2.278	24.0	0.0	*
30.04.2025	62.44	58.10	4.34	11.36	46.72	11.15	46.04	-34.89	7.00	7.00	-1.787	-1.834	24.0	0.0	*
Средние:	61.13	57.71	3.43	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	498.43	2170.53	489.50	2137.51	-1648.01	---	---	-84.648	-86.588	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.03.2025	700.69	3548.91	688.00	3528.43	-2840.43	-133.096	-136.267	13931.0	866.0
30.04.2025	1199.12	5719.44	1177.50	5665.94	-4488.44	-217.744	-222.855	14651.0	866.0
Итого:	498.43	2170.53	489.50	2137.51	-1648.01	-84.648	-86.588	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____