Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 53 (УК "КОД")
Прибор: ТСРВ-043 (ГВС) Заводской номер: 1704843
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	ЭРСВ-400Л B SN 1906533	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN a569858	ВЗЛЕТ ТПС SN 1911813
Обратка:	ЭРСВ-400Л B SN 1908887	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN a569859	ВЗЛЕТ ТПС SN 1911814

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	Mтс	P1	P2	Qтс	Траб	Траб.шта	T стоп	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т		т	МПа	МПа	ГКал	ч	ч	ч	
01.04.2025	43.26	39.81	3.45	410.91	410.67	407.28	407.58	-0.07	407.28	0.68	0.57	1.410	24.0	24.0	0.0	
02.04.2025	44.55	40.82	3.73	411.14	410.87	407.30	407.62	-0.08	407.30	0.68	0.57	1.525	24.0	24.0	0.0	
03.04.2025	46.09	41.97	4.12	411.40	411.04	407.29	407.60	-0.08	407.29	0.68	0.58	1.680	24.0	24.0	0.0	
04.04.2025	47.01	42.66	4.35	411.47	411.09	407.19	407.55	-0.09	407.19	0.68	0.57	1.776	24.0	24.0	0.0	
05.04.2025	45.21	41.28	3.93	411.24	410.88	407.27	407.56	-0.07	407.27	0.68	0.58	1.606	24.0	24.0	0.0	
06.04.2025	46.59	42.36	4.23	411.39	411.00	407.18	407.51	-0.08	407.18	0.68	0.58	1.728	24.0	24.0	0.0	
07.04.2025	42.06	38.64	3.42	410.46	410.18	407.03	407.28	-0.06	407.03	0.68	0.57	1.398	24.0	24.0	0.0	
08.04.2025	44.04	40.18	3.86	410.83	410.46	407.07	407.31	-0.06	407.07	0.68	0.57	1.579	24.0	24.0	0.0	
09.04.2025	42.54	39.07	3.47	410.52	410.24	407.02	407.27	-0.06	407.02	0.68	0.58	1.420	24.0	24.0	0.0	
10.04.2025	43.44	39.73	3.71	410.66	410.33	407.01	407.26	-0.06	407.01	0.68	0.57	1.515	24.0	24.0	0.0	
11.04.2025	42.89	39.25	3.64	410.47	410.17	406.91	407.17	-0.07	406.91	0.68	0.58	1.488	24.0	24.0	0.0	
12.04.2025	43.49	39.75	3.74	410.58	410.27	406.92	407.20	-0.07	406.92	0.68	0.57	1.526	24.0	24.0	0.0	
13.04.2025	40.90	37.65	3.25	410.05	409.83	406.81	407.08	-0.07	406.81	0.68	0.57	1.328	24.0	24.0	0.0	
14.04.2025	41.69	38.18	3.51	410.10	409.83	406.74	407.00	-0.07	406.74	0.68	0.58	1.435	24.0	24.0	0.0	
15.04.2025	42.29	38.79	3.50	410.15	409.87	406.67	406.94	-0.07	403.85	0.68	0.58	1.431	24.0	23.8	0.2	*
16.04.2025	39.57	36.63	2.94	409.59	409.47	406.57	406.87	-0.07	406.57	0.68	0.58	1.203	24.0	24.0	0.0	
17.04.2025	42.03	38.56	3.47	410.07	409.82	406.66	406.93	-0.07	406.66	0.68	0.58	1.416	24.0	24.0	0.0	
18.04.2025	42.36	38.84	3.52	410.13	409.86	406.65	406.93	-0.07	406.65	0.68	0.58	1.435	24.0	24.0	0.0	
19.04.2025	34.63	32.74	1.89	409.68	409.72	407.38	407.66	-0.07	407.38	0.68	0.58	0.779	24.0	24.0	0.0	
20.04.2025	36.91	34.60	2.31	410.46	410.45	407.83	408.14	-0.08	407.83	0.68	0.58	0.948	24.0	24.0	0.0	
21.04.2025	41.59	38.31	3.28	411.45	411.24	408.08	408.38	-0.07	408.08	0.68	0.58	1.346	24.0	24.0	0.0	
22.04.2025	34.75	32.86	1.89	409.52	409.57	407.21	407.50	-0.07	403.81	0.67	0.57	0.772	24.0	23.8	0.2	*
23.04.2025	43.81	40.07	3.74	411.54	411.24	407.81	408.11	-0.07	407.81	0.68	0.58	1.531	24.0	24.0	0.0	
24.04.2025	34.40	32.76	1.64	356.78	356.78	354.66	354.89	-0.06	342.83	0.59	0.50	0.685	24.0	23.3	0.7	*
25.04.2025	26.54	24.02	2.52	75.94	75.94	75.45	75.54	-0.11	75.32	0.31	0.29	0.242	24.0	22.1	1.9	*
26.04.2025	36.65	34.19	2.46	386.66	386.58	384.22	384.46	-0.06	384.22	0.67	0.58	0.952	24.0	24.0	0.0	
27.04.2025	41.52	38.01	3.51	388.05	387.75	384.89	385.10	-0.05	384.89	0.68	0.58	1.354	24.0	24.0	0.0	
28.04.2025	44.98	40.54	4.44	388.93	388.45	385.21	385.42	-0.05	385.21	0.68	0.58	1.715	24.0	24.0	0.0	
29.04.2025	47.19	42.37	4.82	389.31	388.77	385.23	385.46	-0.06	383.35	0.68	0.58	1.861	24.0	23.9	0.1	*
30.04.2025	41.90	39.07	2.83	344.90	344.58	341.84	342.04	-0.06	341.57	0.67	0.58	1.374	24.0	24.0	0.0	*
Средние:	41.50	38.12	3.37	---	---	---	---	-0.07	---	0.66	0.57	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	11774.36	11766.93	11675.37	11683.34	---	11655.04	---	---	40.457	720.0	716.9	3.1	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mtv	Qtv	Траб
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ч
31.03.2025	397233.65	394456.48	391390.64	390169.45	389392.33	3170.115	49520.2
30.04.2025	409008.01	406223.41	403066.01	401852.79	401047.37	3210.572	50240.2
Итого:	11774.36	11766.93	11675.37	11683.34	11655.04	40.457	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 53 (УК "КОД")
Прибор: ТСРВ-043 (ГВС) Заводской номер: 1704843
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	ЭРСВ-400Л B SN 1906533	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN a569858	ВЗЛЕТ ТПС SN 1911813
Обратка:	ЭРСВ-400Л B SN 1908887	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN a569859	ВЗЛЕТ ТПС SN 1911814

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t3	t4	dt	V3	V4	M3	M4	Mтс	P3	P4	Qтс	Траб	раб.шта	T стоп	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ч	ч	ч	
01.04.2025	61.63	56.54	5.09	68.26	61.71	67.07	60.79	6.28	0.55	0.43	0.662	24.0	24.0	0.0	
02.04.2025	60.28	55.37	4.91	68.72	61.29	67.57	60.41	7.16	0.54	0.43	0.689	24.0	24.0	0.0	
03.04.2025	58.17	53.55	4.62	68.13	61.24	67.06	60.41	6.65	0.54	0.43	0.628	24.0	24.0	0.0	
04.04.2025	55.81	51.49	4.32	68.79	60.98	67.79	60.21	7.58	0.54	0.43	0.640	24.0	24.0	0.0	
05.04.2025	57.38	52.85	4.53	68.49	61.12	67.44	60.32	7.13	0.54	0.42	0.647	24.0	24.0	0.0	
06.04.2025	53.98	49.91	4.07	71.39	60.02	70.42	59.31	11.11	0.53	0.42	0.772	24.0	24.0	0.0	
07.04.2025	62.86	57.39	5.47	67.84	61.46	66.61	60.51	6.10	0.54	0.43	0.684	24.0	24.0	0.0	
08.04.2025	64.06	58.38	5.68	67.83	61.32	66.56	60.35	6.21	0.54	0.43	0.709	24.0	24.0	0.0	
09.04.2025	64.72	58.98	5.74	68.18	61.21	66.87	60.22	6.65	0.54	0.43	0.743	24.0	24.0	0.0	
10.04.2025	63.34	57.76	5.58	67.59	61.28	66.35	60.32	6.02	0.54	0.43	0.687	24.0	24.0	0.0	
11.04.2025	63.33	57.78	5.55	68.04	61.21	66.79	60.25	6.54	0.55	0.43	0.716	24.0	24.0	0.0	
12.04.2025	63.47	57.91	5.56	68.62	61.05	67.36	60.10	7.26	0.53	0.42	0.758	24.0	24.0	0.0	
13.04.2025	61.43	56.16	5.27	69.97	60.44	68.75	59.55	9.21	0.53	0.42	0.825	24.0	24.0	0.0	
14.04.2025	61.44	56.11	5.33	68.14	61.05	66.96	60.15	6.81	0.54	0.43	0.704	24.0	24.0	0.0	
15.04.2025	64.16	58.40	5.76	68.45	61.05	67.16	60.08	7.08	0.54	0.43	0.768	24.0	24.0	0.0	
16.04.2025	64.94	59.12	5.82	68.50	61.16	67.18	60.17	7.02	0.54	0.43	0.766	24.0	24.0	0.0	
17.04.2025	62.55	57.11	5.44	68.45	61.13	67.22	60.20	7.01	0.54	0.42	0.729	24.0	24.0	0.0	
18.04.2025	63.77	58.13	5.64	68.36	61.28	67.09	60.32	6.77	0.54	0.43	0.739	24.0	24.0	0.0	
19.04.2025	65.97	60.07	5.90	67.85	61.34	66.51	60.32	6.19	0.54	0.42	0.733	24.0	24.0	0.0	
20.04.2025	65.42	59.43	5.99	69.85	60.85	68.49	59.85	8.65	0.53	0.42	0.878	24.0	24.0	0.0	*
21.04.2025	64.58	58.87	5.71	68.06	61.27	66.77	60.29	6.48	0.54	0.43	0.730	24.0	24.0	0.0	
22.04.2025	67.73	61.54	6.19	67.29	61.56	65.89	60.49	5.40	0.55	0.43	0.717	24.0	24.0	0.0	
23.04.2025	63.18	57.63	5.55	67.30	61.28	66.07	60.33	5.74	0.54	0.43	0.669	24.0	24.0	0.0	
24.04.2025	59.88	55.99	3.89	59.32	53.34	58.17	52.46	5.21	0.50	0.40	0.618	24.0	23.1	0.9	*
25.04.2025	23.47	26.86	-3.39	13.49	13.10	13.25	12.94	0.57	0.25	0.22	0.123	24.0	21.5	2.5	*
26.04.2025	65.61	55.68	9.93	68.98	69.31	67.63	68.30	1.85	0.54	0.42	0.499	24.0	14.0	10.0	*
27.04.2025	63.75	54.20	9.55	68.83	68.44	67.55	67.50	2.63	0.54	0.42	0.517	24.0	13.8	10.2	*
28.04.2025	61.54	52.50	9.04	65.93	66.43	64.79	65.57	1.87	0.55	0.43	0.419	24.0	13.5	10.5	*
29.04.2025	61.47	51.77	9.70	62.58	63.37	61.49	62.57	1.60	0.54	0.43	0.412	24.0	13.1	10.9	*
30.04.2025	62.26	54.68	7.58	58.07	55.58	57.01	54.79	3.95	0.55	0.46	0.492	24.0	16.8	7.3	*
Средние:	61.07	55.41	5.67	---	---	---	---	---	0.53	0.42	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1971.28	1795.87	1935.88	1769.07	178.73	---	---	19.675	720.0	667.8	52.2	

Дата	V3	V4	M3	M4	Mtv	Qtv	Траб
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ч
31.03.2025	115218.72	101552.70	113197.60	100063.88	13105.47	1316.391	49520.2
30.04.2025	117190.00	103348.56	115133.48	101832.95	13284.20	1336.065	50240.2
Итого:	1971.28	1795.87	1935.88	1769.07	178.73	19.675	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации