Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 59 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146358
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	43.17	39.42	3.75	215.33	206.75	4.07	213.44	205.22	3.93	8.22	7.00	6.00	0.801	24.0	0.0	
02.04.2025	44.45	40.45	4.00	215.37	206.84	4.04	213.37	205.22	3.89	8.15	7.00	6.00	0.856	24.0	0.0	
03.04.2025	45.97	41.56	4.41	215.39	206.82	4.06	213.25	205.14	3.88	8.11	7.00	6.00	0.942	24.0	0.0	
04.04.2025	46.89	42.19	4.70	215.30	206.69	4.08	213.09	205.01	3.87	8.08	7.00	6.00	1.002	24.0	0.0	
05.04.2025	45.10	40.83	4.27	215.29	206.68	4.08	213.23	205.09	3.89	8.14	7.00	6.00	0.910	24.0	0.0	
06.04.2025	46.46	41.85	4.61	215.27	206.63	4.10	213.13	204.97	3.90	8.16	7.00	6.00	0.985	24.0	0.0	
07.04.2025	41.98	38.28	3.70	214.68	206.18	4.04	212.99	204.74	3.95	8.25	7.00	6.00	0.789	24.0	0.0	
08.04.2025	43.94	39.77	4.17	214.92	206.39	4.05	213.02	204.83	3.92	8.19	7.00	6.00	0.890	24.0	0.0	
09.04.2025	42.46	38.73	3.73	214.72	206.25	4.02	212.94	204.77	3.91	8.17	7.00	6.00	0.797	24.0	0.0	
10.04.2025	43.34	39.35	3.99	214.77	206.25	4.05	212.88	204.78	3.88	8.10	7.00	6.00	0.851	24.0	0.0	
11.04.2025	42.80	38.88	3.92	214.63	206.15	4.03	212.81	204.71	3.88	8.10	7.00	6.00	0.837	24.0	0.0	
12.04.2025	43.40	39.40	4.00	214.70	206.19	4.04	212.78	204.74	3.85	8.04	7.00	6.00	0.852	24.0	0.0	
13.04.2025	40.82	37.35	3.47	214.34	205.91	4.01	212.63	204.60	3.85	8.03	7.00	6.00	0.741	24.0	0.0	
14.04.2025	41.61	37.83	3.78	214.30	205.84	4.03	212.51	204.49	3.85	8.02	7.00	6.00	0.805	24.0	0.0	
15.04.2025	42.20	38.46	3.74	214.29	205.84	4.02	212.50	204.40	3.89	8.10	7.00	6.00	0.796	24.0	0.0	
16.04.2025	39.51	36.34	3.17	213.93	205.63	3.96	212.41	204.37	3.86	8.04	7.00	6.00	0.676	24.0	0.0	
17.04.2025	41.94	38.20	3.74	214.12	205.74	3.99	212.37	204.33	3.86	8.04	7.00	6.00	0.794	24.0	0.0	
18.04.2025	42.26	38.48	3.78	214.11	205.72	4.00	212.32	204.31	3.85	8.01	7.00	6.00	0.804	24.0	0.0	
19.04.2025	34.59	32.55	2.04	215.66	207.41	3.90	214.45	206.40	3.83	8.05	7.00	6.00	0.440	24.0	0.0	
20.04.2025	36.86	34.37	2.49	216.31	207.99	3.92	214.96	206.84	3.85	8.12	7.00	6.00	0.539	24.0	0.0	
21.04.2025	41.51	38.00	3.51	216.79	208.34	3.98	215.03	206.92	3.84	8.11	7.00	6.00	0.760	24.0	0.0	
22.04.2025	34.72	32.71	2.01	215.74	207.54	3.87	214.51	206.52	3.80	7.99	7.00	6.00	0.437	24.0	0.0	
23.04.2025	43.72	39.74	3.98	216.72	208.27	3.98	214.81	206.66	3.87	8.15	7.00	6.00	0.855	24.0	0.0	
24.04.2025	35.46	33.41	2.05	186.82	179.76	3.85	185.73	178.87	3.76	6.86	7.00	6.00	0.382	24.0	0.0	*
25.04.2025	36.57	32.98	3.59	40.18	38.86	3.34	39.94	38.67	3.23	1.27	7.00	6.00	0.140	24.0	0.0	*
26.04.2025	36.60	33.92	2.68	198.05	190.51	3.88	196.81	189.48	3.80	7.33	7.00	6.00	0.529	24.0	0.0	
27.04.2025	41.44	37.62	3.82	200.19	192.32	4.01	198.56	191.06	3.85	7.50	7.00	6.00	0.763	24.0	0.0	
28.04.2025	44.87	40.16	4.71	201.10	193.07	4.07	199.19	191.58	3.89	7.61	7.00	6.00	0.940	24.0	0.0	
29.04.2025	47.05	41.93	5.12	201.31	193.20	4.11	199.25	191.59	3.92	7.66	7.00	6.00	1.023	24.0	0.0	
30.04.2025	43.27	38.99	4.28	178.59	171.53	4.03	177.03	170.27	3.89	6.76	7.00	6.00	0.759	24.0	0.0	*
Средние:	41.83	38.13	3.71	---	---	3.99	---	---	3.85	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	6152.92	5911.30	---	6101.94	5870.58	---	231.36	---	---	22.695	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	89787.86	86077.51	88516.20	85105.22	3410.98	600.773	13393.0	1643.0
30.04.2025	95940.78	91988.81	94618.14	90975.80	3642.34	623.468	14113.0	1643.0
Итого:	6152.92	5911.30	6101.94	5870.58	231.36	22.695	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 59 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146358
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t2	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.04.2025	53.20	0.00	20.09	6.00	5.00	0.0	24.0	*
02.04.2025	52.16	0.00	19.87	6.00	5.00	0.0	24.0	*
03.04.2025	50.46	0.00	19.75	6.00	5.00	0.0	24.0	*
04.04.2025	48.50	0.00	19.75	6.00	5.00	0.0	24.0	*
05.04.2025	49.64	0.00	19.63	6.00	5.00	0.0	24.0	*
06.04.2025	47.10	0.00	19.23	6.00	5.00	0.0	24.0	*
07.04.2025	53.77	0.00	19.72	6.00	5.00	0.0	24.0	*
08.04.2025	54.68	0.00	19.71	6.00	5.00	0.0	24.0	*
09.04.2025	55.29	0.00	19.66	6.00	5.00	0.0	24.0	*
10.04.2025	54.26	0.00	19.67	6.00	5.00	0.0	24.0	*
11.04.2025	54.19	0.00	19.68	6.00	5.00	0.0	24.0	*
12.04.2025	54.23	0.00	19.54	6.00	5.00	0.0	24.0	*
13.04.2025	52.72	0.00	19.29	6.00	5.00	0.0	24.0	*
14.04.2025	52.62	0.00	19.48	6.00	5.00	0.0	24.0	*
15.04.2025	54.70	0.00	19.51	6.00	5.00	0.0	24.0	*
16.04.2025	55.33	0.00	19.49	6.00	5.00	0.0	24.0	*
17.04.2025	53.43	0.00	19.32	6.00	5.00	0.0	24.0	*
18.04.2025	54.38	0.00	19.31	6.00	5.00	0.0	24.0	*
19.04.2025	56.26	0.00	19.17	6.00	5.00	0.0	24.0	*
20.04.2025	55.96	0.00	19.19	6.00	5.00	0.0	24.0	*
21.04.2025	55.14	0.00	19.24	6.00	5.00	0.0	24.0	*
22.04.2025	57.64	0.00	19.35	6.00	5.00	0.0	24.0	*
23.04.2025	54.10	0.00	19.23	6.00	5.00	0.0	24.0	*
24.04.2025	52.35	0.00	16.75	6.00	5.00	0.0	24.0	*
25.04.2025	24.10	0.00	5.25	6.00	5.00	0.0	24.0	*
26.04.2025	56.65	0.00	23.27	6.00	5.00	0.0	24.0	*
27.04.2025	55.05	0.00	22.00	6.00	5.00	0.0	24.0	*
28.04.2025	52.34	0.00	19.15	6.00	5.00	0.0	24.0	*
29.04.2025	51.68	0.00	16.56	6.00	5.00	0.0	24.0	*
30.04.2025	51.45	0.00	15.32	6.00	5.00	0.0	24.0	*
Средние:	52.45	---	---	6.00	5.00	---	---	
Итого:	---	0.00	567.14	---	---	0.0	720.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.03.2025	200.21	9524.87	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	15036.0
30.04.2025	200.21	10092.01	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	15756.0
Итого:	0.00	567.14	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	720.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____