Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 317717	КТСП-Н SN 15828г
Обратка:	ПРЭМ SN 321731	КТСП-Н SN 15828х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	42.51	35.43	7.08	195.54	193.96	0.81	193.86	192.76	0.57	1.10	0.90	0.50	1.371	24.0	0.0	
02.04.2025	43.77	36.16	7.61	195.52	193.92	0.82	193.71	192.72	0.51	0.99	0.90	0.50	1.471	24.0	0.0	
03.04.2025	45.12	36.91	8.21	195.52	193.87	0.85	193.60	192.67	0.48	0.93	0.90	0.50	1.587	24.0	0.0	
04.04.2025	46.32	37.45	8.87	195.57	193.84	0.89	193.54	192.52	0.53	1.02	0.90	0.50	1.714	24.0	0.0	
05.04.2025	44.42	36.52	7.90	195.54	193.91	0.84	193.71	192.66	0.54	1.05	0.90	0.50	1.528	24.0	0.0	
06.04.2025	47.32	38.01	9.31	195.61	193.85	0.90	193.49	192.45	0.54	1.04	0.90	0.50	1.796	24.0	0.0	
07.04.2025	47.70	38.20	9.50	195.61	193.84	0.91	193.46	192.40	0.55	1.06	0.90	0.50	1.834	24.0	0.0	
08.04.2025	44.77	36.54	8.23	195.56	193.90	0.85	193.66	192.65	0.52	1.01	0.90	0.50	1.592	24.0	0.0	
09.04.2025	42.24	35.12	7.12	195.53	193.98	0.80	193.82	192.79	0.53	1.03	0.90	0.50	1.379	24.0	0.0	
10.04.2025	46.62	37.41	9.21	195.62	193.89	0.89	193.60	192.58	0.53	1.02	0.90	0.50	1.781	24.0	0.0	
11.04.2025	47.44	38.08	9.36	195.57	193.79	0.91	193.49	192.39	0.57	1.10	0.90	0.50	1.810	24.0	0.0	
12.04.2025	45.46	36.89	8.57	195.51	193.83	0.86	193.53	192.57	0.50	0.96	0.90	0.50	1.657	24.0	0.0	
13.04.2025	47.69	38.09	9.60	195.58	193.79	0.92	193.44	192.38	0.55	1.06	0.90	0.50	1.855	24.0	0.0	
14.04.2025	47.84	38.28	9.56	195.57	193.80	0.91	193.41	192.39	0.53	1.02	0.90	0.50	1.849	24.0	0.0	
15.04.2025	42.13	35.15	6.98	195.44	193.94	0.77	193.78	192.74	0.54	1.04	0.90	0.50	1.351	24.0	0.0	
16.04.2025	39.18	33.24	5.94	195.48	194.05	0.73	194.02	193.04	0.51	0.98	0.90	0.50	1.149	24.0	0.0	
17.04.2025	46.45	37.36	9.09	195.55	193.86	0.87	193.55	192.56	0.51	0.99	0.90	0.50	1.758	24.0	0.0	
18.04.2025	44.28	36.25	8.03	195.54	193.93	0.83	193.70	192.75	0.49	0.95	0.90	0.50	1.554	24.0	0.0	
19.04.2025	34.89	30.83	4.06	195.44	194.20	0.64	194.29	193.29	0.52	1.00	0.90	0.50	0.785	24.0	0.0	
20.04.2025	36.90	32.03	4.87	195.45	194.16	0.66	194.13	193.20	0.48	0.93	0.90	0.50	0.945	24.0	0.0	
21.04.2025	41.26	34.43	6.83	195.48	194.02	0.75	193.87	192.87	0.52	1.00	0.90	0.50	1.321	24.0	0.0	
22.04.2025	34.86	30.77	4.09	195.37	194.16	0.62	194.23	193.24	0.51	0.99	0.90	0.50	0.796	24.0	0.0	
23.04.2025	44.29	36.27	8.02	195.52	193.96	0.80	193.68	192.78	0.47	0.90	0.90	0.50	1.552	24.0	0.0	
24.04.2025	35.30	31.21	4.09	199.02	197.86	0.58	197.80	196.90	0.46	0.90	0.90	0.50	0.806	24.0	0.0	
25.04.2025	38.85	33.70	5.15	215.57	215.07	0.23	213.99	213.90	0.04	0.09	0.90	0.50	1.101	24.0	0.0	
26.04.2025	36.87	32.58	4.29	229.14	229.34	-0.09	227.62	228.13	-0.22	-0.51	0.90	0.50	0.974	24.0	0.0	
27.04.2025	41.69	35.44	6.25	229.19	229.20	0.00	227.27	227.79	-0.23	-0.52	0.90	0.50	1.418	24.0	0.0	
28.04.2025	50.42	40.90	9.52	229.31	228.96	0.15	226.55	227.08	-0.23	-0.53	0.90	0.50	2.155	24.0	0.0	
29.04.2025	47.31	38.96	8.35	218.28	217.79	0.22	215.94	216.21	-0.12	-0.27	0.90	0.50	1.801	24.0	0.0	
30.04.2025	42.95	36.10	6.85	211.37	210.80	0.27	209.47	209.48	0.00	-0.01	0.90	0.50	1.433	24.0	0.0	
Средние:	43.23	35.81	7.42	---	---	0.67	---	---	0.39	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	6029.00	5989.47	---	5974.21	5951.89	---	22.32	---	---	44.123	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	141147.14	143715.85	139195.77	142483.97	-3288.20	1611.772	22925.0	34.0
30.04.2025	147176.14	149705.32	145169.98	148435.86	-3265.88	1655.895	23645.0	34.0
Итого:	6029.00	5989.47	5974.21	5951.89	22.32	44.123	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	53.14	45.14	8.00	26.65	16.42	26.28	16.18	10.10	0.60	7.00	0.613	0.415	24.0	0.0	
02.04.2025	52.54	44.80	7.74	26.87	16.41	26.52	16.17	10.35	0.60	7.00	0.616	0.418	24.0	0.0	
03.04.2025	50.76	43.43	7.33	26.37	16.37	26.05	16.13	9.92	0.60	7.00	0.571	0.386	24.0	0.0	
04.04.2025	51.49	43.82	7.67	25.97	16.40	25.64	16.16	9.48	0.60	7.00	0.563	0.380	24.0	0.0	
05.04.2025	52.38	44.30	8.08	26.84	16.54	26.48	16.30	10.18	0.60	7.00	0.611	0.411	24.0	0.0	
06.04.2025	51.68	44.07	7.61	29.90	16.25	29.51	16.01	13.50	0.60	7.00	0.749	0.539	24.0	0.0	
07.04.2025	51.36	43.69	7.67	25.61	16.43	25.29	16.19	9.10	0.60	7.00	0.544	0.358	24.0	0.0	
08.04.2025	51.94	44.06	7.88	26.40	16.37	26.09	16.13	9.96	0.60	7.00	0.592	0.398	24.0	0.0	
09.04.2025	52.94	44.76	8.18	27.18	16.22	26.80	15.98	10.82	0.60	7.00	0.644	0.440	24.0	0.0	
10.04.2025	51.61	43.87	7.74	26.39	16.23	26.07	15.99	10.08	0.60	7.00	0.591	0.398	24.0	0.0	
11.04.2025	51.60	43.81	7.79	26.11	16.20	25.79	15.96	9.83	0.60	7.00	0.578	0.391	24.0	0.0	
12.04.2025	51.95	44.06	7.89	26.81	16.33	26.45	16.09	10.36	0.60	7.00	0.609	0.414	24.0	0.0	
13.04.2025	49.91	42.92	6.99	29.43	16.06	29.09	15.82	13.27	0.60	7.00	0.703	0.510	24.0	0.0	
14.04.2025	50.48	42.90	7.58	27.05	16.13	26.72	15.89	10.83	0.60	7.00	0.610	0.420	24.0	0.0	
15.04.2025	52.70	44.36	8.34	27.34	16.15	26.99	15.91	11.08	0.60	7.00	0.661	0.451	24.0	0.0	
16.04.2025	52.93	44.79	8.14	25.82	16.18	25.48	15.94	9.54	0.60	7.00	0.585	0.387	24.0	0.0	
17.04.2025	51.34	43.52	7.82	27.43	15.99	27.11	15.75	11.36	0.60	7.00	0.648	0.445	24.0	0.0	
18.04.2025	52.41	44.21	8.20	26.74	16.02	26.38	15.78	10.60	0.60	7.00	0.627	0.428	24.0	0.0	
19.04.2025	53.90	45.42	8.48	26.72	16.12	26.33	15.88	10.45	0.60	7.00	0.641	0.433	24.0	0.0	
20.04.2025	54.65	45.95	8.70	27.25	16.05	26.86	15.81	11.05	0.60	7.00	0.685	0.465	24.0	0.0	
21.04.2025	52.73	44.54	8.19	25.69	15.98	25.36	15.74	9.62	0.60	7.00	0.585	0.389	24.0	0.0	
22.04.2025	54.91	46.06	8.85	25.38	16.05	25.03	15.81	9.22	0.60	7.00	0.598	0.389	24.0	0.0	
23.04.2025	49.67	42.26	7.41	25.66	15.98	25.35	15.77	9.58	0.60	7.00	0.542	0.367	24.0	0.0	
24.04.2025	52.04	44.45	7.59	25.04	16.06	24.72	15.84	8.88	0.60	7.00	0.536	0.352	24.0	0.0	
25.04.2025	52.90	44.49	8.41	25.35	16.09	24.99	15.88	9.11	0.60	7.00	0.566	0.375	24.0	0.0	
26.04.2025	54.23	45.80	8.43	26.95	16.23	26.55	15.99	10.56	0.60	7.00	0.651	0.441	24.0	0.0	
27.04.2025	52.72	44.95	7.77	28.80	16.03	28.42	15.79	12.63	0.60	7.00	0.722	0.517	24.0	0.0	
28.04.2025	51.57	43.50	8.07	25.02	16.18	24.73	15.94	8.79	0.60	7.00	0.535	0.342	24.0	0.0	
29.04.2025	52.46	44.50	7.96	26.29	16.13	25.94	15.89	10.05	0.60	7.00	0.600	0.407	24.0	0.0	
30.04.2025	53.02	44.84	8.18	25.43	16.16	25.07	15.92	9.15	0.60	7.00	0.567	0.374	24.0	0.0	
Средние:	52.27	44.31	7.96	---	---	---	---	---	0.60	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	798.49	485.76	788.09	478.64	309.45	---	---	18.343	12.440	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.03.2025	21479.02	12667.89	21092.79	12546.58	8546.21	477.442	326.462	21874.0	1085.0
30.04.2025	22277.51	13153.65	21880.88	13025.22	8855.66	495.785	338.902	22594.0	1085.0
Итого:	798.49	485.76	788.09	478.64	309.45	18.343	12.440	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____