Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 30 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20137965
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.04.2025	43.23	37.55	5.68	404.16	397.82	400.70	395.37	1.34	5.33	5.02	4.74	2.277	24.0	0.0	0.00	
02.04.2025	44.53	38.44	6.08	405.37	398.71	401.69	396.08	1.41	5.61	5.25	4.96	2.444	24.0	0.0	0.00	
03.04.2025	45.94	39.35	6.60	406.09	399.39	402.16	396.63	1.38	5.53	5.43	5.14	2.652	24.0	0.0	0.00	
04.04.2025	47.12	40.05	7.06	406.53	399.84	402.37	396.97	1.35	5.40	5.44	5.16	2.842	24.0	0.0	0.00	
05.04.2025	45.63	39.19	6.43	406.67	400.25	402.79	397.51	1.32	5.28	5.37	5.08	2.590	24.0	0.0	0.00	
06.04.2025	48.04	40.64	7.40	407.39	400.76	403.05	397.77	1.32	5.29	5.42	5.14	2.980	24.0	0.0	0.00	
07.04.2025	48.69	41.06	7.64	407.35	400.87	402.89	397.81	1.27	5.08	5.50	5.21	3.076	24.0	0.0	0.00	
08.04.2025	45.84	39.15	6.69	406.90	400.96	402.98	398.22	1.19	4.76	5.42	5.14	2.694	24.0	0.0	0.00	
09.04.2025	43.09	37.32	5.77	406.51	400.99	403.08	398.54	1.13	4.55	5.27	4.98	2.325	24.0	0.0	0.00	
10.04.2025	46.50	39.45	7.05	407.37	401.35	403.31	398.55	1.19	4.76	5.42	5.14	2.842	24.0	0.0	0.00	
11.04.2025	48.38	40.81	7.56	407.67	401.64	403.27	398.64	1.15	4.63	5.45	5.17	3.050	24.0	0.0	0.00	
12.04.2025	46.63	39.42	7.20	408.24	402.11	370.69	366.26	1.20	4.43	5.41	5.13	2.670	22.0	2.0	0.00	*
13.04.2025	47.07	39.79	7.27	409.18	403.14	405.01	400.28	1.18	4.73	5.40	5.11	2.945	24.0	0.0	0.00	
14.04.2025	48.72	40.96	7.76	409.33	403.41	404.84	400.36	1.11	4.48	5.41	5.12	3.139	24.0	0.0	0.00	
15.04.2025	43.41	37.61	5.79	407.49	402.19	403.99	399.66	1.08	4.33	5.18	4.89	2.340	24.0	0.0	0.00	
16.04.2025	39.59	34.89	4.70	407.19	401.32	404.34	399.23	1.27	5.11	5.26	4.97	1.901	24.0	0.0	0.00	
17.04.2025	46.84	39.73	7.11	408.85	402.84	404.73	399.99	1.18	4.74	5.47	5.19	2.877	24.0	0.0	0.00	
18.04.2025	44.71	38.47	6.24	407.68	401.98	403.94	399.34	1.14	4.60	5.37	5.08	2.521	24.0	0.0	0.00	
19.04.2025	34.47	31.51	2.96	404.97	398.57	402.92	396.96	1.49	5.96	5.25	4.96	1.194	24.0	0.0	0.00	
20.04.2025	36.47	32.78	3.68	406.44	400.22	404.08	398.43	1.41	5.64	5.39	5.11	1.489	24.0	0.0	0.00	
21.04.2025	40.52	35.44	5.08	407.60	401.62	404.60	399.43	1.28	5.16	5.46	5.18	2.056	24.0	0.0	0.00	
22.04.2025	34.40	31.43	2.97	404.66	398.41	402.63	396.80	1.46	5.83	5.26	4.98	1.197	24.0	0.0	0.00	
23.04.2025	43.88	37.76	6.12	408.50	402.27	404.89	399.76	1.27	5.12	5.63	5.35	2.478	24.0	0.0	0.00	
24.04.2025	35.88	32.55	3.32	405.97	399.84	386.83	381.46	1.40	5.38	5.34	5.05	1.286	23.0	1.0	0.00	*
25.04.2025	36.81	33.04	3.77	407.49	401.41	405.07	399.57	1.37	5.50	5.41	5.13	1.528	24.0	0.0	0.00	
26.04.2025	36.43	32.86	3.58	407.27	401.32	404.91	399.51	1.34	5.39	5.32	5.03	1.448	24.0	0.0	0.00	
27.04.2025	40.60	35.53	5.08	408.09	402.22	405.07	400.02	1.25	5.05	5.52	5.23	2.056	24.0	0.0	0.00	
28.04.2025	49.17	41.31	7.87	409.25	402.86	404.69	399.76	1.23	4.93	5.68	5.40	3.183	24.0	0.0	0.00	
29.04.2025	46.70	39.90	6.80	408.98	403.24	404.87	400.36	1.12	4.51	5.59	5.30	2.753	24.0	0.0	0.00	
30.04.2025	42.21	36.79	5.42	408.24	402.82	404.94	400.43	1.12	4.51	5.44	5.15	2.194	24.0	0.0	0.00	
Средние:	43.38	37.49	5.89	---	---	---	---	1.27	---	5.39	5.11	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	12217.41	12034.35	12061.33	11909.69	---	151.64	---	---	71.029	717.0	3.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2025	269711.73	266483.27	263372.41	261524.69	1847.72	2686.574	0.000	0.000	22571.0	213.0
30.04.2025	281929.14	278517.62	275433.75	273434.38	1999.37	2757.603	0.000	0.000	23288.0	216.0
Итого:	12217.41	12034.35	12061.33	11909.69	151.64	71.029	0.000	0.000	717.0	3.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____