Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 341431	КТСП-Н SN 37137г
Обратка:	ПРЭМ SN 405718	КТСП-Н SN 37137х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	43.27	38.45	4.82	453.98	452.73	0.28	449.96	449.58	0.08	0.38	6.50	5.00	2.177	24.0	0.0	
02.04.2025	44.59	39.38	5.21	455.02	453.71	0.29	450.78	450.41	0.08	0.37	6.50	5.00	2.356	24.0	0.0	
03.04.2025	45.97	40.36	5.61	455.59	454.21	0.30	451.10	450.68	0.09	0.42	6.50	5.00	2.541	24.0	0.0	
04.04.2025	47.19	41.16	6.03	456.15	454.71	0.32	451.41	451.05	0.08	0.36	6.50	5.00	2.732	24.0	0.0	
05.04.2025	45.51	40.08	5.43	456.20	454.91	0.28	451.74	451.45	0.06	0.29	6.50	5.00	2.467	24.0	0.0	
06.04.2025	48.11	41.79	6.32	457.12	455.65	0.32	452.15	451.88	0.06	0.27	6.50	5.00	2.865	24.0	0.0	
07.04.2025	48.79	42.20	6.59	457.11	455.58	0.34	452.02	451.74	0.06	0.28	6.50	5.00	2.983	24.0	0.0	
08.04.2025	45.75	40.08	5.67	456.37	455.05	0.29	451.91	451.58	0.07	0.33	6.50	5.00	2.569	24.0	0.0	
09.04.2025	43.00	38.14	4.86	456.00	454.86	0.25	452.03	451.70	0.07	0.33	6.50	5.00	2.205	24.0	0.0	
10.04.2025	46.58	40.60	5.98	456.97	455.61	0.30	452.35	452.08	0.06	0.27	6.50	5.00	2.710	24.0	0.0	
11.04.2025	48.40	41.94	6.46	457.42	455.94	0.32	452.41	452.15	0.06	0.26	6.50	5.00	2.932	24.0	0.0	
12.04.2025	45.41	39.82	5.59	457.69	456.47	0.27	453.24	453.03	0.05	0.21	6.50	5.00	2.540	24.0	0.0	
13.04.2025	47.13	41.01	6.12	458.69	457.37	0.29	453.91	453.73	0.04	0.18	6.50	5.00	2.785	24.0	0.0	
14.04.2025	48.78	42.18	6.60	459.01	457.59	0.31	453.90	453.76	0.03	0.14	6.50	5.00	2.999	24.0	0.0	
15.04.2025	43.07	38.24	4.83	456.97	455.89	0.24	452.96	452.75	0.05	0.21	6.50	5.00	2.189	24.0	0.0	
16.04.2025	39.67	35.64	4.03	456.21	455.34	0.19	452.86	452.61	0.06	0.25	6.50	5.00	1.832	24.0	0.0	
17.04.2025	46.98	40.85	6.13	458.23	456.92	0.29	453.48	453.30	0.04	0.18	6.50	5.00	2.784	24.0	0.0	
18.04.2025	44.49	39.19	5.30	456.99	455.80	0.26	452.72	452.47	0.06	0.25	6.50	5.00	2.409	24.0	0.0	
19.04.2025	34.13	31.70	2.43	453.32	452.59	0.16	450.88	450.52	0.08	0.36	6.50	5.00	1.108	24.0	0.0	
20.04.2025	36.47	33.36	3.11	454.89	454.14	0.17	452.05	451.81	0.05	0.24	6.50	5.00	1.417	24.0	0.0	
21.04.2025	40.62	36.32	4.30	456.22	455.29	0.20	452.64	452.46	0.04	0.18	6.50	5.00	1.954	24.0	0.0	
22.04.2025	34.29	31.75	2.54	453.04	452.28	0.17	450.58	450.19	0.09	0.39	6.50	5.00	1.155	24.0	0.0	
23.04.2025	44.08	38.78	5.30	456.98	455.83	0.25	452.77	452.61	0.04	0.16	6.50	5.00	2.410	24.0	0.0	
24.04.2025	35.29	32.64	2.65	454.12	453.41	0.16	451.48	451.15	0.07	0.33	6.50	5.00	1.211	24.0	0.0	
25.04.2025	36.95	33.73	3.22	455.80	455.08	0.16	452.91	452.70	0.05	0.21	6.50	5.00	1.467	24.0	0.0	
26.04.2025	36.29	33.27	3.02	455.69	455.01	0.15	452.89	452.68	0.05	0.21	6.50	5.00	1.378	24.0	0.0	
27.04.2025	40.85	36.47	4.38	456.56	455.62	0.21	453.01	452.75	0.06	0.26	6.50	5.00	1.991	24.0	0.0	
28.04.2025	49.38	42.49	6.89	458.13	456.62	0.33	452.91	452.72	0.04	0.19	6.50	5.00	3.125	24.0	0.0	
29.04.2025	46.53	40.63	5.90	457.58	456.29	0.28	452.92	452.72	0.04	0.20	6.50	5.00	2.673	24.0	0.0	
30.04.2025	42.11	37.44	4.67	456.76	455.73	0.23	452.95	452.74	0.05	0.21	6.50	5.00	2.130	24.0	0.0	
Средние:	43.32	38.32	5.00	---	---	0.25	---	---	0.06	---	6.50	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	13690.81	13656.23	---	13568.92	13561.00	---	7.92	---	---	68.094	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	87110.86	60101.48	63423.91	59450.62	3973.29	588.387	3347.0	1153.0
30.04.2025	100801.67	73757.71	76992.83	73011.62	3981.21	656.481	4067.0	1153.0
Итого:	13690.81	13656.23	13568.92	13561.00	7.92	68.094	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.04.2025	0.00	0.16	6.20	7.00	0.0	24.0	*
02.04.2025	0.00	0.28	6.20	7.00	0.0	24.0	*
03.04.2025	0.00	0.20	6.20	7.00	0.0	24.0	*
04.04.2025	0.00	0.20	6.20	7.00	0.0	24.0	*
05.04.2025	0.00	0.24	6.20	7.00	0.0	24.0	*
06.04.2025	0.00	1.06	6.20	7.00	0.0	24.0	*
07.04.2025	0.00	0.36	6.20	7.00	0.0	24.0	*
08.04.2025	0.00	0.44	6.20	7.00	0.0	24.0	*
09.04.2025	0.00	0.56	6.20	7.00	0.0	24.0	*
10.04.2025	0.00	0.60	6.20	7.00	0.0	24.0	*
11.04.2025	0.00	0.40	6.20	7.00	0.0	24.0	*
12.04.2025	0.00	0.80	6.20	7.00	0.0	24.0	*
13.04.2025	0.00	0.84	6.20	7.00	0.0	24.0	*
14.04.2025	0.00	0.88	6.20	7.00	0.0	24.0	*
15.04.2025	0.00	0.64	6.20	7.00	0.0	24.0	*
16.04.2025	0.00	0.28	6.20	7.00	0.0	24.0	*
17.04.2025	0.00	0.16	6.20	7.00	0.0	24.0	*
18.04.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
19.04.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
20.04.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
21.04.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
22.04.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
23.04.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
24.04.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
25.04.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
26.04.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
27.04.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
28.04.2025	0.00	0.16	6.20	7.00	0.0	24.0	*
29.04.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
30.04.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
Средние:	---	---	6.20	7.00	---	---	
Итого:	0.00	9.06	---	---	0.0	720.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.03.2025	0.00	773.00	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	4497.0
30.04.2025	0.00	782.06	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	5217.0
Итого:	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	720.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____