Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Целинная ул, д. 29/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 137623
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	63.32	36.97	26.35	44.12	43.98	0.32	43.33	43.71	-0.87	-0.38	7.00	7.00	1.139	24.0	0.0	
02.04.2025	63.07	36.66	26.41	43.93	43.78	0.34	43.13	43.52	-0.90	-0.39	7.00	7.00	1.139	24.0	0.0	
03.04.2025	63.68	40.78	22.90	69.85	69.22	0.91	68.57	68.67	-0.15	-0.10	7.00	7.00	1.567	24.0	0.0	
04.04.2025	64.07	43.24	20.83	87.98	87.11	0.99	86.37	86.38	-0.01	-0.01	7.00	7.00	1.798	24.0	0.0	
05.04.2025	63.33	40.48	22.85	66.73	66.20	0.80	65.52	65.69	-0.26	-0.17	7.00	7.00	1.495	24.0	0.0	
06.04.2025	64.04	41.94	22.10	79.55	78.79	0.96	78.06	78.16	-0.13	-0.10	7.00	7.00	1.720	24.0	0.0	
07.04.2025	64.89	43.55	21.34	89.08	88.17	1.03	87.39	87.39	0.00	0.00	7.00	7.00	1.862	24.0	0.0	
08.04.2025	64.20	41.03	23.17	67.54	66.98	0.83	66.28	66.49	-0.32	-0.21	7.00	7.00	1.534	24.0	0.0	
09.04.2025	63.12	37.51	25.61	50.34	50.07	0.54	49.44	49.78	-0.69	-0.34	7.00	7.00	1.266	24.0	0.0	
10.04.2025	63.53	42.30	21.23	84.75	83.94	0.96	83.19	83.26	-0.08	-0.07	7.00	7.00	1.761	24.0	0.0	
11.04.2025	64.16	42.31	21.85	79.14	78.41	0.93	77.65	77.76	-0.14	-0.11	7.00	7.00	1.694	24.0	0.0	
12.04.2025	63.70	40.71	22.99	67.54	66.98	0.83	66.34	66.49	-0.23	-0.15	7.00	7.00	1.525	24.0	0.0	
13.04.2025	63.76	44.93	18.83	112.67	111.56	0.99	110.57	110.51	0.05	0.06	7.00	7.00	2.080	24.0	0.0	
14.04.2025	64.40	43.86	20.54	93.79	92.86	1.00	92.02	92.01	0.01	0.01	7.00	7.00	1.886	24.0	0.0	
15.04.2025	63.76	41.05	22.71	66.24	65.74	0.76	65.05	65.24	-0.29	-0.19	7.00	7.00	1.475	24.0	0.0	
16.04.2025	62.91	37.71	25.20	51.23	50.94	0.57	50.35	50.63	-0.55	-0.28	7.00	7.00	1.267	24.0	0.0	
17.04.2025	64.14	42.03	22.11	77.63	76.90	0.94	76.17	76.27	-0.13	-0.10	7.00	7.00	1.681	24.0	0.0	
18.04.2025	64.70	40.26	24.44	61.77	61.29	0.78	60.59	60.84	-0.41	-0.25	7.00	7.00	1.478	24.0	0.0	
19.04.2025	62.04	36.69	25.35	46.04	45.89	0.33	45.26	45.63	-0.81	-0.37	7.00	7.00	1.144	24.0	0.0	
20.04.2025	62.11	35.96	26.15	41.50	41.40	0.24	40.76	41.16	-0.98	-0.40	7.00	7.00	1.062	24.0	0.0	
21.04.2025	63.40	37.83	25.57	49.97	49.72	0.50	49.08	49.39	-0.63	-0.31	7.00	7.00	1.252	24.0	0.0	
22.04.2025	62.38	36.48	25.90	43.57	43.45	0.28	42.81	43.21	-0.93	-0.40	7.00	7.00	1.106	24.0	0.0	
23.04.2025	63.99	38.22	25.77	50.19	49.92	0.54	49.25	49.60	-0.71	-0.35	7.00	7.00	1.267	24.0	0.0	
24.04.2025	62.74	37.10	25.64	44.99	44.83	0.36	44.18	44.54	-0.81	-0.36	7.00	7.00	1.129	24.0	0.0	
25.04.2025	62.97	36.20	26.77	40.40	40.32	0.20	39.68	40.08	-1.00	-0.40	7.00	7.00	1.062	24.0	0.0	
26.04.2025	62.56	36.19	26.37	40.85	40.77	0.20	40.13	40.53	-0.99	-0.40	7.00	7.00	1.058	24.0	0.0	
27.04.2025	63.64	38.19	25.45	51.52	51.24	0.54	50.59	50.88	-0.57	-0.29	7.00	7.00	1.286	24.0	0.0	
28.04.2025	63.93	47.71	16.22	152.74	151.15	1.05	149.90	149.53	0.25	0.37	7.00	7.00	2.428	24.0	0.0	
29.04.2025	65.16	46.62	18.54	104.44	103.42	0.98	102.46	102.35	0.11	0.11	7.00	7.00	1.894	24.0	0.0	
30.04.2025	63.48	38.42	25.06	54.94	54.60	0.62	53.94	54.22	-0.52	-0.28	7.00	7.00	1.351	24.0	0.0	
Средние:	63.57	40.10	23.48	---	---	0.68	---	---	-0.42	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2015.03	1999.63	---	1978.06	1983.92	---	-5.86	---	---	44.406	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	60165.45	59471.66	58825.73	58716.62	109.11	1083.190	13351.0	1685.0
30.04.2025	62180.48	61471.29	60803.79	60700.54	103.25	1127.596	14071.0	1685.0
Итого:	2015.03	1999.63	1978.06	1983.92	-5.86	44.406	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Целинная ул, д. 29/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 137623
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.04.2025	91.77	83.68	7.00	7.00	0.0	24.0	*
02.04.2025	91.73	83.43	7.00	7.00	0.0	24.0	*
03.04.2025	91.03	83.33	7.00	7.00	0.0	24.0	*
04.04.2025	74.97	67.83	7.00	7.00	0.0	24.0	*
05.04.2025	64.14	54.32	7.00	7.00	0.0	24.0	*
06.04.2025	64.03	53.89	7.00	7.00	0.0	24.0	*
07.04.2025	62.39	53.87	7.00	7.00	0.0	24.0	*
08.04.2025	61.37	53.48	7.00	7.00	0.0	24.0	*
09.04.2025	62.01	52.89	7.00	7.00	0.0	24.0	*
10.04.2025	60.55	51.84	7.00	7.00	0.0	24.0	*
11.04.2025	59.40	51.37	7.00	7.00	0.0	24.0	*
12.04.2025	---	---	---	---	---	---	
13.04.2025	---	---	---	---	---	---	
14.04.2025	---	---	---	---	---	---	
15.04.2025	---	---	---	---	---	---	
16.04.2025	---	---	---	---	---	---	
17.04.2025	---	---	---	---	---	---	
18.04.2025	---	---	---	---	---	---	
19.04.2025	---	---	---	---	---	---	
20.04.2025	---	---	---	---	---	---	
21.04.2025	---	---	---	---	---	---	
22.04.2025	---	---	---	---	---	---	
23.04.2025	---	---	---	---	---	---	
24.04.2025	---	---	---	---	---	---	
25.04.2025	---	---	---	---	---	---	
26.04.2025	---	---	---	---	---	---	
27.04.2025	---	---	---	---	---	---	
28.04.2025	---	---	---	---	---	---	
29.04.2025	---	---	---	---	---	---	
30.04.2025	---	---	---	---	---	---	
Средние:	---	---	7.00	7.00	---	---	
Итого:	783.36	689.91	---	---	0.0	264.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.03.2025	32360.33	28501.94	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	15036.0
11.04.2025	33143.69	29191.85	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	15300.0
Итого:	783.36	689.91	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	264.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____