Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 31/3 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00137632
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	63.03	35.74	27.29	37.96	37.66	0.79	37.24	37.42	-0.48	-0.18	7.00	6.00	1.011	0.001	24.0	0.0	
02.04.2025	62.89	35.72	27.17	38.18	37.87	0.82	37.46	37.63	-0.45	-0.17	7.00	6.00	1.011	0.000	24.0	0.0	
03.04.2025	63.37	35.69	27.68	39.14	38.81	0.85	38.41	38.57	-0.42	-0.16	7.00	6.00	1.054	0.000	24.0	0.0	
04.04.2025	63.59	36.13	27.46	43.60	43.26	0.78	42.80	43.02	-0.51	-0.22	7.00	6.00	1.168	-0.001	24.0	0.0	
05.04.2025	62.87	35.39	27.48	41.09	40.76	0.81	40.37	40.52	-0.37	-0.15	7.00	6.00	1.103	0.000	24.0	0.0	
06.04.2025	63.57	35.87	27.70	42.01	41.68	0.79	41.26	41.43	-0.41	-0.17	7.00	6.00	1.137	0.000	24.0	0.0	
07.04.2025	64.36	35.79	28.57	41.14	40.78	0.88	40.39	40.54	-0.37	-0.15	7.00	6.00	1.147	0.000	24.0	0.0	
08.04.2025	63.69	35.50	28.19	41.69	41.35	0.82	40.96	41.11	-0.37	-0.15	7.00	6.00	1.150	0.000	24.0	0.0	
09.04.2025	62.86	35.38	27.48	41.50	41.18	0.77	40.78	40.94	-0.39	-0.16	7.00	6.00	1.112	0.000	24.0	0.0	
10.04.2025	63.05	35.51	27.54	42.33	41.99	0.81	41.58	41.75	-0.41	-0.17	7.00	6.00	1.140	0.000	24.0	0.0	
11.04.2025	63.59	35.89	27.70	43.27	42.92	0.81	42.50	42.68	-0.42	-0.18	7.00	6.00	1.170	0.000	24.0	0.0	
12.04.2025	63.17	35.36	27.81	41.00	40.68	0.78	40.28	40.44	-0.40	-0.16	7.00	6.00	1.114	0.001	24.0	0.0	
13.04.2025	63.33	36.36	26.97	47.33	46.99	0.72	46.47	46.73	-0.56	-0.26	7.00	6.00	1.243	-0.002	24.0	0.0	
14.04.2025	63.89	37.48	26.41	53.25	52.88	0.70	52.27	52.54	-0.52	-0.27	7.00	6.00	1.373	-0.001	24.0	0.0	
15.04.2025	63.31	38.00	25.31	53.07	52.74	0.62	52.10	52.41	-0.59	-0.31	7.00	6.00	1.307	-0.002	24.0	0.0	
16.04.2025	62.59	35.87	26.72	43.37	43.05	0.74	42.61	42.79	-0.42	-0.18	7.00	6.00	1.131	0.000	24.0	0.0	
17.04.2025	63.75	37.82	25.93	51.52	51.18	0.66	50.59	50.84	-0.49	-0.25	7.00	6.00	1.303	0.000	24.0	0.0	
18.04.2025	64.32	37.20	27.12	47.32	46.97	0.74	46.44	46.67	-0.49	-0.23	7.00	6.00	1.252	0.000	24.0	0.0	
19.04.2025	61.76	35.70	26.06	41.13	40.83	0.73	40.41	40.59	-0.44	-0.18	7.00	6.00	1.048	0.000	24.0	0.0	
20.04.2025	61.87	35.75	26.12	39.44	39.17	0.69	38.72	38.93	-0.54	-0.21	7.00	6.00	1.003	0.000	24.0	0.0	
21.04.2025	63.17	37.35	25.82	46.82	46.51	0.66	45.95	46.19	-0.52	-0.24	7.00	6.00	1.177	0.000	24.0	0.0	
22.04.2025	62.18	36.17	26.01	41.15	40.86	0.71	40.41	40.61	-0.49	-0.20	7.00	6.00	1.043	0.000	24.0	0.0	
23.04.2025	63.71	36.76	26.95	42.59	42.27	0.75	41.80	42.00	-0.48	-0.20	7.00	6.00	1.119	0.000	24.0	0.0	
24.04.2025	62.35	35.88	26.47	38.91	38.62	0.75	38.19	38.38	-0.50	-0.19	7.00	6.00	1.003	0.000	24.0	0.0	
25.04.2025	62.69	35.87	26.82	36.98	36.70	0.76	36.26	36.46	-0.55	-0.20	7.00	6.00	0.964	0.000	24.0	0.0	
26.04.2025	62.26	35.85	26.41	38.95	38.67	0.72	38.23	38.43	-0.52	-0.20	7.00	6.00	1.003	0.000	24.0	0.0	
27.04.2025	63.28	36.45	26.83	41.82	41.50	0.77	41.05	41.25	-0.49	-0.20	7.00	6.00	1.095	0.000	24.0	0.0	
28.04.2025	62.79	40.94	21.85	79.64	79.34	0.38	78.19	78.71	-0.66	-0.52	7.00	6.00	1.688	-0.007	24.0	0.0	
29.04.2025	64.59	39.63	24.96	57.82	57.48	0.59	56.75	57.07	-0.56	-0.32	7.00	6.00	1.404	-0.004	24.0	0.0	
30.04.2025	63.17	35.64	27.53	41.36	41.05	0.75	40.62	40.81	-0.47	-0.19	7.00	6.00	1.110	0.001	24.0	0.0	
Средние:	63.17	36.42	26.75	---	---	0.74	---	---	-0.48	---	7.00	6.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1335.38	1325.75	---	1311.09	1317.46	---	-6.37	---	---	34.583	-0.014	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.03.2025	43307.57	43099.54	42356.91	42631.29	-274.38	941.606	-1.048	13356.0	337.0
30.04.2025	44642.95	44425.29	43668.00	43948.75	-280.75	976.189	-1.062	14076.0	337.0
Итого:	1335.38	1325.75	1311.09	1317.46	-6.37	34.583	-0.014	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 31/3 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00137632
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	59.39	119.08	-59.69	0.00	54.60	0.00	51.55	-51.55	6.00	5.00	-5.839	-5.839	24.0	0.0	
02.04.2025	59.22	118.72	-59.50	0.00	54.38	0.00	51.36	-51.36	6.00	5.00	-5.800	-5.800	24.0	0.0	
03.04.2025	59.45	121.29	-61.84	0.00	54.33	0.00	51.19	-51.19	6.00	5.00	-5.914	-5.914	24.0	0.0	
04.04.2025	59.39	122.91	-63.52	0.00	44.38	0.00	41.76	-41.76	6.00	5.00	-4.892	-4.892	24.0	0.0	
05.04.2025	58.50	127.32	-68.82	0.00	35.05	0.00	32.85	-32.85	6.00	5.00	-3.995	-3.995	24.0	0.0	
06.04.2025	58.99	122.76	-63.77	0.00	34.38	0.00	32.35	-32.35	6.00	5.00	-3.784	-3.784	24.0	0.0	
07.04.2025	59.99	121.06	-61.07	0.00	35.34	0.00	33.31	-33.31	6.00	5.00	-3.839	-3.839	24.0	0.0	
08.04.2025	59.40	120.58	-61.18	0.00	35.18	0.00	33.17	-33.17	6.00	5.00	-3.807	-3.807	24.0	0.0	
09.04.2025	58.51	123.53	-65.02	0.00	34.96	0.00	32.88	-32.88	6.00	5.00	-3.872	-3.872	24.0	0.0	
10.04.2025	58.62	123.80	-65.18	0.00	34.55	0.00	32.49	-32.49	6.00	5.00	-3.835	-3.835	24.0	0.0	
11.04.2025	58.96	123.81	-64.85	0.00	34.37	0.00	32.32	-32.32	6.00	5.00	-3.815	-3.815	24.0	0.0	
12.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
13.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
14.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
15.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
16.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
17.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
18.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
19.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
20.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.04.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	59.13	122.26	-63.13	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	451.52	0.00	425.22	-425.22	---	---	-49.391	-49.391	264.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.03.2025	12072.04	19886.20	11869.53	18778.20	-6908.68	-1478.679	-801.913	13356.0	337.0
11.04.2025	12072.04	20337.73	11869.53	19203.42	-7333.89	-1528.070	-851.304	13620.0	337.0
Итого:	0.00	451.52	0.00	425.22	-425.22	-49.391	-49.391	264.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____