Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 33 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00146378
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	63.73	42.06	21.67	158.06	154.66	2.17	155.17	153.37	1.17	1.80	7.00	6.00	3.360	24.0	0.0	
02.04.2025	63.46	42.80	20.66	181.22	177.33	2.17	177.90	175.79	1.19	2.11	7.00	6.00	3.674	24.0	0.0	
03.04.2025	63.92	44.29	19.63	216.58	211.96	2.16	212.57	210.01	1.21	2.56	7.00	6.00	4.170	24.0	0.0	
04.04.2025	64.16	45.27	18.89	238.90	233.85	2.14	234.40	231.60	1.20	2.80	7.00	6.00	4.428	24.0	0.0	
05.04.2025	63.45	42.97	20.48	193.20	189.03	2.18	189.66	187.37	1.21	2.29	7.00	6.00	3.883	24.0	0.0	
06.04.2025	64.15	45.39	18.76	248.26	243.03	2.13	243.63	240.69	1.21	2.94	7.00	6.00	4.570	24.0	0.0	
07.04.2025	64.96	45.84	19.12	246.68	241.40	2.16	241.98	239.01	1.23	2.97	7.00	6.00	4.626	24.0	0.0	
08.04.2025	64.34	44.01	20.33	205.58	201.13	2.19	201.73	199.31	1.21	2.42	7.00	6.00	4.099	24.0	0.0	
09.04.2025	63.36	41.84	21.52	173.35	169.60	2.19	170.19	168.22	1.16	1.97	7.00	6.00	3.658	24.0	0.0	
10.04.2025	63.58	44.51	19.07	230.25	225.39	2.13	226.03	223.29	1.22	2.74	7.00	6.00	4.309	24.0	0.0	
11.04.2025	64.21	44.53	19.68	221.38	216.63	2.17	217.23	214.59	1.22	2.64	7.00	6.00	4.275	24.0	0.0	
12.04.2025	63.85	43.64	20.21	201.48	197.15	2.17	197.75	195.37	1.21	2.38	7.00	6.00	3.994	24.0	0.0	
13.04.2025	63.85	45.70	18.15	262.84	257.36	2.11	257.98	254.82	1.23	3.16	7.00	6.00	4.681	24.0	0.0	
14.04.2025	64.46	44.67	19.79	225.43	220.58	2.17	221.20	218.53	1.21	2.67	7.00	6.00	4.378	24.0	0.0	
15.04.2025	64.01	42.77	21.24	168.34	164.69	2.19	165.21	163.28	1.18	1.93	7.00	6.00	3.509	24.0	0.0	
16.04.2025	63.20	43.31	19.89	192.12	188.13	2.10	188.61	186.45	1.15	2.16	7.00	6.00	3.749	24.0	0.0	
17.04.2025	64.45	49.40	15.05	337.31	330.88	1.92	330.97	327.09	1.18	3.88	7.00	6.00	4.984	24.0	0.0	
18.04.2025	64.83	43.38	21.45	185.55	181.48	2.22	182.01	179.86	1.19	2.15	7.00	6.00	3.903	24.0	0.0	
19.04.2025	63.10	39.12	23.98	98.40	96.28	2.18	96.60	95.59	1.05	1.01	7.00	6.00	2.315	24.0	0.0	
20.04.2025	62.47	40.63	21.84	144.44	141.38	2.14	141.86	140.31	1.10	1.55	7.00	6.00	3.097	24.0	0.0	
21.04.2025	63.80	42.35	21.45	165.05	161.47	2.19	162.03	160.08	1.21	1.95	7.00	6.00	3.476	24.0	0.0	
22.04.2025	63.02	40.71	22.31	125.54	122.85	2.17	123.26	121.88	1.13	1.38	7.00	6.00	2.750	24.0	0.0	
23.04.2025	64.23	44.01	20.22	203.28	198.91	2.17	199.47	197.08	1.21	2.39	7.00	6.00	4.034	24.0	0.0	
24.04.2025	63.47	41.33	22.14	117.29	114.77	2.17	115.12	113.83	1.13	1.29	7.00	6.00	2.548	24.0	0.0	
25.04.2025	63.26	39.59	23.67	127.48	124.71	2.20	125.16	123.79	1.10	1.37	7.00	6.00	2.959	24.0	0.0	
26.04.2025	62.50	39.34	23.16	124.62	121.96	2.16	122.41	121.08	1.09	1.33	7.00	6.00	2.832	24.0	0.0	
27.04.2025	63.84	43.20	20.64	189.91	185.99	2.09	186.39	184.34	1.11	2.05	7.00	6.00	3.844	24.0	0.0	
28.04.2025	63.86	46.83	17.03	303.83	298.05	1.92	298.17	294.98	1.08	3.19	7.00	6.00	5.071	24.0	0.0	
29.04.2025	64.99	45.36	19.63	225.84	221.39	1.99	221.52	219.25	1.03	2.27	7.00	6.00	4.348	24.0	0.0	
30.04.2025	63.75	41.88	21.87	169.97	166.66	1.97	166.82	165.29	0.92	1.53	7.00	6.00	3.645	24.0	0.0	
Средние:	63.81	43.36	20.45	---	---	2.13	---	---	1.16	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5882.18	5758.70	---	5773.03	5706.15	---	66.88	---	---	115.169	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	51871.56	50711.79	50811.66	50176.81	634.85	1013.812	7738.0	0.0
30.04.2025	57753.74	56470.49	56584.69	55882.96	701.73	1128.981	8458.0	0.0
Итого:	5882.18	5758.70	5773.03	5706.15	66.88	115.169	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 33 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00146378
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	BHP	BOC	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	59.85	53.31	6.54	124.29	131.31	122.24	129.57	-7.33	6.00	5.00	0.448	-0.364	24.0	0.0	
02.04.2025	59.71	53.16	6.55	125.65	130.88	123.59	129.15	-5.56	6.00	5.00	0.544	-0.276	24.0	0.0	
03.04.2025	60.03	53.30	6.73	124.98	130.88	122.91	129.14	-6.23	6.00	5.00	0.528	-0.307	24.0	0.0	
04.04.2025	60.24	53.79	6.45	132.36	144.91	130.15	142.96	-12.81	6.00	5.00	0.218	-0.624	24.0	0.0	
05.04.2025	59.60	53.78	5.82	145.73	156.50	143.35	154.38	-11.03	6.00	5.00	0.299	-0.546	24.0	0.0	
06.04.2025	59.90	54.16	5.74	149.80	155.36	147.33	153.24	-5.91	6.00	5.00	0.559	-0.311	24.0	0.0	
07.04.2025	61.06	54.92	6.14	144.00	156.36	141.54	154.17	-12.63	6.00	5.00	0.243	-0.637	24.0	0.0	
08.04.2025	60.44	54.43	6.01	142.80	155.86	140.41	153.71	-13.31	6.00	5.00	0.190	-0.664	24.0	0.0	
09.04.2025	59.56	53.71	5.85	143.21	154.51	140.88	152.43	-11.56	6.00	5.00	0.264	-0.573	24.0	0.0	
10.04.2025	59.64	53.68	5.96	142.16	152.42	139.83	150.37	-10.53	6.00	5.00	0.322	-0.523	24.0	0.0	
11.04.2025	60.06	53.93	6.13	139.00	151.53	136.70	149.47	-12.78	6.00	5.00	0.214	-0.632	24.0	0.0	
12.04.2025	59.66	53.59	6.07	140.75	150.89	138.45	148.86	-10.41	6.00	5.00	0.337	-0.514	24.0	0.0	
13.04.2025	59.30	53.34	5.96	145.98	149.47	143.62	147.48	-3.86	6.00	5.00	0.670	-0.204	24.0	0.0	
14.04.2025	60.13	53.95	6.18	140.43	150.09	138.10	148.05	-9.96	6.00	5.00	0.368	-0.499	24.0	0.0	
15.04.2025	59.23	53.22	6.01	139.56	149.03	137.30	147.05	-9.75	6.00	5.00	0.357	-0.484	24.0	0.0	
16.04.2025	58.77	52.87	5.90	139.59	148.46	137.37	146.52	-9.16	6.00	5.00	0.375	-0.449	24.0	0.0	
17.04.2025	59.39	53.47	5.92	138.54	147.14	136.29	145.17	-8.88	6.00	5.00	0.379	-0.448	24.0	0.0	
18.04.2025	59.32	53.10	6.22	113.38	117.57	111.54	116.02	-4.48	6.00	5.00	0.481	-0.248	24.0	0.0	
19.04.2025	57.70	51.53	6.17	124.23	128.84	122.32	127.24	-4.92	6.00	5.00	0.527	-0.242	24.0	0.0	
20.04.2025	57.79	51.47	6.32	125.74	126.73	123.80	125.16	-1.36	6.00	5.00	0.722	-0.070	24.0	0.0	
21.04.2025	58.91	52.25	6.66	120.08	127.01	118.16	125.38	-7.23	6.00	5.00	0.447	-0.348	24.0	0.0	
22.04.2025	58.11	51.60	6.51	121.22	125.95	119.33	124.38	-5.05	6.00	5.00	0.544	-0.240	24.0	0.0	
23.04.2025	59.53	52.65	6.88	120.28	125.49	118.32	123.86	-5.54	6.00	5.00	0.551	-0.271	24.0	0.0	
24.04.2025	58.25	51.83	6.42	119.62	125.75	117.75	124.17	-6.42	6.00	5.00	0.457	-0.310	24.0	0.0	
25.04.2025	58.80	52.12	6.68	117.32	124.12	115.45	122.54	-7.09	6.00	5.00	0.439	-0.339	24.0	0.0	
26.04.2025	58.63	52.00	6.63	118.74	123.71	116.86	122.14	-5.28	6.00	5.00	0.529	-0.250	24.0	0.0	
27.04.2025	59.09	52.34	6.75	122.27	122.96	120.30	121.38	-1.08	6.00	5.00	0.763	-0.066	24.0	0.0	
28.04.2025	59.41	51.85	7.56	116.17	122.86	114.28	121.31	-7.02	6.00	5.00	0.536	-0.312	24.0	0.0	
29.04.2025	59.78	52.50	7.28	117.48	123.28	115.55	121.69	-6.14	6.00	5.00	0.551	-0.297	24.0	0.0	
30.04.2025	58.87	51.74	7.13	114.44	123.21	112.61	121.66	-9.05	6.00	5.00	0.382	-0.425	24.0	0.0	
Средние:	59.36	52.99	6.37	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3909.79	4133.06	3846.31	4078.64	-232.33	---	---	13.244	-11.471	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	BHP	BOC
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.03.2025	29907.01	27809.78	29406.27	27453.00	1953.27	327.910	86.614	7738.0	0.0
30.04.2025	33816.79	31942.84	33252.58	31531.64	1720.94	341.154	75.144	8458.0	0.0
Итого:	3909.79	4133.06	3846.31	4078.64	-232.33	13.244	-11.471	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____