Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 14 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00132815
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

| | Счетчик воды: | Датчик температуры: |
|---|---|---|
| Подача: | ПРЭМ SN 320367 | КТСП-Н SN 11270х |
| Обратка: | ПРЭМ SN 320339 | КТСП-Н SN 11270г |

Холодная вода:
Схема измерений: Закрытая система отопления, дополнительный канал измерения расхода по тр3 (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | % | M1 | M2 | % | Мг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | | т | т | | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.04.2025 | 40.58 | 37.34 | 3.24 | 397.27 | 409.80 | 0.00 | -3.11 | 394.12 | 407.01 | -3.22 | -12.89 | 0.00 | 0.00 | 1.275 | 24.0 | 0.0 | * |
| 02.04.2025 | 41.95 | 38.51 | 3.44 | 420.35 | 433.25 | 0.00 | -3.02 | 416.78 | 430.14 | -3.15 | -13.36 | 0.00 | 0.00 | 1.430 | 24.0 | 0.0 | * |
| 03.04.2025 | 43.43 | 39.49 | 3.94 | 421.01 | 433.40 | 0.00 | -2.90 | 417.17 | 430.10 | -3.05 | -12.93 | 0.00 | 0.00 | 1.643 | 24.0 | 0.0 | * |
| 04.04.2025 | 44.69 | 40.27 | 4.42 | 420.94 | 433.63 | 0.00 | -2.97 | 416.88 | 430.22 | -3.15 | -13.34 | 0.00 | 0.00 | 1.839 | 24.0 | 0.0 | * |
| 05.04.2025 | 42.69 | 39.00 | 3.69 | 421.92 | 435.07 | 0.00 | -3.07 | 418.18 | 431.86 | -3.22 | -13.68 | 0.00 | 0.00 | 1.536 | 24.0 | 0.0 | * |
| 06.04.2025 | 45.89 | 41.21 | 4.68 | 423.03 | 435.41 | 0.00 | -2.88 | 418.77 | 431.79 | -3.06 | -13.02 | 0.00 | 0.00 | 1.958 | 24.0 | 0.0 | * |
| 07.04.2025 | 46.46 | 41.56 | 4.90 | 421.03 | 433.17 | 0.00 | -2.84 | 416.67 | 429.51 | -3.03 | -12.84 | 0.00 | 0.00 | 2.037 | 24.0 | 0.0 | * |
| 08.04.2025 | 43.29 | 39.29 | 4.00 | 423.14 | 434.16 | 0.00 | -2.57 | 419.29 | 430.90 | -2.73 | -11.61 | 0.00 | 0.00 | 1.670 | 24.0 | 0.0 | * |
| 09.04.2025 | 40.60 | 37.44 | 3.16 | 424.16 | 434.76 | 0.00 | -2.47 | 420.71 | 431.80 | -2.60 | -11.09 | 0.00 | 0.00 | 1.326 | 24.0 | 0.0 | * |
| 10.04.2025 | 45.22 | 40.54 | 4.68 | 422.17 | 433.61 | 0.00 | -2.67 | 418.02 | 430.11 | -2.85 | -12.09 | 0.00 | 0.00 | 1.952 | 24.0 | 0.0 | * |
| 11.04.2025 | 46.04 | 41.30 | 4.74 | 420.70 | 433.30 | 0.00 | -2.95 | 416.41 | 429.70 | -3.14 | -13.29 | 0.00 | 0.00 | 1.969 | 24.0 | 0.0 | * |
| 12.04.2025 | 43.74 | 39.64 | 4.10 | 420.96 | 433.62 | 0.00 | -2.96 | 417.04 | 430.30 | -3.13 | -13.26 | 0.00 | 0.00 | 1.715 | 24.0 | 0.0 | * |
| 13.04.2025 | 47.02 | 41.86 | 5.16 | 422.67 | 434.11 | 0.00 | -2.67 | 418.17 | 430.41 | -2.88 | -12.24 | 0.00 | 0.00 | 2.155 | 24.0 | 0.0 | * |
| 14.04.2025 | 42.59 | 38.82 | 3.77 | 421.83 | 433.73 | 0.00 | -2.78 | 418.11 | 430.53 | -2.93 | -12.42 | 0.00 | 0.00 | 1.570 | 24.0 | 0.0 | * |
| 15.04.2025 | 33.58 | 32.29 | 1.29 | 418.19 | 430.44 | 0.00 | -2.89 | 415.87 | 428.27 | -2.94 | -12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.537 | 24.0 | 0.0 | * |
| 16.04.2025 | 43.66 | 39.38 | 4.28 | 420.55 | 431.30 | 0.00 | -2.52 | 416.65 | 428.02 | -2.69 | -11.37 | 0.00 | 0.00 | 1.774 | 24.0 | 0.0 | * |
| 17.04.2025 | 44.30 | 39.96 | 4.34 | 423.50 | 434.74 | 0.00 | -2.62 | 419.46 | 431.35 | -2.79 | -11.89 | 0.00 | 0.00 | 1.820 | 24.0 | 0.0 | * |
| 18.04.2025 | 44.38 | 40.13 | 4.25 | 423.61 | 435.66 | 0.00 | -2.80 | 419.59 | 432.21 | -2.96 | -12.62 | 0.00 | 0.00 | 1.776 | 24.0 | 0.0 | * |
| 19.04.2025 | 33.81 | 32.69 | 1.12 | 420.53 | 432.12 | 0.00 | -2.72 | 418.19 | 429.90 | -2.76 | -11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.468 | 24.0 | 0.0 | * |
| 20.04.2025 | 34.56 | 32.83 | 1.73 | 324.80 | 333.61 | 0.00 | -2.68 | 322.92 | 331.83 | -2.72 | -8.91 | 0.00 | 0.00 | 0.560 | 24.0 | 0.0 | * |
| 21.04.2025 | 39.46 | 36.15 | 3.31 | 366.22 | 375.95 | 0.00 | -2.62 | 363.46 | 373.55 | -2.74 | -10.09 | 0.00 | 0.00 | 1.202 | 24.0 | 0.0 | * |
| 22.04.2025 | 33.97 | 32.75 | 1.22 | 420.57 | 431.60 | 0.00 | -2.59 | 418.22 | 429.33 | -2.62 | -11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.510 | 24.0 | 0.0 | * |
| 23.04.2025 | 44.26 | 40.03 | 4.23 | 422.22 | 434.26 | 0.00 | -2.81 | 418.20 | 430.88 | -2.99 | -12.68 | 0.00 | 0.00 | 1.762 | 24.0 | 0.0 | * |
| 24.04.2025 | 34.84 | 33.54 | 1.30 | 418.98 | 431.36 | 0.00 | -2.91 | 416.46 | 429.00 | -2.97 | -12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.540 | 24.0 | 0.0 | * |
| 25.04.2025 | 36.83 | 34.88 | 1.95 | 424.09 | 434.89 | 0.00 | -2.51 | 421.31 | 432.32 | -2.58 | -11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.815 | 24.0 | 0.0 | * |
| 26.04.2025 | 36.06 | 34.30 | 1.76 | 424.87 | 435.71 | 0.00 | -2.52 | 422.14 | 433.21 | -2.59 | -11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.743 | 24.0 | 0.0 | * |
| 27.04.2025 | 41.25 | 37.83 | 3.42 | 425.50 | 436.36 | 0.00 | -2.52 | 421.95 | 433.33 | -2.66 | -11.38 | 0.00 | 0.00 | 1.441 | 24.0 | 0.0 | * |
| 28.04.2025 | 50.92 | 44.58 | 6.34 | 425.21 | 435.72 | 0.00 | -2.44 | 419.95 | 431.52 | -2.72 | -11.57 | 0.00 | 0.00 | 2.655 | 24.0 | 0.0 | * |
| 29.04.2025 | 47.39 | 42.34 | 5.05 | 425.64 | 436.48 | 0.00 | -2.51 | 421.01 | 432.66 | -2.73 | -11.65 | 0.00 | 0.00 | 2.121 | 24.0 | 0.0 | * |
| 30.04.2025 | 42.80 | 39.16 | 3.64 | 424.58 | 436.23 | 0.00 | -2.71 | 420.81 | 432.98 | -2.85 | -12.17 | 0.00 | 0.00 | 1.528 | 24.0 | 0.0 | * |
| Средние: | 41.88 | 38.30 | 3.57 | --- | --- | --- | -2.74 | --- | --- | -2.88 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 12490.24 | 12837.45 | 0.00 | --- | 12382.51 | 12744.74 | --- | -362.23 | --- | --- | 44.327 | 720.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Мг | Qo | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31.03.2025 | 422662.36 | 427507.79 | 4.07 | 416239.92 | 422663.69 | -6423.77 | 3234.544 | 38496.0 | 2648.0 |
| 30.04.2025 | 435152.60 | 440345.24 | 4.07 | 428622.43 | 435408.43 | -6786.00 | 3278.871 | 39216.0 | 2648.0 |
| Итого: | 12490.24 | 12837.45 | 0.00 | 12382.51 | 12744.74 | -362.23 | 44.327 | 720.0 | 0.0 |

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____