Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 24 (ООО УК "КОД")
Прибор: СПТ943 Заводской номер: 9965
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

| | Счетчик воды: | Датчик температуры: |
|---|---|---|
| Подача: | МастерФлоу SN 65278211 | КТПТР-01 SN 3668 |
| Обратка: | МастерФлоу SN 65276711 | КТПТР-01 SN 3668а |
| Подача, горячая вода: | МастерФлоу SN 40004579 | КТПТР-06 SN 5151 |

Схема измерений: Закрытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры и расходомером)

| Дата | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | M3 | % | P1 | P2 | Q | Qг | Ти | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | Гкал | ч | |
| 01.04.2025 | 44.08 | 38.99 | 5.00 | 5.10 | 325.78 | 325.14 | 0.00 | 322.82 | 322.82 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 6.00 | 1.653 | 0.000 | 24.0 | |
| 02.04.2025 | 45.34 | 39.86 | 5.00 | 5.47 | 326.06 | 325.40 | 0.00 | 322.93 | 322.97 | 0.00 | -0.01 | 7.50 | 6.00 | 1.776 | 0.000 | 24.0 | |
| 03.04.2025 | 46.75 | 40.80 | 5.00 | 5.95 | 326.39 | 325.77 | 0.00 | 323.06 | 323.22 | 0.00 | -0.05 | 7.50 | 6.00 | 1.932 | 0.000 | 24.0 | |
| 04.04.2025 | 47.99 | 41.59 | 5.00 | 6.40 | 328.25 | 327.35 | 0.00 | 324.72 | 324.69 | 0.00 | 0.01 | 7.50 | 6.00 | 2.088 | 0.000 | 24.0 | |
| 05.04.2025 | 46.18 | 40.42 | 5.00 | 5.76 | 327.81 | 326.95 | 0.00 | 324.54 | 324.44 | 0.00 | 0.03 | 7.50 | 6.00 | 1.877 | 0.000 | 24.0 | |
| 06.04.2025 | 48.84 | 42.22 | 5.00 | 6.63 | 328.31 | 327.30 | 0.00 | 324.66 | 324.56 | 0.00 | 0.03 | 7.50 | 6.00 | 2.159 | 0.000 | 24.0 | |
| 07.04.2025 | 49.46 | 42.65 | 5.00 | 6.81 | 328.28 | 327.33 | 0.00 | 324.54 | 324.53 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 6.00 | 2.219 | 0.000 | 24.0 | |
| 08.04.2025 | 46.46 | 40.54 | 5.00 | 5.92 | 327.52 | 326.72 | 0.00 | 324.22 | 324.19 | 0.00 | 0.01 | 7.50 | 6.00 | 1.926 | 0.000 | 24.0 | |
| 09.04.2025 | 43.86 | 38.73 | 5.00 | 5.13 | 326.86 | 326.08 | 0.00 | 323.92 | 323.78 | 0.00 | 0.04 | 7.50 | 6.00 | 1.670 | 0.000 | 24.0 | |
| 10.04.2025 | 48.01 | 41.52 | 5.00 | 6.49 | 327.80 | 326.91 | 0.00 | 324.28 | 324.26 | 0.00 | 0.01 | 7.50 | 6.00 | 2.111 | 0.000 | 24.0 | |
| 11.04.2025 | 48.95 | 42.25 | 5.00 | 6.70 | 320.35 | 319.46 | 0.00 | 316.77 | 316.78 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 6.00 | 2.131 | 0.000 | 24.0 | |
| 12.04.2025 | 47.14 | 41.08 | 5.00 | 6.06 | 327.73 | 326.98 | 0.00 | 324.33 | 324.38 | 0.00 | -0.02 | 7.50 | 6.00 | 1.973 | 0.000 | 24.0 | |
| 13.04.2025 | 49.30 | 42.48 | 5.00 | 6.82 | 327.97 | 327.13 | 0.00 | 324.26 | 324.35 | 0.00 | -0.03 | 7.50 | 6.00 | 2.218 | 0.000 | 24.0 | |
| 14.04.2025 | 49.76 | 42.88 | 5.00 | 6.88 | 327.76 | 326.91 | 0.00 | 323.98 | 324.08 | 0.00 | -0.03 | 7.50 | 6.00 | 2.237 | 0.000 | 24.0 | |
| 15.04.2025 | 43.72 | 38.71 | 5.00 | 5.02 | 326.69 | 326.11 | 0.00 | 323.76 | 323.81 | 0.00 | -0.02 | 7.50 | 6.00 | 1.631 | 0.000 | 24.0 | |
| 16.04.2025 | 40.39 | 36.15 | 5.00 | 4.24 | 326.43 | 325.89 | 0.00 | 323.95 | 323.90 | 0.00 | 0.01 | 7.50 | 6.00 | 1.382 | 0.000 | 24.0 | |
| 17.04.2025 | 47.66 | 41.31 | 5.00 | 6.35 | 327.67 | 326.90 | 0.00 | 324.20 | 324.27 | 0.00 | -0.02 | 7.50 | 6.00 | 2.066 | 0.000 | 24.0 | |
| 18.04.2025 | 45.95 | 40.23 | 5.00 | 5.73 | 327.55 | 326.83 | 0.00 | 324.31 | 324.34 | 0.00 | -0.01 | 7.50 | 6.00 | 1.865 | 0.000 | 24.0 | |
| 19.04.2025 | 35.92 | 33.01 | 5.00 | 2.91 | 325.83 | 325.45 | 0.00 | 323.88 | 323.80 | 0.00 | 0.02 | 7.50 | 6.00 | 0.951 | 0.000 | 24.0 | |
| 20.04.2025 | 37.87 | 34.42 | 5.00 | 3.45 | 326.27 | 325.90 | 0.00 | 324.10 | 324.10 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 6.00 | 1.127 | 0.000 | 24.0 | |
| 21.04.2025 | 42.32 | 37.51 | 5.00 | 4.81 | 327.17 | 326.56 | 0.00 | 324.43 | 324.40 | 0.00 | 0.01 | 7.50 | 6.00 | 1.568 | 0.000 | 24.0 | |
| 22.04.2025 | 35.88 | 32.96 | 5.00 | 2.92 | 326.10 | 325.73 | 0.00 | 324.16 | 324.09 | 0.00 | 0.02 | 7.50 | 6.00 | 0.954 | 0.000 | 24.0 | |
| 23.04.2025 | 45.38 | 39.72 | 5.00 | 5.66 | 327.73 | 326.97 | 0.00 | 324.57 | 324.54 | 0.00 | 0.01 | 7.50 | 6.00 | 1.845 | 0.000 | 24.0 | |
| 24.04.2025 | 36.56 | 33.54 | 5.00 | 3.03 | 326.16 | 325.75 | 0.00 | 324.13 | 324.05 | 0.00 | 0.03 | 7.50 | 6.00 | 0.989 | 0.000 | 24.0 | |
| 25.04.2025 | 38.28 | 34.70 | 5.00 | 3.58 | 326.45 | 325.98 | 0.00 | 324.22 | 324.15 | 0.00 | 0.02 | 7.50 | 6.00 | 1.170 | 0.000 | 24.0 | |
| 26.04.2025 | 37.84 | 34.39 | 5.00 | 3.45 | 326.42 | 325.92 | 0.00 | 324.25 | 324.13 | 0.00 | 0.04 | 7.50 | 6.00 | 1.128 | 0.000 | 24.0 | |
| 27.04.2025 | 42.45 | 37.56 | 5.00 | 4.89 | 327.10 | 326.49 | 0.00 | 324.34 | 324.33 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 6.00 | 1.593 | 0.000 | 24.0 | |
| 28.04.2025 | 51.13 | 43.75 | 5.00 | 7.38 | 328.42 | 327.34 | 0.00 | 324.43 | 324.39 | 0.00 | 0.01 | 7.50 | 6.00 | 2.402 | 0.000 | 24.0 | |
| 29.04.2025 | 48.68 | 42.18 | 5.00 | 6.50 | 327.98 | 327.06 | 0.00 | 324.35 | 324.32 | 0.00 | 0.01 | 7.50 | 6.00 | 2.117 | 0.000 | 24.0 | |
| 30.04.2025 | 44.45 | 39.15 | 5.00 | 5.30 | 327.24 | 326.43 | 0.00 | 324.22 | 324.08 | 0.00 | 0.04 | 7.50 | 6.00 | 1.725 | 0.000 | 24.0 | |
| Средние: | 44.55 | 39.18 | 5.00 | 5.38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.01 | 7.50 | 6.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | --- | 9808.08 | 9786.74 | 0.00 | 9716.33 | 9715.76 | 0.00 | --- | --- | --- | 52.484 | 0.000 | 720.0 | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | M3 | Q | Qг | Ти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | Гкал | ч |
| 31.03.2025 | 23511.90 | 23497.76 | 0.00 | 23129.82 | 23231.02 | 0.00 | 235.497 | 0.000 | 1785.3 |
| 30.04.2025 | 33319.98 | 33284.50 | 0.00 | 32846.15 | 32946.78 | 0.00 | 287.981 | 0.000 | 2505.3 |
| Итого: | 9808.08 | 9786.74 | 0.00 | 9716.33 | 9715.76 | 0.00 | 52.484 | 0.000 | 720.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 24 (ООО УК "КОД")
Прибор: СПТ943 Заводской номер: 9965
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

| | Счетчик воды: | Датчик температуры: |
|---|---|---|
| Подача: | МастерФлоу SN 65278211 | КТПТР-01 SN 3668 |
| Обратка: | МастерФлоу SN 65276711 | КТПТР-01 SN 3668а |
| Подача, горячая вода: | МастерФлоу SN 40004579 | КТПТР-06 SN 5151 |

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры и расходомером) (Схема 8)

| Дата | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | Q | Qг | Ти | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | Гкал | ч | |
| 01.04.2025 | 61.68 | 55.65 | 5.00 | 6.02 | 74.53 | 65.73 | 0.00 | 73.23 | 64.77 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.876 | 0.000 | 24.0 | |
| 02.04.2025 | 61.13 | 55.16 | 5.00 | 5.97 | 74.83 | 66.04 | 0.00 | 73.54 | 65.09 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.870 | 0.000 | 24.0 | |
| 03.04.2025 | 61.03 | 55.02 | 5.00 | 6.00 | 74.17 | 65.71 | 0.00 | 72.90 | 64.77 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.851 | 0.000 | 24.0 | |
| 04.04.2025 | 61.12 | 55.09 | 5.00 | 6.03 | 74.92 | 66.24 | 0.00 | 73.64 | 65.29 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.869 | 0.000 | 24.0 | |
| 05.04.2025 | 61.28 | 55.21 | 5.00 | 6.07 | 74.84 | 66.19 | 0.00 | 73.55 | 65.24 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.871 | 0.000 | 24.0 | |
| 06.04.2025 | 60.98 | 54.94 | 5.00 | 6.04 | 76.96 | 66.23 | 0.00 | 75.64 | 65.28 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.981 | 0.000 | 24.0 | |
| 07.04.2025 | 61.00 | 54.74 | 5.00 | 6.27 | 74.94 | 66.04 | 0.00 | 73.66 | 65.11 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.894 | 0.000 | 24.0 | |
| 08.04.2025 | 61.15 | 55.02 | 5.00 | 6.13 | 74.52 | 66.02 | 0.00 | 73.24 | 65.07 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.865 | 0.000 | 24.0 | |
| 09.04.2025 | 61.29 | 55.23 | 5.00 | 6.06 | 74.80 | 66.27 | 0.00 | 73.51 | 65.32 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.864 | 0.000 | 24.0 | |
| 10.04.2025 | 60.96 | 54.97 | 5.00 | 5.99 | 74.67 | 66.45 | 0.00 | 73.39 | 65.50 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.841 | 0.000 | 24.0 | |
| 11.04.2025 | 61.11 | 55.04 | 5.00 | 6.07 | 74.73 | 66.11 | 0.00 | 73.45 | 65.16 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.868 | 0.000 | 24.0 | |
| 12.04.2025 | 61.30 | 55.26 | 5.00 | 6.04 | 74.63 | 67.02 | 0.00 | 73.34 | 66.05 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.817 | 0.000 | 24.0 | |
| 13.04.2025 | 61.24 | 55.17 | 5.00 | 6.07 | 77.10 | 67.21 | 0.00 | 75.77 | 66.24 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.945 | 0.000 | 24.0 | |
| 14.04.2025 | 61.18 | 55.09 | 5.00 | 6.08 | 75.64 | 66.40 | 0.00 | 74.34 | 65.45 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.905 | 0.000 | 24.0 | |
| 15.04.2025 | 61.13 | 55.05 | 5.00 | 6.09 | 74.06 | 66.10 | 0.00 | 72.79 | 65.15 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.832 | 0.000 | 24.0 | |
| 16.04.2025 | 61.16 | 55.05 | 5.00 | 6.10 | 74.68 | 65.84 | 0.00 | 73.40 | 64.90 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.881 | 0.000 | 24.0 | |
| 17.04.2025 | 60.87 | 54.84 | 5.00 | 6.03 | 75.04 | 66.16 | 0.00 | 73.76 | 65.22 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.878 | 0.000 | 24.0 | |
| 18.04.2025 | 61.18 | 55.08 | 5.00 | 6.09 | 74.34 | 65.96 | 0.00 | 73.06 | 65.02 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.855 | 0.000 | 24.0 | |
| 19.04.2025 | 61.50 | 55.47 | 5.00 | 6.03 | 75.40 | 66.36 | 0.00 | 74.09 | 65.40 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.892 | 0.000 | 24.0 | |
| 20.04.2025 | 61.81 | 55.83 | 5.00 | 5.98 | 75.36 | 66.58 | 0.00 | 74.04 | 65.60 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.879 | 0.000 | 24.0 | |
| 21.04.2025 | 61.21 | 55.18 | 5.00 | 6.03 | 74.77 | 65.77 | 0.00 | 73.48 | 64.82 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.884 | 0.000 | 24.0 | |
| 22.04.2025 | 61.36 | 55.59 | 5.00 | 5.77 | 74.22 | 64.91 | 0.00 | 72.94 | 63.96 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.882 | 0.000 | 24.0 | |
| 23.04.2025 | 61.07 | 55.00 | 5.00 | 6.07 | 74.87 | 66.10 | 0.00 | 73.59 | 65.15 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.876 | 0.000 | 24.0 | |
| 24.04.2025 | 61.38 | 55.35 | 5.00 | 6.04 | 74.28 | 66.09 | 0.00 | 72.99 | 65.13 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.844 | 0.000 | 24.0 | |
| 25.04.2025 | 61.15 | 55.22 | 5.00 | 5.92 | 73.79 | 66.19 | 0.00 | 72.52 | 65.23 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.803 | 0.000 | 24.0 | |
| 26.04.2025 | 61.31 | 55.34 | 5.00 | 5.97 | 74.66 | 66.73 | 0.00 | 73.37 | 65.76 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.828 | 0.000 | 24.0 | |
| 27.04.2025 | 60.99 | 55.11 | 5.00 | 5.88 | 77.78 | 66.27 | 0.00 | 76.45 | 65.32 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 1.014 | 0.000 | 24.0 | |
| 28.04.2025 | 61.10 | 54.99 | 5.00 | 6.11 | 75.33 | 66.39 | 0.00 | 74.03 | 65.44 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.889 | 0.000 | 24.0 | |
| 29.04.2025 | 61.00 | 54.93 | 5.00 | 6.07 | 75.03 | 66.24 | 0.00 | 73.75 | 65.30 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.877 | 0.000 | 24.0 | |
| 30.04.2025 | 61.10 | 55.02 | 5.00 | 6.08 | 74.57 | 66.44 | 0.00 | 73.29 | 65.49 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.843 | 0.000 | 24.0 | |
| Средние: | 61.19 | 55.16 | 5.00 | 6.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.00 | 0.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | --- | 2249.46 | 1985.79 | 0.00 | 2210.74 | 1957.23 | 0.00 | --- | --- | 26.272 | 0.000 | 720.0 | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | M3 | Q | Qг | Ти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | Гкал | ч |
| 31.03.2025 | 5288.84 | 4643.15 | 0.00 | 5198.38 | 4577.67 | 0.00 | 64.603 | 0.000 | 1785.3 |
| 30.04.2025 | 7538.29 | 6628.95 | 0.00 | 7409.12 | 6534.90 | 0.00 | 90.875 | 0.000 | 2505.3 |
| Итого: | 2249.46 | 1985.79 | 0.00 | 2210.74 | 1957.23 | 0.00 | 26.272 | 0.000 | 720.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации