Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 317723	КТСП-Н SN 11290г
Обратка:	ПРЭМ SN 318458	КТСП-Н SN 11290х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	43.46	37.19	6.27	203.75	201.44	1.14	201.90	200.07	0.91	1.83	0.90	0.50	1.267	24.0	0.0	
02.04.2025	44.78	38.04	6.74	203.87	201.48	1.18	201.93	200.04	0.94	1.89	0.90	0.50	1.359	24.0	0.0	
03.04.2025	46.19	38.98	7.21	203.96	201.50	1.21	201.85	200.06	0.89	1.79	0.90	0.50	1.454	24.0	0.0	
04.04.2025	47.46	39.71	7.75	204.09	201.48	1.29	201.89	199.94	0.97	1.95	0.90	0.50	1.560	24.0	0.0	
05.04.2025	45.41	38.57	6.84	203.95	201.49	1.21	201.92	200.00	0.96	1.92	0.90	0.50	1.378	24.0	0.0	
06.04.2025	48.45	40.42	8.03	204.21	201.60	1.29	201.86	199.96	0.95	1.90	0.90	0.50	1.619	24.0	0.0	
07.04.2025	48.82	40.70	8.12	204.20	201.59	1.29	201.89	199.91	0.99	1.98	0.90	0.50	1.639	24.0	0.0	
08.04.2025	45.73	38.69	7.04	203.93	201.44	1.23	201.88	199.98	0.95	1.90	0.90	0.50	1.420	24.0	0.0	
09.04.2025	43.07	36.96	6.11	203.73	201.36	1.17	201.95	200.09	0.93	1.86	0.90	0.50	1.230	24.0	0.0	
10.04.2025	47.67	39.77	7.90	204.13	201.54	1.28	201.94	200.00	0.97	1.94	0.90	0.50	1.592	24.0	0.0	
11.04.2025	48.45	40.51	7.94	204.14	201.56	1.27	201.87	199.98	0.94	1.89	0.90	0.50	1.601	24.0	0.0	
12.04.2025	46.38	39.14	7.24	203.95	201.42	1.25	201.85	199.93	0.96	1.92	0.90	0.50	1.460	24.0	0.0	
13.04.2025	48.72	40.55	8.17	204.18	201.51	1.32	201.85	199.86	0.99	1.99	0.90	0.50	1.647	24.0	0.0	
14.04.2025	48.82	40.70	8.12	204.21	201.56	1.31	201.89	199.92	0.98	1.97	0.90	0.50	1.638	24.0	0.0	
15.04.2025	42.85	36.92	5.93	203.65	201.35	1.14	201.82	200.00	0.91	1.82	0.90	0.50	1.193	24.0	0.0	
16.04.2025	39.85	34.68	5.17	203.42	201.23	1.08	201.88	200.03	0.92	1.85	0.90	0.50	1.044	24.0	0.0	
17.04.2025	47.35	39.60	7.75	204.04	201.50	1.25	201.81	199.97	0.92	1.84	0.90	0.50	1.560	24.0	0.0	
18.04.2025	45.04	38.27	6.77	203.88	201.44	1.20	201.90	200.04	0.93	1.86	0.90	0.50	1.364	24.0	0.0	
19.04.2025	35.35	31.81	3.54	202.99	200.96	1.01	201.71	199.95	0.88	1.76	0.90	0.50	0.712	24.0	0.0	
20.04.2025	37.43	33.13	4.30	203.20	201.11	1.03	201.80	200.02	0.89	1.78	0.90	0.50	0.870	24.0	0.0	
21.04.2025	41.94	36.08	5.86	203.58	201.31	1.12	201.85	200.06	0.89	1.79	0.90	0.50	1.184	24.0	0.0	
22.04.2025	35.34	31.73	3.61	202.93	200.94	0.99	201.67	199.94	0.86	1.73	0.90	0.50	0.726	24.0	0.0	
23.04.2025	45.03	38.12	6.91	203.82	201.40	1.19	201.83	200.00	0.91	1.83	0.90	0.50	1.390	24.0	0.0	
24.04.2025	35.77	32.17	3.60	205.68	203.62	1.01	204.43	202.63	0.88	1.80	0.90	0.50	0.736	24.0	0.0	
25.04.2025	39.35	34.86	4.49	224.69	222.41	1.02	222.99	221.08	0.86	1.91	0.90	0.50	1.001	24.0	0.0	
26.04.2025	37.31	33.62	3.69	238.89	236.59	0.97	237.30	235.31	0.84	1.99	0.90	0.50	0.877	24.0	0.0	
27.04.2025	42.30	36.98	5.32	239.31	236.79	1.06	237.23	235.22	0.85	2.01	0.90	0.50	1.260	24.0	0.0	
28.04.2025	51.27	43.20	8.07	240.16	237.11	1.28	237.18	234.96	0.94	2.22	0.90	0.50	1.913	24.0	0.0	
29.04.2025	48.07	41.03	7.04	228.32	225.54	1.23	225.79	223.72	0.92	2.07	0.90	0.50	1.589	24.0	0.0	
30.04.2025	43.62	37.76	5.86	220.68	218.23	1.12	218.66	216.74	0.88	1.92	0.90	0.50	1.280	24.0	0.0	
Средние:	44.04	37.66	6.38	---	---	1.17	---	---	0.92	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	6285.54	6212.50	---	6226.32	6169.41	---	56.91	---	---	39.563	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	41941.35	41375.33	41353.28	40982.73	370.55	405.437	6153.0	673.0
30.04.2025	48226.89	47587.83	47579.60	47152.14	427.46	445.000	6873.0	673.0
Итого:	6285.54	6212.50	6226.32	6169.41	56.91	39.563	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	47.37	6.54	6.51	0.60	0.273	24.0	0.0	
02.04.2025	47.18	6.45	6.43	0.60	0.272	24.0	0.0	
03.04.2025	47.78	7.01	6.98	0.60	0.299	24.0	0.0	
04.04.2025	46.80	6.15	6.13	0.60	0.255	24.0	0.0	
05.04.2025	48.15	7.00	6.96	0.60	0.299	24.0	0.0	
06.04.2025	49.88	8.18	8.09	0.60	0.363	24.0	0.0	
07.04.2025	47.30	6.28	6.25	0.60	0.266	24.0	0.0	
08.04.2025	47.10	6.24	6.23	0.60	0.260	24.0	0.0	
09.04.2025	48.53	7.17	7.12	0.60	0.312	24.0	0.0	
10.04.2025	47.97	6.61	6.56	0.60	0.281	24.0	0.0	
11.04.2025	47.35	6.54	6.51	0.60	0.277	24.0	0.0	
12.04.2025	48.04	6.67	6.64	0.60	0.285	24.0	0.0	
13.04.2025	49.19	7.48	7.42	0.60	0.326	24.0	0.0	
14.04.2025	48.53	7.40	7.35	0.60	0.320	24.0	0.0	
15.04.2025	48.34	7.02	6.99	0.60	0.302	24.0	0.0	
16.04.2025	47.82	6.80	6.77	0.60	0.289	24.0	0.0	
17.04.2025	48.34	7.37	7.34	0.60	0.319	24.0	0.0	
18.04.2025	47.77	6.77	6.75	0.60	0.288	24.0	0.0	
19.04.2025	48.30	6.88	6.85	0.60	0.298	24.0	0.0	
20.04.2025	49.13	7.38	7.33	0.60	0.326	24.0	0.0	
21.04.2025	47.98	6.74	6.72	0.60	0.289	24.0	0.0	
22.04.2025	48.22	6.93	6.89	0.60	0.296	24.0	0.0	
23.04.2025	48.09	6.94	6.91	0.60	0.298	24.0	0.0	
24.04.2025	46.86	6.91	6.87	0.60	0.287	24.0	0.0	
25.04.2025	47.80	6.59	6.54	0.60	0.280	24.0	0.0	
26.04.2025	48.82	6.94	6.90	0.60	0.303	24.0	0.0	
27.04.2025	50.19	7.90	7.82	0.60	0.353	24.0	0.0	
28.04.2025	48.44	6.93	6.90	0.60	0.300	24.0	0.0	
29.04.2025	48.45	7.09	7.04	0.60	0.307	24.0	0.0	
30.04.2025	46.70	6.28	6.28	0.60	0.260	24.0	0.0	
Средние:	48.08	---	---	0.60	---	---	---	
Итого:	---	207.19	206.08	---	8.883	720.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	1806.84	1797.11	77.875	6153.0	673.0
30.04.2025	2014.03	2003.19	86.758	6873.0	673.0
Итого:	207.19	206.08	8.883	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____