Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Баранчинская ул, д. 2 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123848
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2025	64.24	47.39	16.85	124.48	117.19	0.00	6.03	122.15	115.98	5.18	6.17	8.00	6.00	2.058	24.0	0.0	
02.05.2025	64.38	46.98	17.40	120.92	114.34	0.00	5.59	118.65	113.17	4.73	5.48	8.00	6.00	2.068	24.0	0.0	
03.05.2025	63.97	46.82	17.15	117.38	111.52	0.00	5.12	115.21	110.32	4.34	4.89	8.00	6.00	1.978	24.0	0.0	
04.05.2025	63.98	46.73	17.25	116.65	110.70	0.00	5.23	114.49	109.50	4.46	4.99	8.00	6.00	1.975	24.0	0.0	
05.05.2025	64.28	47.42	16.86	118.64	112.51	0.00	5.30	116.46	111.31	4.52	5.15	8.00	6.00	1.965	24.0	0.0	
06.05.2025	64.14	48.32	15.82	122.01	115.75	0.00	5.27	119.73	114.51	4.46	5.22	8.00	6.00	1.897	24.0	0.0	
07.05.2025	63.14	47.26	15.88	120.61	114.62	0.00	5.09	118.44	113.43	4.32	5.01	8.00	6.00	1.883	24.0	0.0	
08.05.2025	63.32	47.52	15.80	121.95	116.33	0.00	4.72	119.71	115.12	3.91	4.59	8.00	6.00	1.894	24.0	0.0	
09.05.2025	64.64	47.86	16.78	120.16	115.14	0.00	4.27	117.89	113.94	3.41	3.95	8.00	6.00	1.980	24.0	0.0	
10.05.2025	64.20	47.69	16.51	118.05	113.58	0.00	3.86	115.88	112.38	3.07	3.50	8.00	6.00	1.916	24.0	0.0	
11.05.2025	63.53	47.09	16.44	116.56	112.40	0.00	3.63	114.43	111.20	2.86	3.23	8.00	6.00	1.881	24.0	0.0	
12.05.2025	64.46	48.26	16.20	115.30	111.54	0.00	3.32	113.15	110.34	2.51	2.81	8.00	6.00	1.837	24.0	0.0	*
13.05.2025	64.81	47.98	16.83	40.64	38.32	0.00	5.88	39.87	37.92	5.01	1.95	8.00	6.00	0.691	24.0	0.0	*
14.05.2025	24.12	23.52	0.60	1.82	0.00	0.00	200.00	1.82	0.00	200.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2025	22.24	22.08	0.16	1.82	0.00	0.00	200.00	1.82	0.00	200.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2025	21.43	21.22	0.21	1.82	0.00	0.00	200.00	1.82	0.00	200.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2025	21.26	20.84	0.42	1.81	0.00	0.00	200.00	1.81	0.00	200.00	1.81	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2025	20.90	20.52	0.38	1.82	0.00	0.00	200.00	1.82	0.00	200.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2025	21.01	20.72	0.29	1.82	0.00	0.00	200.00	1.82	0.00	200.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2025	20.78	20.58	0.20	1.82	0.00	0.00	200.00	1.82	0.00	200.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2025	20.77	20.51	0.26	1.82	0.00	0.00	200.00	1.82	0.00	200.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2025	20.46	20.20	0.26	1.81	0.00	0.00	200.00	1.81	0.00	200.00	1.81	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2025	20.01	19.61	0.40	1.82	0.00	0.00	200.00	1.82	0.00	200.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2025	19.60	19.20	0.40	1.82	0.00	0.00	200.00	1.82	0.00	200.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2025	19.22	18.82	0.40	1.82	0.00	0.00	200.00	1.82	0.00	200.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2025	19.63	19.30	0.33	1.82	0.00	0.00	200.00	1.82	0.00	200.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2025	20.48	20.14	0.34	1.82	0.00	0.00	200.00	1.82	0.00	200.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2025	21.27	20.89	0.38	1.83	0.00	0.00	200.00	1.83	0.00	200.00	1.83	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2025	21.69	21.25	0.44	1.82	0.00	0.00	200.00	1.82	0.00	200.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2025	22.14	21.29	0.85	2.17	0.00	0.00	200.00	2.17	0.00	200.00	2.17	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2025	22.26	21.81	0.45	2.44	0.22	0.00	166.92	2.44	0.22	166.92	2.22	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	39.11	31.93	7.18	---	---	---	117.10	---	---	116.76	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1507.07	1404.16	0.00	---	1479.78	1389.34	---	90.44	---	---	24.023	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	103161.22	100435.75	0.00	100797.18	99014.32	1782.86	1706.550	24249.0	0.0
31.05.2025	104668.29	101839.91	0.00	102276.96	100403.66	1873.30	1730.573	24993.0	0.0
Итого:	1507.07	1404.16	0.00	1479.78	1389.34	90.44	24.023	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Баранчинская ул, д. 2 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123848
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2025	64.24	47.39	16.85	124.48	117.19	0.00	122.15	115.98	6.17	8.00	6.00	2.058	24.0	0.0	
02.05.2025	64.38	46.98	17.40	120.92	114.34	0.00	118.65	113.17	5.48	8.00	6.00	2.068	24.0	0.0	
03.05.2025	63.97	46.82	17.15	117.38	111.52	0.00	115.21	110.32	4.89	8.00	6.00	1.978	24.0	0.0	
04.05.2025	63.98	46.73	17.25	116.65	110.70	0.00	114.49	109.50	4.99	8.00	6.00	1.975	24.0	0.0	
05.05.2025	64.28	47.42	16.86	118.64	112.51	0.00	116.46	111.31	5.15	8.00	6.00	1.965	24.0	0.0	
06.05.2025	64.14	48.32	15.82	122.01	115.75	0.00	119.73	114.51	5.22	8.00	6.00	1.897	24.0	0.0	
07.05.2025	63.14	47.26	15.88	120.61	114.62	0.00	118.44	113.43	5.01	8.00	6.00	1.883	24.0	0.0	
08.05.2025	63.32	47.52	15.80	121.95	116.33	0.00	119.71	115.12	4.59	8.00	6.00	1.894	24.0	0.0	
09.05.2025	64.64	47.86	16.78	120.16	115.14	0.00	117.89	113.94	3.95	8.00	6.00	1.980	24.0	0.0	
10.05.2025	64.20	47.69	16.51	118.05	113.58	0.00	115.88	112.38	3.50	8.00	6.00	1.916	24.0	0.0	
11.05.2025	63.53	47.09	16.44	116.56	112.40	0.00	114.43	111.20	3.23	8.00	6.00	1.881	24.0	0.0	
12.05.2025	64.46	48.26	16.20	115.30	111.54	0.00	113.15	110.34	2.81	8.00	6.00	1.837	24.0	0.0	*
13.05.2025	64.81	47.98	16.83	40.64	38.32	0.00	39.87	37.92	1.95	8.00	6.00	0.691	24.0	0.0	*
14.05.2025	24.12	23.52	0.60	1.82	0.00	0.00	1.82	0.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2025	22.24	22.08	0.16	1.82	0.00	0.00	1.82	0.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2025	21.43	21.22	0.21	1.82	0.00	0.00	1.82	0.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2025	21.26	20.84	0.42	1.81	0.00	0.00	1.81	0.00	1.81	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2025	20.90	20.52	0.38	1.82	0.00	0.00	1.82	0.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2025	21.01	20.72	0.29	1.82	0.00	0.00	1.82	0.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2025	20.78	20.58	0.20	1.82	0.00	0.00	1.82	0.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2025	20.77	20.51	0.26	1.82	0.00	0.00	1.82	0.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2025	20.46	20.20	0.26	1.81	0.00	0.00	1.81	0.00	1.81	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2025	20.01	19.61	0.40	1.82	0.00	0.00	1.82	0.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2025	19.60	19.20	0.40	1.82	0.00	0.00	1.82	0.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2025	19.22	18.82	0.40	1.82	0.00	0.00	1.82	0.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2025	19.63	19.30	0.33	1.82	0.00	0.00	1.82	0.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2025	20.48	20.14	0.34	1.82	0.00	0.00	1.82	0.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2025	21.27	20.89	0.38	1.83	0.00	0.00	1.83	0.00	1.83	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2025	21.69	21.25	0.44	1.82	0.00	0.00	1.82	0.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2025	22.14	21.29	0.85	2.17	0.00	0.00	2.17	0.00	2.17	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2025	22.26	21.81	0.45	2.44	0.22	0.00	2.44	0.22	2.22	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	39.11	31.93	7.18	---	---	---	---	---	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1507.07	1404.16	0.00	1479.78	1389.34	90.44	---	---	24.023	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	103161.22	100435.75	0.00	100797.18	99014.32	1782.86	1706.550	24249.0	0.0
31.05.2025	104668.29	101839.91	0.00	102276.96	100403.66	1873.30	1730.573	24993.0	0.0
Итого:	1507.07	1404.16	0.00	1479.78	1389.34	90.44	24.023	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____