Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 23 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123847
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2025	61.30	40.16	21.14	68.45	62.15	0.00	67.29	61.68	5.61	5.50	4.00	1.424	24.0	0.0	*
02.05.2025	62.34	41.19	21.15	68.11	62.79	0.00	66.90	62.30	4.60	5.50	4.00	1.412	24.0	0.0	*
03.05.2025	60.50	38.35	22.15	52.69	50.28	0.00	51.76	49.95	1.81	5.50	4.00	1.146	24.0	0.0	
04.05.2025	60.38	38.59	21.79	53.79	50.25	0.00	52.88	49.90	2.98	5.50	4.00	1.151	24.0	0.0	*
05.05.2025	59.85	37.30	22.55	47.01	43.08	0.00	46.21	42.80	3.41	5.50	4.00	1.042	24.0	0.0	*
06.05.2025	58.21	36.06	22.15	41.29	37.48	0.00	40.65	37.24	3.41	5.50	4.00	0.899	24.0	0.0	*
07.05.2025	58.35	36.84	21.51	45.72	41.96	0.00	44.96	41.69	3.27	5.50	4.00	0.967	24.0	0.0	*
08.05.2025	58.46	36.10	22.36	40.11	37.37	0.00	39.44	37.13	2.31	5.50	4.00	0.882	24.0	0.0	
09.05.2025	59.97	36.50	23.47	39.13	37.78	0.00	38.49	37.54	0.95	5.50	4.00	0.903	24.0	0.0	
10.05.2025	59.20	37.64	21.56	43.17	43.43	0.00	42.50	43.14	-0.64	5.50	4.00	0.915	24.0	0.0	
11.05.2025	58.64	36.35	22.29	39.05	39.98	0.00	38.46	39.72	-1.26	5.50	4.00	0.857	24.0	0.0	
12.05.2025	59.16	37.59	21.57	40.95	42.53	0.00	40.28	42.25	-1.97	5.50	4.00	0.869	24.0	0.0	
13.05.2025	59.32	36.01	23.31	14.97	15.75	0.00	14.73	15.65	-0.92	5.50	4.00	0.345	24.0	0.0	*
14.05.2025	22.72	21.63	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.00	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2025	22.74	21.48	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.00	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2025	23.61	22.07	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.00	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2025	24.91	23.33	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.00	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2025	25.95	24.46	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.00	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2025	26.39	25.04	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.00	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2025	24.73	23.70	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.00	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2025	23.28	22.39	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.00	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2025	22.51	21.64	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.00	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2025	21.45	20.05	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.00	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2025	21.02	19.68	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.00	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2025	20.62	19.45	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.00	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2025	20.99	20.06	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.00	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2025	21.67	20.68	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.00	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2025	22.46	21.33	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.00	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2025	23.11	21.86	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.00	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2025	23.67	22.36	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.00	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2025	24.19	22.84	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	38.44	28.48	9.97	---	---	---	---	---	---	5.50	4.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	594.44	564.83	0.00	584.55	560.99	23.56	---	---	12.812	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	44424.17	43906.35	0.00	43486.99	43410.32	76.67	851.209	13063.0	3.0
31.05.2025	45018.61	44471.18	0.00	44071.54	43971.31	100.23	864.021	13807.0	3.0
Итого:	594.44	564.83	0.00	584.55	560.99	23.56	12.812	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____