Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 30/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 101540
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2025	63.43	42.80	20.63	85.85	86.84	0.00	84.28	86.12	-1.84	8.00	6.00	1.740	24.0	0.0	
02.05.2025	64.08	43.49	20.59	90.75	91.40	0.00	89.05	90.55	-1.50	8.00	6.00	1.832	24.0	0.0	
03.05.2025	63.37	42.47	20.90	83.23	84.35	0.00	81.74	83.63	-1.89	8.00	6.00	1.709	24.0	0.0	
04.05.2025	63.13	42.37	20.76	83.25	84.32	0.00	81.80	83.60	-1.80	8.00	6.00	1.699	24.0	0.0	
05.05.2025	63.25	42.80	20.45	83.48	84.49	0.00	81.99	83.77	-1.78	8.00	6.00	1.676	24.0	0.0	
06.05.2025	62.85	43.03	19.82	83.40	84.45	0.00	81.91	83.73	-1.82	8.00	6.00	1.625	24.0	0.0	
07.05.2025	61.73	42.16	19.57	70.43	70.33	0.00	69.23	69.78	-0.55	8.00	6.00	1.366	24.0	0.0	*
08.05.2025	62.75	43.37	19.38	87.09	88.27	0.00	85.53	87.55	-2.02	8.00	6.00	1.657	24.0	0.0	
09.05.2025	63.85	43.07	20.78	79.74	81.02	0.00	78.28	80.31	-2.03	8.00	6.00	1.626	24.0	0.0	
10.05.2025	63.05	42.80	20.25	80.21	81.40	0.00	78.77	80.68	-1.91	8.00	6.00	1.594	24.0	0.0	
11.05.2025	62.65	42.76	19.89	83.21	84.37	0.00	81.73	83.65	-1.92	8.00	6.00	1.627	24.0	0.0	
12.05.2025	60.44	42.28	18.16	78.73	80.05	0.00	77.44	79.39	-1.95	8.00	6.00	1.406	24.0	0.0	
13.05.2025	25.61	25.30	0.31	24.18	22.99	0.00	24.10	22.91	1.19	8.00	6.00	0.013	24.0	0.0	*
14.05.2025	22.57	22.35	0.22	4.83	2.07	0.00	4.83	2.07	2.76	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2025	22.05	21.81	0.24	4.84	2.07	0.00	4.84	2.07	2.77	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2025	21.87	21.65	0.22	4.83	2.08	0.00	4.83	2.08	2.75	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2025	21.33	21.15	0.18	4.84	2.07	0.00	4.84	2.07	2.77	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2025	21.35	21.13	0.22	4.83	2.07	0.00	4.83	2.07	2.76	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
20.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
31.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	49.41	35.93	13.48	---	---	---	---	---	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1037.72	1034.64	0.00	1020.02	1026.03	-6.01	---	---	19.570	432.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	35330.30	34342.25	0.00	34591.87	33885.15	706.72	514.643	4207.0	788.0
18.05.2025	36368.02	35376.89	0.00	35611.89	34911.18	700.71	534.213	4639.0	788.0
Итого:	1037.72	1034.64	0.00	1020.02	1026.03	-6.01	19.570	432.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 30/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 101540
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t2	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.05.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
02.05.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
03.05.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
04.05.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
05.05.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
06.05.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
07.05.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
08.05.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
09.05.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
10.05.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
11.05.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
12.05.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
13.05.2025	99.31	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
14.05.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
15.05.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
16.05.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
17.05.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
18.05.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
19.05.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
20.05.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
21.05.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
22.05.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
23.05.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
24.05.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
25.05.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
26.05.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
27.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	
28.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	
29.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	
30.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	
31.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	99.31	---	---	5.00	4.00	---	---	
Итого:	---	0.00	0.00	---	---	0.0	624.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.04.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	4995.0
26.05.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	5619.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	624.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____