Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 30/3 (МКД)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20138125
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.05.2025	71.30	36.61	34.69	33.88	33.56	33.12	33.36	-0.74	-0.25	6.25	3.89	1.150	24.0	0.0	0.00	
02.05.2025	70.70	36.68	34.02	35.44	35.09	34.65	34.88	-0.66	-0.23	6.11	3.82	1.180	24.0	0.0	0.00	
03.05.2025	71.01	37.50	33.51	39.10	38.68	38.22	38.44	-0.57	-0.22	6.11	3.92	1.282	24.0	0.0	0.00	
04.05.2025	70.80	36.66	34.14	35.05	34.70	34.27	34.49	-0.66	-0.23	6.12	3.92	1.171	24.0	0.0	0.00	
05.05.2025	71.11	36.66	34.45	34.65	34.33	33.87	34.13	-0.75	-0.26	6.12	3.93	1.168	24.0	0.0	0.00	
06.05.2025	71.01	36.72	34.29	33.82	33.57	33.06	33.36	-0.91	-0.30	6.12	3.91	1.135	24.0	0.0	0.00	
07.05.2025	70.41	36.79	33.62	32.99	32.79	32.26	32.60	-1.05	-0.34	6.12	3.88	1.086	24.0	0.0	0.00	
08.05.2025	69.07	36.83	32.24	35.28	35.19	34.53	34.98	-1.31	-0.45	6.12	3.90	1.114	24.0	0.0	0.00	
09.05.2025	69.91	36.83	33.08	33.44	33.42	32.71	33.22	-1.54	-0.51	6.12	3.89	1.083	24.0	0.0	0.00	
10.05.2025	70.75	36.76	34.00	33.28	33.41	32.53	33.22	-2.08	-0.68	6.12	3.90	1.107	24.0	0.0	0.00	
11.05.2025	70.17	37.14	33.03	34.70	35.15	33.93	34.93	-2.89	-1.00	6.12	3.92	1.122	24.0	0.0	0.00	
12.05.2025	69.79	36.82	32.96	33.87	34.50	33.13	34.29	-3.45	-1.16	6.11	3.91	1.093	24.0	0.0	0.00	
13.05.2025	70.39	36.84	33.55	32.32	33.04	31.60	32.84	-3.85	-1.24	6.11	3.91	1.061	24.0	0.0	0.00	
14.05.2025	70.99	36.81	34.18	12.67	13.02	12.39	12.95	-4.41	-0.56	3.59	2.72	0.424	24.0	0.0	0.00	
15.05.2025	33.13	31.83	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.92	1.92	0.000	24.0	0.0	0.00	
16.05.2025	31.96	32.12	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.94	1.94	0.000	24.0	0.0	0.00	
17.05.2025	32.03	31.36	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.94	1.94	0.000	24.0	0.0	0.00	
18.05.2025	32.86	31.63	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.95	1.95	0.000	24.0	0.0	0.00	
19.05.2025	32.89	32.06	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.95	1.95	0.000	24.0	0.0	0.00	
20.05.2025	32.69	30.88	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.96	1.96	0.000	24.0	0.0	0.00	
21.05.2025	32.63	31.12	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.97	1.97	0.000	24.0	0.0	0.00	
22.05.2025	32.58	30.44	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.98	1.98	0.000	24.0	0.0	0.00	
23.05.2025	32.60	30.52	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.99	1.99	0.000	24.0	0.0	0.00	
24.05.2025	32.03	30.17	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.99	1.99	0.000	24.0	0.0	0.00	
25.05.2025	31.99	30.29	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.99	1.99	0.000	24.0	0.0	0.00	
26.05.2025	34.16	31.99	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	2.00	2.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
27.05.2025	33.79	31.16	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	2.01	2.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
28.05.2025	32.77	32.01	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	2.01	2.01	0.000	24.0	0.0	0.00	
29.05.2025	33.06	32.52	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	2.02	2.02	0.000	24.0	0.0	0.00	
30.05.2025	33.04	32.69	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	2.04	2.03	0.000	24.0	0.0	0.00	
31.05.2025	33.00	32.72	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	2.24	2.24	0.000	24.0	0.0	0.00	
Средние:	49.83	33.91	15.92	---	---	---	---	-0.80	---	3.78	2.82	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	460.50	460.44	450.26	457.68	---	-7.43	---	---	15.178	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2025	69911.70	69310.53	68071.56	68416.93	-345.37	1707.863	0.000	0.000	26678.0	1.0
31.05.2025	70372.20	69770.97	68521.81	68874.61	-352.80	1723.041	0.000	0.000	27422.0	1.0
Итого:	460.50	460.44	450.26	457.68	-7.43	15.178	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____